

#147765#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 39-41, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 17056050	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5707,883	5707,883	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	4141,412	4073,252	68.16	16.28

Подпись исполнителя



#147764#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 8099
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 17056050
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	2,896	0	30,638	22,585	0	30,177	22,38	0	24	0	56,8	44,1	0,34	0,18
25.08.2025	-	0,823	0	14,076	9,845	0	13,968	9,79	0	24	0	40	35,2	0,09	0,11
26.08.2025	-	0,13	0	3,324	1,26	0	3,32	1,258	0	24	0	19,5	19	0,19	0,11
27.08.2025	-	0,128	0	2,902	0,797	0	2,9	0,796	0	24	0	19,2	18,2	0,3	0,1
28.08.2025	-	0,097	0	2,14	0,536	0	2,138	0,536	0	24	0	19	17,7	0,3	0,13
29.08.2025	-	0,116	0	2,618	0,687	0	2,615	0,686	0	24	0	19,1	18,7	0,34	0,18
30.08.2025	-	0,259	0	4,154	2,063	0	4,134	2,057	0	24	0	30,6	26,5	0,37	0,25
31.08.2025	-	2,928	0	29,425	21,16	0	28,994	20,981	0	24	0	56,3	42,7	0,46	0,15
01.09.2025	-	2,679	0	27,188	20,555	0	26,754	20,365	0	24	0	58,8	44,5	0,39	0,14
02.09.2025	-	2,573	0	27,077	20,892	0	26,648	20,699	0	24	0	58,7	44,5	0,39	0,14
03.09.2025	-	2,714	0	27,755	20,72	0	27,317	20,527	0	24	0	58,4	44,8	0,38	0,14
04.09.2025	-	2,507	0	27,917	22,256	0	27,466	22,04	0	24	0	59,2	45,5	0,39	0,14
05.09.2025	-	2,426	0	27,532	22,281	0	27,084	22,061	0	24	0	59,5	45,9	0,4	0,14
06.09.2025	-	2,441	0	28,056	22,799	0	27,6	22,575	0	24	0	59,4	45,9	0,39	0,07
07.09.2025	-	2,588	0	27,577	21,185	0	27,139	20,981	0	24	0	58,7	45,3	0,36	0,13
08.09.2025	-	2,678	0	28,056	21,372	0	27,599	21,163	0	24	0	59,5	45,9	0,4	0,25
09.09.2025	-	2,594	0	27,406	21,232	0	26,961	21,028	0	24	0	59,4	45,4	0,38	0,21
10.09.2025	-	2,631	0	27,76	21,354	0	27,31	21,146	0	24	0	59,3	45,6	0,38	0,18
11.09.2025	-	2,653	0	28,226	21,706	0	27,77	21,497	0	24	0	59,1	45,5	0,37	0,15
12.09.2025	-	2,67	0	28,085	21,503	0	27,632	21,294	0	24	0	59,1	45,5	0,38	0,08
13.09.2025	-	2,567	0	27,385	21,135	0	26,949	20,934	0	24	0	58,6	45	0,36	0,04
14.09.2025	-	3,017	0	29,46	20,851	0	29,001	20,655	0	24	0	58	44,7	0,35	0,05
15.09.2025	-	2,628	0	27,826	21,41	0	27,386	21,21	0	24	0	58,5	44,7	0,38	0,04
16.09.2025	-	2,519	0	26,999	21,123	0	26,57	20,927	0	24	0	58,6	44,5	0,38	0,08
17.09.2025	-	2,926	0	28,37	20,354	0	27,928	20,168	0	24	0	58,1	44,1	0,36	0,05
18.09.2025	-	2,73	0	28,173	21,041	0	27,737	20,849	0	24	0	57,9	44,3	0,4	0,11
19.09.2025	-	2,661	0	27,529	21,044	0	27,097	20,854	0	24	0	58,3	44	0,39	0,11
20.09.2025	-	2,562	0	27,166	20,94	0	26,739	20,749	0	24	0	58,3	44,3	0,42	0,16
21.09.2025	-	2,653	0	27,534	20,799	0	27,1	20,606	0	24	0	58,4	44,7	0,39	0,21
22.09.2025	-	2,5	0	26,894	21,097	0	26,47	20,904	0	24	0	58,4	44,3	0,37	0,06
23.09.2025	-	2,865	0	28,334	20,802	0	27,888	20,613	0	24	0	58,4	44,2	0,36	0,03
Итого:	-	68,159	0	727,582	547,384	0	716,391	542,329	0	744	0	51,97	40,49	0,36	0,13

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	4073,252	43065,89	33464,916	0	42319,941	33103,733	0	31637	917
23.09.2025	4141,412	43793,473	34012,301	0	43036,335	33646,064	0	32381	917

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения