

#179242#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 12.12.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 39-41, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 17056050	Показания прибора, ГДж 23.12.2025	Предыдущие показания, ГДж 12.12.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	46,482	1,428	45.054	10.761
Количество тепловой энергии, система 2	51,326	6,306	45.02	10.753

Подпись исполнителя



#179240#

Отчёт за период с 12.12.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 8098
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 17056050
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
13.12.2025	-	3,375	0	249,155	0	0	245,94	0	0	24	0	52,9	49,6	0,45	0,42
14.12.2025	-	3,065	0	248,947	0	0	245,854	0	0	24	0	51,8	48,8	0,45	0,42
15.12.2025	-	4,177	0	249,655	0	0	246,204	0	0	24	0	54,6	50,5	0,45	0,42
16.12.2025	-	4,598	0	249,949	0	0	246,37	0	0	24	0	55,6	51,1	0,45	0,42
17.12.2025	-	4,914	0	206,329	0	0	203,205	0	0	24	0	57,2	51,4	0,45	0,42
18.12.2025	-	5,339	0	250,156	0	0	246,361	0	0	24	0	57,3	52,1	0,46	0,42
19.12.2025	-	4,353	0	248,5	0	0	245,029	0	0	24	0	55	50,7	0,45	0,42
20.12.2025	-	3,317	0	246,545	0	0	243,4	0	0	24	0	52,3	49,1	0,45	0,42
21.12.2025	-	2,981	0	246,06	0	0	243,054	0	0	24	0	51,3	48,4	0,45	0,42
22.12.2025	-	2,915	0	246,26	0	0	243,275	0	0	24	0	51,2	48,3	0,45	0,42
23.12.2025	-	6,019	0	248,493	0	0	244,551	0	0	24	0	58,6	52,8	0,46	0,42
Итого:	-	45,053	0	2690,049	0	0	2653,243	0	0	264	0	54,35	50,25	0,45	0,42

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.12.2025	1,428	142,029	0	0	140,381	0	0	37	410
23.12.2025	46,482	2832,078	0	0	2793,623	0	0	301	410

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#179241#

Отчёт за период с 12.12.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 8099
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 17056050
Номер системы 2
Отчёт сформирован 24.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
13.12.2025	-	4,147	0	45,501	35,285	0	44,714	34,894	0	24	0	61,4	48,9	0,42	0,39
14.12.2025	-	4,275	0	45,886	35,047	0	45,098	34,664	0	24	0	61,1	48,6	0,42	0,39
15.12.2025	-	4,287	0	45,706	34,753	0	44,921	34,371	0	24	0	61,2	48,7	0,42	0,39
16.12.2025	-	3,892	0	43,864	34,767	0	43,111	34,39	0	24	0	61,1	48,4	0,42	0,39
17.12.2025	-	3,982	0	45,709	36,52	0	44,919	36,118	0	24	0	61,3	48,7	0,42	0,39
18.12.2025	-	4,068	0	44,809	35,045	0	44,04	34,666	0	24	0	61,1	48,3	0,42	0,39
19.12.2025	-	3,956	0	44,252	34,988	0	43,488	34,605	0	24	0	61,4	48,5	0,42	0,39
20.12.2025	-	4,163	0	44,995	34,74	0	44,217	34,36	0	24	0	61,3	48,6	0,42	0,39
21.12.2025	-	4,319	0	45,714	34,617	0	44,931	34,239	0	24	0	61,1	48,5	0,42	0,39
22.12.2025	-	3,923	0	43,932	34,685	0	43,173	34,304	0	24	0	61,3	48,6	0,42	0,39
23.12.2025	-	4,009	0	44,002	34,415	0	43,242	34,039	0	24	0	61,4	48,6	0,42	0,39
Итого:	-	45,021	0	494,37	384,862	0	485,854	380,65	0	264	0	61,25	48,58	0,42	0,39

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.12.2025	6,306	70,271	54,813	0	69,058	54,204	0	37	410
23.12.2025	51,326	564,642	439,674	0	554,912	434,854	0	301	410

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
