

#163984#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Бау-Инвест, ООО
Стекольная 48, Калининград
2387

Заводской номер счётчика 33266	Показания прибора, МВт×ч 20.11.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.10.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1502,058	1489,122	12.936	11.125

Подпись исполнителя



#163983#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента 2387
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33266
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.10.2025	-	0,424	22,03	24	0	72	55,5
22.10.2025	-	0,415	22,07	24	0	71,9	55,8
23.10.2025	-	0,41	21,92	24	0	72,2	56,1
24.10.2025	-	0,398	21,4	24	0	71,7	55,8
25.10.2025	-	0,395	20,78	24	0	72,1	55,7
26.10.2025	-	0,39	20,35	24	0	72,1	55,6
27.10.2025	-	0,399	19,86	24	0	72	54,7
28.10.2025	-	0,402	20,12	24	0	71,8	54,6
29.10.2025	-	0,408	20,38	24	0	72,1	54,9
30.10.2025	-	0,407	20,53	24	0	72	55
31.10.2025	-	0,365	19,13	24	0	67	53,1
01.11.2025	-	0,423	23,15	24	0	71,7	56
02.11.2025	-	0,426	23,9	24	0	72,2	56,9
03.11.2025	-	0,421	23,86	24	0	72,2	57
04.11.2025	-	0,417	23,03	24	0	72,1	56,5
05.11.2025	-	0,42	23,34	24	0	72	56,5
06.11.2025	-	0,421	23,09	24	0	72,1	56,5
07.11.2025	-	0,415	22,43	24	0	72	56
08.11.2025	-	0,401	20,64	24	0	71,4	54,7
09.11.2025	-	0,408	20,61	24	0	71,8	54,8
10.11.2025	-	0,42	21,26	24	0	72,3	55,3
11.11.2025	-	0,424	21,19	24	0	72,4	55,2
12.11.2025	-	0,426	20,9	24	0	72,3	54,7
13.11.2025	-	0,426	21,63	24	0	71,9	55
14.11.2025	-	0,423	22,24	24	0	71,8	55,5
15.11.2025	-	0,42	21,17	24	0	72,1	55
16.11.2025	-	0,454	20,26	24	0	74,7	55,4
17.11.2025	-	0,451	21,32	24	0	73,1	55
18.11.2025	-	0,434	20,72	24	0	72,1	54,1
19.11.2025	-	0,436	21,13	24	0	72,3	54,5
20.11.2025	-	0,457	20,51	24	0	73,9	54,8
Итого:	-	12,936	664,95	744	-	72,04	55,36

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNar, ч
20.10.2025	1489,122	80650,95	139488,89
20.11.2025	1502,058	81315,9	140232,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения