

#177881#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Бау-Инвест, ООО
Стекольная 48, Калининград
2387

Заводской номер счётчика 33266	Показания прибора, МВт×ч 20.12.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.11.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1516,04	1502,058	13.982	12.024

Подпись исполнителя _____



#177880#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 2387
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33266
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.11.2025	2,2	0,463	20,92	24	0	73,7	54,7
22.11.2025	1,3	0,469	21,03	24	0	74,2	55
23.11.2025	-3,3	0,511	20,74	24	0	78,2	57,1
24.11.2025	-3,9	0,523	20,75	24	0	78,9	57,2
25.11.2025	-0,9	0,499	21,02	24	0	76,8	56,4
26.11.2025	-0,4	0,496	20,81	24	0	76,5	56
27.11.2025	-1,3	0,49	20,77	24	0	75,7	55,5
28.11.2025	-0,4	0,482	20,93	24	0	75,1	55,3
29.11.2025	-0,3	0,468	20,41	24	0	75,1	55,4
30.11.2025	-0,5	0,474	20,41	24	0	75,9	55,9
01.12.2025	-	0,466	20,62	24	0	74,4	55
02.12.2025	-	0,488	20,28	24	0	76	55,4
03.12.2025	-	0,442	20,27	24	0	72,1	53,4
04.12.2025	-	0,457	21,06	24	0	72,2	53,5
05.12.2025	-	0,461	21,79	24	0	72,2	54,1
06.12.2025	-	0,457	22,01	24	0	72,1	54,3
07.12.2025	-	0,437	20,75	24	0	71,4	53,3
08.12.2025	-	0,452	21,32	24	0	72,1	53,9
09.12.2025	-	0,457	22,32	24	0	72,2	54,6
10.12.2025	-	0,451	22,37	24	0	71,8	54,6
11.12.2025	-	0,448	22,42	24	0	71,7	54,6
12.12.2025	-	0,454	22,41	24	0	72,1	54,7
13.12.2025	-	0,446	21,52	24	0	71,8	54
14.12.2025	-	0,45	22,11	24	0	72	54,5
15.12.2025	-	0,441	20,97	24	0	71,4	53,3
16.12.2025	-	0,449	20,66	24	0	72,2	53,5
17.12.2025	-	0,469	20,51	24	0	74	54,4
18.12.2025	-	0,476	21,49	24	0	74,2	55,1
19.12.2025	-	0,455	21,79	24	0	72,1	54,2
20.12.2025	-	0,451	22,39	24	0	71,9	54,6
Итого:	-0,7	13,982	636,85	720	-	73,67	54,78

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNar, ч
20.11.2025	1502,058	81315,9	140232,89
20.12.2025	1516,04	81952,75	140952,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения