

#283430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Дрожжевая 18-18В, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5167
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 4,306 | 212,613 | 202,07 | 206,082 | 198,301 | 24 | 24 | 0 | 0 | 84,7 | 63,9 | 9 | 5,1 | - |
| 19.02.2026 | 4,152 | 212,742 | 202,031 | 206,656 | 198,539 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,4 | 61,4 | 9 | 5,1 | - |
| 20.02.2026 | 3,987 | 201,715 | 191,652 | 196,023 | 188,43 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,7 | 60,5 | 9 | 5,1 | - |
| 21.02.2026 | 4,069 | 225,367 | 213,605 | 219,07 | 209,863 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,3 | 61,8 | 9 | 5,1 | - |
| 22.02.2026 | 3,594 | 179,156 | 170,391 | 174,578 | 167,926 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 55,9 | 9 | 5,1 | - |
| 23.02.2026 | 3,529 | 180,941 | 172,125 | 176,41 | 169,66 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 55,6 | 9 | 5,1 | - |
| 24.02.2026 | 3,679 | 210,566 | 199,684 | 205,34 | 196,652 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 57,3 | 9 | 5,1 | - |
| 25.02.2026 | 3,786 | 219,652 | 208,113 | 214 | 204,762 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 59,1 | 9 | 5,1 | - |
| 26.02.2026 | 3,666 | 212,895 | 201,754 | 207,477 | 198,551 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 58,6 | 9 | 5,1 | - |
| 27.02.2026 | 3,09 | 154,16 | 146,613 | 150,512 | 144,711 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 52,8 | 9 | 5,1 | - |
| 28.02.2026 | 2,85 | 123,98 | 118,34 | 121,043 | 116,973 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 01.03.2026 | 3,224 | 154,398 | 147,688 | 150,715 | 145,816 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 52,2 | 9 | 5,1 | - |
| 02.03.2026 | 3,31 | 173,941 | 166,246 | 169,758 | 163,957 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 54,4 | 9 | 5,1 | - |
| 03.03.2026 | 3,039 | 145,625 | 139,316 | 142,156 | 137,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 52,2 | 9 | 5,1 | - |
| 04.03.2026 | 3,491 | 192,852 | 183,77 | 188,211 | 181,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 55,4 | 9 | 5,1 | - |
| 05.03.2026 | 3,502 | 203,527 | 193,73 | 198,621 | 190,875 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 56,4 | 9 | 5,1 | - |
| 06.03.2026 | 3,371 | 190,941 | 181,461 | 186,336 | 178,82 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 56 | 9 | 5,1 | - |
| 07.03.2026 | 3,109 | 164,59 | 156,848 | 160,641 | 154,676 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 54,5 | 9 | 5,1 | - |
| 08.03.2026 | 2,787 | 129,75 | 124,023 | 126,672 | 122,496 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 51,4 | 9 | 5,1 | - |
| 09.03.2026 | 2,697 | 118,082 | 112,973 | 115,289 | 111,66 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 10.03.2026 | 2,516 | 105,305 | 100,816 | 102,832 | 99,711 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 48,4 | 9 | 5,1 | - |
| 11.03.2026 | 2,397 | 92,824 | 89,133 | 90,664 | 88,25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46,2 | 9 | 5,1 | - |
| 12.03.2026 | 2,62 | 104,73 | 100,41 | 102,277 | 99,371 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 47,2 | 9 | 5,1 | - |
| 13.03.2026 | 2,509 | 102,711 | 98,605 | 100,305 | 97,551 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 47,9 | 9 | 5,1 | - |
| 14.03.2026 | 2,187 | 81,75 | 78,641 | 79,859 | 77,902 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 45 | 9 | 5,1 | - |
| 15.03.2026 | 2,711 | 108,664 | 104,254 | 106,117 | 103,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 47,3 | 9 | 5,1 | - |
| 16.03.2026 | 3,004 | 135,688 | 130,051 | 132,449 | 128,484 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 50,9 | 9 | 5,1 | - |
| 17.03.2026 | 2,928 | 129,594 | 124,402 | 126,523 | 122,941 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 50,2 | 9 | 5,1 | - |
| 18.03.2026 | 3,138 | 158,453 | 151,438 | 154,664 | 149,422 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 53,4 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 93,248 | 4627,212 | 4410,183 | 4511,28 | 4348,175 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 93,248 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 17.02.2026 | 1194,867 | 61638,652 | 58957,734 | 60080,617 | 58096,844 | 14311,59 | 0,07 |
| 18.03.2026 | 1288,117 | 66265,867 | 63367,918 | 64591,898 | 62445,02 | 15007,59 | 0,07 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 12:34:53