

#141594#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553287

Номер абонента:

Дрожжевая, 18-18в ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.06.2025 по 23.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.06	0,627	40,3	38,9	---	1,3	69,23	53,73	0,90	0,50	24,00
24.06	0,586	38,5	38,3	---	0,2	69,10	53,97	0,90	0,50	24,00
25.06	0,569	38,8	37,4	---	1,3	68,83	54,22	0,90	0,50	24,00
26.06	0,618	39,6	38,3	---	1,3	69,22	53,70	0,90	0,50	24,00
27.06	0,587	39,1	37,8	---	1,3	69,04	54,12	0,90	0,50	24,00
28.06	0,572	38,2	36,9	---	1,3	69,21	54,32	0,90	0,50	24,00
29.06	0,612	40,0	38,6	---	1,4	69,34	54,09	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,17	274,4	266,2	0,0	8,1	69,14	54,02	0,90	0,50	168,00
30.06	0,604	39,3	38,0	---	1,3	69,26	53,99	0,90	0,50	24,00
01.07	0,576	38,5	37,2	---	1,3	69,17	54,29	0,90	0,50	24,00
02.07	0,578	38,6	37,3	---	1,3	69,25	54,33	0,90	0,50	24,00
03.07	0,541	37,3	36,0	---	1,3	69,07	54,65	0,90	0,50	24,00
04.07	0,563	38,1	36,8	---	1,3	69,11	54,40	0,90	0,50	24,00
05.07	0,539	37,2	36,0	---	1,2	69,08	54,68	0,90	0,50	24,00
06.07	0,562	37,9	36,7	---	1,2	69,13	54,40	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,96	267,0	258,0	0,0	8,9	69,15	54,39	0,90	0,50	168,00
07.07	0,527	36,6	35,4	---	1,2	69,09	54,75	0,90	0,50	24,00
08.07	0,569	38,4	37,1	---	1,3	69,15	54,40	0,90	0,50	24,00
09.07	0,555	37,7	36,5	---	1,2	69,16	54,52	0,90	0,50	24,00
10.07	0,544	37,5	36,3	---	1,2	69,01	54,61	0,90	0,50	24,00
11.07	0,560	37,8	36,5	---	1,3	69,10	54,35	0,90	0,50	24,00
12.07	0,556	37,9	36,7	---	1,3	69,06	54,48	0,90	0,50	24,00
13.07	0,586	38,9	37,6	---	1,3	69,26	54,29	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,90	264,8	256,0	0,0	8,8	69,12	54,48	0,90	0,50	168,00
14.07	0,531	35,8	34,7	---	1,2	69,01	54,28	0,90	0,50	24,00
15.07	0,538	36,0	34,9	---	1,2	69,04	54,19	0,90	0,50	24,00
16.07	0,534	36,1	35,0	---	1,2	68,95	54,24	0,90	0,50	24,00
17.07	0,536	36,0	34,9	---	1,2	69,07	54,29	0,90	0,50	24,00
18.07	0,533	36,1	34,9	---	1,2	69,04	54,35	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20.07	1,070	72,9	70,5	---	2,4	69,06	54,53	0,90	0,50	48,00
Итого:	3,74	252,9	244,8	0,0	8,2	69,03	54,34	0,90	0,50	168,00
21.07	0,523	35,4	34,2	---	1,1	69,26	54,56	0,90	0,50	24,00
22.07	0,532	36,1	35,0	---	1,2	69,12	54,47	0,90	0,50	24,00
23.07	0,520	35,7	34,6	---	1,2	69,11	54,64	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,57	107,2	103,7	0,0	3,5	69,16	54,56	0,90	0,50	72,00
Итого:	17,35	1166,3	1128,8	0,0	37,5	69,12	54,33	0,90	0,50	744,0
						dT=	14,79			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.ч, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		17,35					
Показания интеграторов	На 24:00 22.06.2025	На 24:00 23.07.2025	Результат за период		На 20:00 25.07.2025		
Количество теплоты, Гкал	664,86	682,21	17,35		683,19		
Расход теплоносителя M1, т	31984,5	33150,8	1166,3		33217,8		
Расход теплоносителя M2, т	31920,9	32149,7	1128,8		32214,5		
Время наработки, ч	9295,6	9295,6	744,0		9340,2		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

Представитель теплосети

