

#144609#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553287

Номер абонента:

Дрожжевая.18-18В ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	0,520	35,7	34,6	---	1,2	69,11	54,64	0,90	0,50	24,00
24.07	0,554	37,3	36,0	---	1,2	69,10	54,32	0,90	0,50	24,00
25.07	0,523	36,1	34,9	---	1,2	68,99	54,58	0,90	0,50	24,00
26.07	0,511	35,5	34,4	---	1,1	69,04	54,74	0,90	0,50	24,00
27.07	0,535	36,4	35,3	---	1,2	69,17	54,56	0,90	0,50	24,00
28.07	0,527	36,0	34,9	---	1,2	69,17	54,62	0,90	0,50	24,00
29.07	0,542	37,0	35,8	---	1,2	69,17	54,61	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,71	254,1	245,8	0,0	8,2	69,11	54,58	0,90	0,50	168,00
30.07	0,553	37,6	36,4	---	1,2	69,27	54,65	0,90	0,50	24,00
31.07	0,534	37,0	35,8	---	1,2	69,19	54,83	0,90	0,50	24,00
01.08	0,518	36,3	35,1	---	1,2	69,22	55,04	0,90	0,50	24,00
02.08	0,526	37,3	36,1	---	1,2	69,03	55,03	0,90	0,50	24,00
03.08	0,549	38,1	36,9	---	1,3	69,24	54,92	0,90	0,50	24,00
04.08	0,541	37,8	36,5	---	1,2	69,24	55,00	0,90	0,50	24,00
05.08	0,552	38,7	37,4	---	1,3	69,12	54,95	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,77	262,9	254,2	0,0	8,7	69,19	54,92	0,90	0,50	168,00
06.08	0,560	39,1	37,8	---	1,3	69,17	54,95	0,90	0,50	24,00
07.08	0,548	38,5	37,2	---	1,3	69,29	55,12	0,90	0,50	24,00
08.08	0,559	38,9	37,6	---	1,3	69,31	55,01	0,90	0,50	24,00
09.08	0,552	38,6	37,4	---	1,3	69,17	54,96	0,90	0,50	24,00
10.08	0,581	39,2	37,9	---	1,3	69,28	54,54	0,90	0,50	24,00
11.08	0,565	38,8	37,5	---	1,3	69,25	54,76	0,90	0,50	24,00
12.08	0,529	37,6	36,3	---	1,2	69,18	55,19	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,89	270,6	261,7	0,0	8,9	69,24	54,93	0,90	0,50	168,00
13.08	0,545	37,7	36,5	---	1,3	69,21	54,85	0,90	0,50	24,00
14.08	0,508	36,7	35,5	---	1,2	68,88	55,14	0,90	0,50	24,00
15.08	0,509	36,9	35,7	---	1,2	68,90	55,20	0,90	0,50	24,00
16.08	0,525	39,3	37,9	---	1,4	68,87	55,59	0,90	0,50	24,00
17.08	0,532	38,2	36,9	---	1,3	69,00	55,15	0,90	0,50	24,00
18.08	0,548	39,2	37,8	---	1,3	69,00	55,10	0,90	0,50	24,00
19.08	0,530	38,3	37,0	---	1,3	68,99	55,23	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,70	266,3	257,3	0,0	9,0	68,98	55,18	0,90	0,50	168,00
20.08	0,534	38,1	36,9	---	1,3	69,08	55,16	0,90	0,50	24,00
21.08	0,570	39,9	38,6	---	1,4	69,19	54,99	0,90	0,50	24,00
22.08	0,577	40,2	38,9	---	1,4	69,25	54,98	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,68	118,3	114,3	0,0	4,0	69,17	55,04	0,90	0,50	72,00
Итого:	16,76	1172,1	1133,3	0,0	38,9	69,13	54,92	0,90	0,50	744,0
dT=						14,21				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		16,76					
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период		На 10:00 27.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	681,69	698,45	16,76		699,77		
Расход теплоносителя M1, т	33115,1	34287,2	1172,1		34403,5		
Расход теплоносителя M2, т	32215,4	33248,4	1133,3		33360,2		
Время наработки, ч	9271,6	10015,6	744,0		10122,0		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Ттех.н			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

