

#147480#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1553287
Дрожжевая, 18-18в ООО Мастер
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,564	40,7	39,3	---	1,4	69,01	55,23	0,90	0,50	24,00
24.08	0,627	52,1	50,1	---	2,0	67,16	55,20	0,90	0,50	24,00
25.08	0,128	23,5	22,4	---	1,1	53,34	47,97	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	22,15	22,45	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	22,05	24,15	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	21,55	22,71	0,90	0,50	24,00
29.08	---	---	---	---	---	20,96	20,75	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,32	116,3	111,8	0,0	4,5	65,02	53,75	0,90	0,50	168,00
30.08	0,132	24,6	23,3	---	1,3	47,92	42,65	0,90	0,50	24,00
31.08	0,672	48,6	46,7	---	1,9	68,26	54,52	0,90	0,50	24,00
01.09	0,590	41,8	40,3	---	1,4	69,22	55,19	0,90	0,50	24,00
02.09	0,587	41,9	40,5	---	1,4	69,08	55,18	0,90	0,50	24,00
03.09	0,576	40,7	39,3	---	1,4	69,29	55,20	0,90	0,50	24,00
04.09	0,562	40,8	39,4	---	1,4	69,06	55,36	0,90	0,50	24,00
05.09	0,527	37,8	38,0	0,2	---	69,15	55,30	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,65	276,2	267,5	0,2	8,8	67,11	54,00	0,90	0,50	168,00
06.09	0,489	35,4	38,6	3,2	---	68,92	55,22	0,90	0,50	24,00
07.09	0,498	36,2	39,1	2,9	---	69,03	55,38	0,90	0,50	24,00
08.09	0,554	40,6	39,2	---	1,4	69,14	55,56	0,90	0,50	24,00
09.09	0,581	41,2	39,8	---	1,4	69,27	55,25	0,90	0,50	24,00
10.09	0,556	40,2	38,9	---	1,4	69,27	55,53	0,90	0,50	24,00
11.09	0,569	41,2	39,8	---	1,4	69,22	55,50	0,90	0,50	24,00
12.09	0,555	40,6	39,2	---	1,4	69,05	55,46	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,80	275,5	274,5	6,0	7,0	69,13	55,42	0,90	0,50	168,00
13.09	0,581	41,5	40,1	---	1,4	69,21	55,31	0,90	0,50	24,00
14.09	0,586	42,3	40,8	---	1,5	69,17	55,40	0,90	0,50	24,00
15.09	0,576	41,7	40,3	---	1,4	69,30	55,58	0,90	0,50	24,00
16.09	0,572	41,5	40,1	---	1,4	69,32	55,62	0,90	0,50	24,00
17.09	0,597	42,9	41,4	---	1,5	69,24	55,42	0,90	0,50	24,00
18.09	0,604	43,4	41,8	---	1,5	69,29	55,45	0,90	0,50	24,00
19.09	0,580	41,9	40,5	---	1,4	69,28	55,52	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,10	295,2	285,0	0,0	10,2	69,26	55,47	0,90	0,50	168,00
20.09	0,577	41,7	40,3	---	1,4	69,33	55,58	0,90	0,50	24,00
21.09	0,606	42,9	41,4	---	1,5	69,50	55,48	0,90	0,50	24,00
22.09	0,561	41,5	40,0	---	1,5	69,24	55,80	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,74	126,1	121,7	0,0	4,4	69,36	55,62	0,90	0,50	72,00
Итого:	14,61	1089,3	1060,5	6,2	35,0	68,24	54,93	0,90	0,50	744,0

dT= 13,31

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		14,61					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 21:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	698,45	713,06	14,61		714,78		
Расход теплоносителя M1, т	34287,2	35376,6	1089,3		35500,1		
Расход теплоносителя M2, т	33248,4	34308,9	1060,5		34428,2		
Время наработки, ч	16015,6	10759,6	744,0		10829,5		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

