

#282761#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 38-46, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 9443
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20119466
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	17,316	0	150,836	0	0	146,203	0	0	24	0	84,4	56,2	0,44	0,38	-11,6
19.02.2026	15,77	0	144,518	0	0	140,382	0	0	24	0	81,1	54,3	0,44	0,38	-
20.02.2026	16,765	0	170,997	0	0	166,14	0	0	23	1	80,7	56,7	0,44	0,38	-
21.02.2026	18,084	0	229,783	0	0	223,282	0	0	24	0	80,5	61,2	0,44	0,38	-
22.02.2026	15,667	0	176,079	0	0	171,528	0	0	24	0	76,5	54,7	0,44	0,38	-
23.02.2026	15,277	0	169,702	0	0	165,398	0	0	24	0	75,7	53,7	0,43	0,38	-
24.02.2026	15,702	0	189,077	0	0	184,32	0	0	24	0	75,3	55	0,44	0,38	-
25.02.2026	14,66	0	159,541	0	0	155,411	0	0	24	0	76,5	54	0,44	0,38	-
26.02.2026	13,349	0	131,394	0	0	128,064	0	0	24	0	75,7	50,8	0,44	0,38	-
27.02.2026	11,032	0	106,777	0	0	104,232	0	0	24	0	73,2	47,9	0,45	0,37	-
28.02.2026	10,377	0	97,929	0	0	95,583	0	0	24	0	73,4	47,5	0,46	0,36	-
01.03.2026	11,827	0	112,683	0	0	109,981	0	0	24	0	73,5	47,8	0,44	0,37	-
02.03.2026	11,955	0	114,864	0	0	112,091	0	0	24	0	73,7	48,2	0,45	0,37	-
03.03.2026	10,992	0	104,424	0	0	101,917	0	0	24	0	73,4	47,7	0,46	0,36	-
04.03.2026	12,725	0	123,881	0	0	120,891	0	0	24	0	73,6	48,5	0,44	0,37	-
05.03.2026	12,532	0	123,945	0	0,01	120,955	0	0,01	24	0	73,6	48,9	0,44	0,37	-
06.03.2026	12,431	0,002	124,494	0	0	121,485	0	0	24	0	73,7	49,3	0,45	0,37	-
07.03.2026	11,619	0	116,591	0	0	113,781	0	0	24	0	73,6	49,3	0,45	0,37	-
08.03.2026	10,515	0	101,041	0	0	98,614	0	0	24	0	73,4	48	0,46	0,36	-
09.03.2026	10,076	0	97,721	0	0	95,378	0	0	24	0	73,4	48,2	0,46	0,36	-
10.03.2026	9,158	0	86,037	0	1,45	83,99	0	1,431	24	0	73,1	47,9	0,47	0,35	-
11.03.2026	7,983	0,317	76,841	0	0,07	75,023	0	0,069	24	0	72,9	47,6	0,47	0,35	-
12.03.2026	9,34	0,014	87,335	0	0,01	85,261	0	0,01	24	0	73	46,9	0,47	0,35	-
13.03.2026	9,028	0,002	86,234	0	0,01	84,182	0	0,01	24	0	73,1	47,5	0,47	0,35	-
14.03.2026	8,097	0,002	74,504	0	0,01	72,743	0	0,01	24	0	72,8	46,3	0,48	0,34	-
15.03.2026	9,591	0,002	84,125	0	0,01	82,129	0	0,01	24	0	72,9	45	0,46	0,35	-
16.03.2026	10,58	0,002	95,165	0	0,01	92,881	0	0,01	24	0	73,4	46,2	0,45	0,35	-
17.03.2026	10,24	0,002	93,821	0	0,02	91,576	0	0,02	24	0	73,3	46,6	0,45	0,35	-
18.03.2026	11,161	0,004	104,334	0	0,01	101,827	0	0,01	24	0	73,5	47,3	0,44	0,36	-
Итого:	353,849	0	3534,673	0	1,61	3445,248	0	1,59	695	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,515														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1940,987	20096,46	0	155,97	19550,137	0	154,047	3680	461
18.03.2026	2294,838	23631,134	0	157,58	22995,384	0	155,637	4375	462

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:24:36