

#162692#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Машиностроительная 38-46, г. Калининград  
4342  
9443  
ТВ7 (АСЦП)  
20119466  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2,<br>т | dM3, т  | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 01.10.2025 | 2,702      | 0,292        | 51,188  | 0          | 0,21       | 50,052   | 0         | 0,207   | 24          | 0          | 70,2      | 57,6      | 0,43       | 0,33       | -              |
| 02.10.2025 | 7,839      | 0,05         | 84,386  | 0          | 6,16       | 82,483   | 0         | 6,088   | 24          | 0          | 70,9      | 52        | 0,43       | 0,35       | -              |
| 03.10.2025 | 11,991     | 1,281        | 110,759 | 0          | 10,88      | 108,226  | 0         | 10,754  | 24          | 0          | 71,5      | 50        | 0,43       | 0,36       | -              |
| 04.10.2025 | 10,866     | 2,254        | 97,341  | 0          | 10,93      | 95,101   | 0         | 10,802  | 24          | 0          | 71,7      | 50,1      | 0,45       | 0,36       | -              |
| 05.10.2025 | 9,364      | 2,271        | 80,783  | 0          | 10,9       | 78,937   | 0         | 10,775  | 24          | 0          | 71,4      | 50        | 0,45       | 0,36       | -              |
| 06.10.2025 | 9,448      | 2,249        | 80,395  | 0          | 10,88      | 78,551   | 0         | 10,756  | 24          | 0          | 71,5      | 49,6      | 0,45       | 0,35       | -              |
| 07.10.2025 | 10,103     | 2,234        | 87,09   | 0          | 10,96      | 85,097   | 0         | 10,834  | 24          | 0          | 71,5      | 49,5      | 0,45       | 0,36       | -              |
| 08.10.2025 | 9,716      | 2,252        | 83,146  | 0          | 10,93      | 81,247   | 0         | 10,805  | 24          | 0          | 71,4      | 49,5      | 0,45       | 0,36       | -              |
| 09.10.2025 | 8,773      | 2,242        | 75,256  | 0          | 10,87      | 73,546   | 0         | 10,744  | 24          | 0          | 71,2      | 50,1      | 0,46       | 0,35       | -              |
| 10.10.2025 | 9,042      | 2,248        | 76,213  | 0          | 10,86      | 74,474   | 0         | 10,737  | 24          | 0          | 71,4      | 49,5      | 0,46       | 0,35       | -              |
| 11.10.2025 | 8,602      | 2,225        | 73,131  | 0          | 10,85      | 71,471   | 0         | 10,725  | 24          | 0          | 71,2      | 49,9      | 0,46       | 0,35       | -              |
| 12.10.2025 | 9,257      | 2,239        | 81,445  | 0          | 10,87      | 79,59    | 0         | 10,743  | 24          | 0          | 71,3      | 50,4      | 0,46       | 0,35       | -              |
| 13.10.2025 | 10,365     | 2,26         | 90,073  | 0          | 10,94      | 88,012   | 0         | 10,815  | 24          | 0          | 71,5      | 49,5      | 0,45       | 0,36       | -              |
| 14.10.2025 | 8,954      | 2,245        | 88,921  | 0          | 6,64       | 86,894   | 0         | 6,559   | 24          | 0          | 71,4      | 50,6      | 0,45       | 0,36       | -              |
| 15.10.2025 | 7,561      | 1,412        | 81,576  | 0          | 1,74       | 79,719   | 0         | 1,72    | 24          | 0          | 71,3      | 49,8      | 0,45       | 0,36       | -              |
| 16.10.2025 | 8,241      | 0,359        | 77,555  | 0          | 7,02       | 75,793   | 0         | 6,921   | 24          | 0          | 71,3      | 49,9      | 0,45       | 0,35       | -              |
| 17.10.2025 | 7,671      | 1,6          | 63,59   | 0          | 12,81      | 62,155   | 0         | 12,614  | 24          | 0          | 70,9      | 52,1      | 0,45       | 0,35       | -              |
| 18.10.2025 | 8,981      | 3,039        | 95,176  | 0          | 0,06       | 92,983   | 0         | 0,059   | 24          | 0          | 71,8      | 48,7      | 0,44       | 0,36       | -              |
| 19.10.2025 | 9,792      | 0,012        | 107,269 | 0          | 0,02       | 104,796  | 0         | 0,02    | 24          | 0          | 71,7      | 49,5      | 0,44       | 0,36       | -              |
| 20.10.2025 | 11,112     | 0,004        | 125,459 | 0          | 0,01       | 122,563  | 0         | 0,01    | 24          | 0          | 71,9      | 50,3      | 0,43       | 0,37       | -              |
| 21.10.2025 | 11,111     | 0,002        | 128,295 | 0          | 0,01       | 125,313  | 0         | 0,01    | 24          | 0          | 72,1      | 50,9      | 0,44       | 0,37       | -              |
| 22.10.2025 | 9,226      | 0,002        | 100,745 | 0          | 0,01       | 98,433   | 0         | 0,01    | 24          | 0          | 71,6      | 49,3      | 0,45       | 0,36       | -              |
| 23.10.2025 | 7,597      | 0,002        | 82,562  | 0          | 0          | 80,677   | 0         | 0       | 24          | 0          | 71,4      | 48,9      | 0,45       | 0,35       | -              |
| Итого:     | 208,314    | 0            | 222,354 | 0          | 154,56     | 1976,113 | 0         | 152,708 | 552         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 49,755     |              |         |            |            |          |           |         |             |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т   | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|---------|---------|--------|
| 30.09.2025 | 34,504  | 651,259  | 0      | 1,28   | 636,814  | 0     | 1,211   | 323     | 458    |
| 23.10.2025 | 242,819 | 2673,612 | 0      | 155,84 | 2612,929 | 0     | 153,919 | 875     | 458    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:46:36