

#166083#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Машиностроительная 38-46, г. Калининград

4342

9443

ТВ7 (ASCII)

20119466

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	7,709	0	82,206	0	0	80,324	0	0	24	0	71,4	48,5	0,45	0,36	-
25.10.2025	8,824	0	92,876	0	0	90,744	0	0	24	0	71,6	48,4	0,45	0,36	-
26.10.2025	9,073	0	96,471	0	0,01	94,261	0	0,01	24	0	71,6	48,6	0,45	0,36	-
27.10.2025	9,95	0,002	105,776	0	0	103,339	0	0	24	0	71,8	48,8	0,44	0,36	-
28.10.2025	9,32	0	99,235	0	0	96,951	0	0	24	0	71,7	48,8	0,44	0,36	-
29.10.2025	9,179	0	97,802	0	0,01	95,548	0	0,01	24	0	71,9	49	0,45	0,36	-
30.10.2025	8,83	0,002	94,711	0	0	92,545	0	0	24	0	71,4	48,7	0,46	0,35	-
31.10.2025	9,489	0	102,556	0	0	100,213	0	0	24	0	71,5	48,9	0,45	0,36	-
01.11.2025	9,918	0	106,826	0	0,01	104,364	0	0,01	24	0	71,8	49,1	0,45	0,36	-
02.11.2025	8,256	0,002	88,16	0	0,03	86,134	0	0,03	24	0	71,8	48,9	0,46	0,35	-
03.11.2025	8,099	0,006	86,842	0	0	84,861	0	0	24	0	71,5	48,7	0,47	0,35	-
04.11.2025	9,229	0	100,316	0	0	98,015	0	0	24	0	71,5	49,1	0,46	0,35	-
05.11.2025	7,903	0	84,886	0	0,01	82,952	0	0,01	24	0	71,4	48,7	0,47	0,35	-
06.11.2025	8,407	0,002	90,586	0	0	88,508	0	0	24	0	71,6	48,9	0,46	0,35	-
07.11.2025	9,939	0	106,806	0	0	104,353	0	0	24	0	71,7	49	0,46	0,36	-
08.11.2025	11,007	0	120,549	0	0	117,771	0	0	24	0	71,8	49,5	0,44	0,36	-
09.11.2025	11,877	0	132,546	0	0	129,474	0	0	24	0	72,1	50,2	0,44	0,36	-
10.11.2025	11,226	0	123,785	0	0	120,929	0	0	24	0	71,8	49,7	0,45	0,36	-
11.11.2025	9,813	0	107,254	0	0,01	104,781	0	0,01	24	0	71,8	49,4	0,45	0,36	-
12.11.2025	9,762	0,002	104,94	0	0	102,528	0	0	24	0	71,7	49	0,45	0,36	-
13.11.2025	8,776	0	95,31	0	0,01	93,127	0	0,01	24	0	71,6	49,1	0,46	0,35	-
14.11.2025	8,842	0,002	95,062	0	0	92,881	0	0	24	0	71,6	48,9	0,46	0,35	-
15.11.2025	11,531	0	128,11	0	0	125,136	0	0	24	0	72,1	50,1	0,44	0,37	-
16.11.2025	13,951	0	147,346	0	0	143,627	0	0	24	0	75,6	52,4	0,43	0,37	-
17.11.2025	11,917	0	127,88	0	0,01	124,825	0	0,01	24	0	73,2	50,4	0,44	0,37	-
18.11.2025	13,093	0,002	151,906	0	0	148,317	0	0	24	0	72,8	51,7	0,43	0,37	-
19.11.2025	12,13	0	131,445	0	0	128,324	0	0	24	0	73	50,5	0,43	0,37	-
20.11.2025	13,626	0	148,769	0	0	145,107	0	0	24	0	74,5	52,1	0,43	0,38	-
21.11.2025	12,874	0	136,294	0	0	132,961	0	0	24	0	74,1	51	0,43	0,37	-
22.11.2025	13,627	0	148,725	0	0,01	145,067	0	0,01	24	0	74,4	52	0,43	0,37	-
23.11.2025	15,454	0,002	154,685	0	0	150,473	0	0	24	0	78,8	54,3	0,43	0,38	-
Итого:	323,631	0	3490,661	0	0,11	3408,44	0	0,11	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,298														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	242,819	2673,612	0	155,84	2612,929	0	153,919	875	458
23.11.2025	566,451	6164,278	0	155,95	6021,369	0	154,027	1619	458

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:48:37