

#178378#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553272

Номер абонента:

Дрожжевая, 16-16в ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.11.2025 по 23.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.11	3,153	156,1	156,3	0,2	---	56,04	35,90	0,90	0,50	24,00
24.11	3,179	153,6	153,8	0,2	---	57,44	36,81	0,90	0,50	24,00
25.11	3,045	152,9	153,3	0,4	---	59,66	39,81	0,90	0,50	24,00
26.11	3,363	189,0	189,2	0,2	---	58,98	41,26	0,90	0,50	24,00
27.11	3,499	208,6	208,5	---	0,0	62,00	45,30	0,90	0,50	24,00
28.11	3,509	205,4	205,7	0,3	---	69,67	52,68	0,90	0,50	24,00
29.11	3,515	203,6	204,0	0,4	---	72,44	55,26	0,90	0,50	24,00
Итого:	23,26	1269,2	1270,8	1,7	0,0	62,90	44,65	0,90	0,50	168,00
30.11	3,671	212,7	213,2	0,5	---	73,88	56,71	0,90	0,50	24,00
01.12	3,392	205,0	205,3	0,3	---	66,43	49,97	0,90	0,50	24,00
02.12	3,574	215,3	215,5	0,3	---	65,35	48,82	0,90	0,50	24,00
03.12	3,241	210,3	210,4	0,2	---	59,18	43,84	0,90	0,50	24,00
04.12	3,041	189,7	189,7	---	0,0	59,59	43,64	0,90	0,50	24,00
05.12	2,775	172,3	172,2	---	0,1	50,99	34,95	0,90	0,50	24,00
06.12	2,568	158,9	158,5	---	0,3	48,07	31,97	0,90	0,50	24,00
Итого:	22,26	1364,1	1364,8	1,2	0,5	61,26	45,02	0,90	0,50	168,00
07.12	2,804	178,5	178,3	---	0,2	47,67	32,03	0,90	0,50	24,00
08.12	2,831	182,2	182,1	---	0,1	48,48	33,01	0,90	0,50	24,00
09.12	2,558	156,6	156,8	0,2	---	53,31	37,04	0,90	0,50	24,00
10.12	2,420	147,6	147,4	---	0,2	55,50	39,17	0,90	0,50	24,00
11.12	2,563	156,1	156,0	---	0,1	55,37	39,02	0,90	0,50	24,00
12.12	2,675	157,2	157,4	0,2	---	64,69	47,75	0,90	0,50	24,00
13.12	2,894	174,7	175,2	0,4	---	62,21	45,73	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,74	1152,9	1153,0	0,7	0,6	55,13	38,95	0,90	0,50	168,00
14.12	2,919	177,9	178,1	0,2	---	63,54	47,21	0,90	0,50	24,00
15.12	3,084	195,8	195,9	0,2	---	59,08	43,40	0,90	0,50	24,00
16.12	3,168	200,0	200,2	0,2	---	63,21	47,45	0,90	0,50	24,00
17.12	3,528	222,7	223,2	0,5	---	67,73	51,97	0,90	0,50	24,00
18.12	3,557	237,1	237,7	0,6	---	67,37	52,45	0,90	0,50	24,00
19.12	3,177	197,3	197,9	0,6	---	68,30	52,28	0,90	0,50	24,00
20.12	2,902	175,1	175,4	0,3	---	65,03	48,54	0,90	0,50	24,00
Итого:	22,34	1405,7	1408,4	2,6	0,0	65,04	49,23	0,90	0,50	168,00
21.12	2,822	173,2	173,2	0,0	---	58,86	42,65	0,90	0,50	24,00
22.12	2,829	168,4	168,6	0,2	---	63,53	46,81	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	5,65	341,6	341,8	0,2	0,0	61,16	44,70	0,90	0,50	48,00
Итого:	92,26	5533,6	5538,8	6,4	1,2	61,31	44,72	0,90	0,50	720,0
						dT=	16,59			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		92,26					
Показания интеграторов	На 24:00 22.11.2025	На 24:00 22.12.2025	Результат за период		На 11:00 23.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	751,93	844,19	92,26		845,67		
Расход теплоносителя M1, т	76154,1	81687,7	5533,6		81774,7		
Расход теплоносителя M2, т	74075,2	79614,0	5538,8		79701,2		
Время наработки, ч	12341,5	13061,5	720,0		13073,4		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			24,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

