

#147486#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1553234
Машиностроительная, 20-28
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,735	58,7	59,0	0,3	---	70,17	57,71	0,90	0,50	24,00
24.08	0,745	67,1	67,4	0,3	---	68,08	57,06	0,90	0,50	24,00
25.08	0,169	36,4	36,3	---	0,0	54,45	49,87	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	23,34	23,01	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	22,15	19,65	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	22,07	19,45	0,90	0,50	24,00
29.08	---	---	---	---	---	21,68	19,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,65	162,1	162,7	0,6	0,0	65,78	55,68	0,90	0,50	168,00
30.08	0,165	24,5	24,5	0,0	---	53,39	46,75	0,90	0,50	24,00
31.08	0,835	75,5	75,9	0,4	---	68,58	57,60	0,90	0,50	24,00
01.09	0,777	60,5	60,9	0,4	---	70,40	57,64	0,90	0,50	24,00
02.09	0,733	58,0	58,3	0,4	---	70,27	57,70	0,90	0,50	24,00
03.09	0,746	57,9	58,3	0,3	---	70,44	57,64	0,90	0,50	24,00
04.09	0,736	58,7	59,1	0,4	---	70,20	57,74	0,90	0,50	24,00
05.09	0,715	56,8	57,1	0,3	---	70,29	57,78	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,71	391,8	394,0	2,2	0,0	68,93	57,00	0,90	0,50	168,00
06.09	0,699	56,5	56,8	0,3	---	70,16	57,87	0,90	0,50	24,00
07.09	0,731	59,0	59,3	0,3	---	70,12	57,82	0,90	0,50	24,00
08.09	0,693	56,0	56,3	0,3	---	70,21	57,92	0,90	0,50	24,00
09.09	0,714	57,0	57,3	0,3	---	70,35	57,92	0,90	0,50	24,00
10.09	0,699	55,9	56,2	0,3	---	70,46	58,05	0,90	0,50	24,00
11.09	0,702	57,0	57,3	0,3	---	70,31	58,06	0,90	0,50	24,00
12.09	0,729	59,3	59,7	0,3	---	70,22	58,02	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,97	400,8	403,0	2,2	0,0	70,26	57,95	0,90	0,50	168,00
13.09	0,760	60,2	60,6	0,4	---	70,38	57,85	0,90	0,50	24,00
14.09	0,760	61,0	61,4	0,4	---	70,31	57,95	0,90	0,50	24,00
15.09	0,739	58,9	59,3	0,3	---	70,42	57,96	0,90	0,50	24,00
16.09	0,728	57,6	57,9	0,3	---	70,44	57,88	0,90	0,50	24,00
17.09	0,745	59,7	60,0	0,3	---	70,33	57,93	0,90	0,50	24,00
18.09	0,754	60,5	60,9	0,4	---	70,32	57,94	0,90	0,50	24,00
19.09	0,747	59,6	60,0	0,4	---	70,44	57,99	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,23	417,6	420,0	2,5	0,0	70,38	57,93	0,90	0,50	168,00
20.09	0,753	59,5	59,8	0,3	---	70,46	57,89	0,90	0,50	24,00
21.09	0,738	58,0	58,3	0,3	---	70,49	57,85	0,90	0,50	24,00
22.09	0,731	58,7	59,0	0,3	---	70,36	57,98	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,22	176,2	177,1	1,0	0,0	70,44	57,91	0,90	0,50	72,00
Итого:	18,78	1548,4	1556,9	8,5	0,0	69,51	57,46	0,90	0,50	744,0

dT= 12,05

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	18,78						
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 21:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	757,74	776,53	18,78		778,68		
Расход теплоносителя M1, т	31596,6	33144,6	1548,4		33316,5		
Расход теплоносителя M2, т	31845,7	33402,7	1556,9		33575,6		
Время наработки, ч	10618,2	11362,2	744,0		11431,3		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

