

#147478#

Тип теплосчетчика:
Номер теплосчетчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1553343
Р-Подача

Дрожжевая, 12-14а ООО Мастер

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,661	75,1	75,7	0,6	---	72,14	63,42	0,90	0,50	24,00
24.08	0,634	81,4	82,1	0,7	---	70,51	62,81	0,90	0,50	24,00
25.08	0,153	47,3	47,8	0,5	---	56,19	53,04	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	22,13	23,30	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	22,68	27,34	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	21,22	22,29	0,90	0,50	24,00
29.08	---	---	---	---	---	21,52	21,96	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,45	203,8	205,6	1,8	0,0	67,79	60,77	0,90	0,50	168,00
30.08	0,126	24,1	24,4	0,2	---	53,27	48,12	0,90	0,50	24,00
31.08	0,725	99,6	100,7	1,0	---	70,04	62,84	0,90	0,50	24,00
01.09	0,624	73,6	74,3	0,7	---	72,31	63,91	0,90	0,50	24,00
02.09	0,614	74,0	74,7	0,7	---	72,18	63,96	0,90	0,50	24,00
03.09	0,611	70,6	71,2	0,6	---	72,35	63,78	0,90	0,50	24,00
04.09	0,613	73,4	74,1	0,7	---	72,14	63,88	0,90	0,50	24,00
05.09	0,589	70,6	71,3	0,6	---	72,26	64,00	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,90	485,9	490,7	4,7	0,0	70,85	62,90	0,90	0,50	168,00
06.09	0,612	74,0	74,6	0,6	---	72,17	63,98	0,90	0,50	24,00
07.09	0,637	77,0	77,7	0,7	---	72,08	63,89	0,90	0,50	24,00
08.09	0,634	74,4	75,0	0,6	---	72,24	63,80	0,90	0,50	24,00
09.09	0,587	72,6	73,2	0,6	---	72,36	64,35	0,90	0,50	24,00
10.09	0,613	72,4	73,0	0,6	---	72,45	64,07	0,90	0,50	24,00
11.09	0,612	75,0	75,7	0,7	---	72,31	64,23	0,90	0,50	24,00
12.09	0,622	75,9	76,6	0,7	---	72,23	64,12	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,32	521,3	525,8	4,6	0,0	72,26	64,06	0,90	0,50	168,00
13.09	0,632	75,7	76,4	0,7	---	72,36	64,10	0,90	0,50	24,00
14.09	0,639	77,9	78,6	0,7	---	72,25	64,13	0,90	0,50	24,00
15.09	0,632	74,8	75,5	0,7	---	72,40	64,04	0,90	0,50	24,00
16.09	0,618	74,7	75,4	0,7	---	72,45	64,27	0,90	0,50	24,00
17.09	0,663	79,7	80,4	0,7	---	72,28	64,04	0,90	0,50	24,00
18.09	0,642	80,4	81,2	0,7	---	72,24	64,34	0,90	0,50	24,00
19.09	0,641	77,8	78,6	0,8	---	72,35	64,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,47	541,1	546,1	5,0	0,0	72,33	64,16	0,90	0,50	168,00
20.09	0,639	76,0	76,6	0,7	---	72,41	64,09	0,90	0,50	24,00
21.09	0,678	76,1	76,8	0,7	---	72,45	63,62	0,90	0,50	24,00
22.09	0,673	78,7	79,5	0,8	---	72,31	63,85	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,99	230,7	232,9	2,1	0,0	72,39	63,85	0,90	0,50	72,00
Итого:	16,12	1982,9	2001,1	18,2	0,0	71,49	63,44	0,90	0,50	744,0
						dT=	8,05			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qosh. +	Qt/v +	Qсан.ут.
		16,12					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 21:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	608,47	624,59	16,12		626,63		
Расход теплоносителя M1, т	29655,6	31638,5	1982,9		31866,7		
Расход теплоносителя M2, т	29796,6	31797,7	2001,1		32028,1		
Время наработки, ч	19422,3	11166,3	744,0		11235,7		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

Представитель теплосети

