

#133818#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 27, МАДОУ

Проспект Победы 24, Калининград

4181

8840

ТВ7 (АССII)

20107271

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,868	0	12,573	0	0	12,37	0	0	24	0	59,1	42,3	0,41	0,4	-
22.05.2025	0,959	0	13,523	0	0	13,305	0	0	24	0	59,1	41,9	0,41	0,4	-
23.05.2025	0,997	0	14,215	0	0	13,986	0	0	24	0	59,2	42,1	0,41	0,4	-
24.05.2025	0,869	0	13,682	0	0	13,463	0	0	24	0	59	43,6	0,41	0,4	-
25.05.2025	0,716	0	12,122	0	0	11,928	0	0	24	0	58,9	44,5	0,41	0,4	-
26.05.2025	0,865	0	13,267	0	0	13,056	0	0	24	0	58,6	42,8	0,41	0,4	-
27.05.2025	0,636	0	12,241	0	0	12,048	0	0	24	0	58,5	45,9	0,42	0,41	-
28.05.2025	0,161	0	8,542	0	0	8,412	0	0	24	0	57,2	52,7	0,43	0,41	-
29.05.2025	0,177	0	8,525	0	0	8,398	0	0	24	0	56,6	51,6	0,41	0,4	-
30.05.2025	0,159	0	8,219	0	0	8,095	0	0	24	0	57,3	52,6	0,43	0,41	-
31.05.2025	0,086	0	10,528	0	0	10,372	0	0	24	0	56,5	54,5	0,43	0,41	-
01.06.2025	0,086	0	8,29	0	0	8,165	0	0	24	0	57	54,5	0,43	0,41	-
02.06.2025	0,2	0	8,283	0	0,021	8,157	0	0,021	24	0	57,3	51,6	0,42	0,4	-
03.06.2025	0,2	0,004	8,597	0	0	8,468	0	0	24	0	57,3	51,6	0,43	0,41	-
04.06.2025	0,189	0	8,375	0	0	8,247	0	0	24	0	57,2	51,8	0,43	0,41	-
05.06.2025	0,171	0	9,132	0	0	8,994	0	0	24	0	57,1	52,6	0,43	0,41	-
06.06.2025	0,184	0	8,407	0	0	8,279	0	0	24	0	57,4	52	0,43	0,41	-
07.06.2025	0,082	0	7,803	0	0	7,686	0	0	24	0	57	54,5	0,43	0,41	-
08.06.2025	0,082	0	8,429	0	0	8,302	0	0	24	0	57	54,6	0,43	0,41	-
09.06.2025	0,205	0	10,835	0	0	10,672	0	0	24	0	57	52,4	0,42	0,41	-
10.06.2025	0,196	0	9,396	0	0	9,254	0	0	24	0	57,1	52	0,43	0,41	-
11.06.2025	0,194	0	11,96	0	0	11,782	0	0	24	0	56,8	52,8	0,42	0,42	-
12.06.2025	0,086	0	12,478	0	0	12,295	0	0	24	0	56,2	54,6	0,42	0,42	-
13.06.2025	0,087	0	10,644	0	0	10,485	0	0	24	0	56,8	54,8	0,43	0,42	-
14.06.2025	0,086	0	8,172	0	0	8,049	0	0	24	0	57,1	54,6	0,44	0,42	-
15.06.2025	0,085	0	8,224	0	0	8,101	0	0	24	0	57,1	54,6	0,44	0,42	-
16.06.2025	0,223	0	8,743	0	0	8,61	0	0	24	0	57,3	51,1	0,44	0,42	-
17.06.2025	0,193	0	8,822	0	0	8,689	0	0	24	0	57,2	51,9	0,44	0,42	-
18.06.2025	0,206	0	8,731	0	0	8,598	0	0	24	0	57,3	51,6	0,44	0,42	-
19.06.2025	0,2	0	9,465	0	0	9,322	0	0	24	0	57,1	52	0,44	0,42	-
20.06.2025	0,176	0	11,509	0	0	11,338	0	0	24	0	56,6	52,9	0,44	0,42	-
Итого:	9,624	0	313,732	0	0,021	308,926	0	0,021	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,299														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	849,01	12273,249	0	1,974	12012,407	0	1,942	13398	202
20.06.2025	858,634	12586,979	0	1,995	12321,334	0	1,962	14142	202

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 11:55:29