

#145137#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 27, МАДОУ
Проспект Победы 24, Калининград
4181
8840
ТВ7 (АСЦП)
20107271
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,15	0	8,088	0	0	7,966	0	0	24	0	57,3	52,8	0,43	0,42	-
22.07.2025	0,134	0	8,46	0	0	8,333	0	0	24	0	57,2	53,3	0,44	0,41	-
23.07.2025	0,14	0	8,325	0	0	8,198	0	0	24	0	57,3	53,2	0,44	0,41	-
24.07.2025	0,147	0	8,495	0	0	8,367	0	0	24	0	57,2	53	0,44	0,41	-
25.07.2025	0,134	0	7,027	0	0	6,92	0	0	24	0	57,5	52,8	0,44	0,41	-
26.07.2025	0,077	0	7,655	0	0	7,54	0	0	24	0	57,1	54,6	0,44	0,41	-
27.07.2025	0,073	0	7,132	0	0	7,024	0	0	24	0	57,2	54,7	0,43	0,41	-
28.07.2025	0,123	0	9,622	0	0	9,477	0	0	23	1	57	53,9	0,43	0,41	-
29.07.2025	0,131	0	8,435	0	0	8,308	0	0	24	0	57,1	53,4	0,43	0,41	-
30.07.2025	0,145	0	7,626	0	0	7,51	0	0	24	0	57,3	52,7	0,45	0,41	-
31.07.2025	0,137	0	7,135	0	0	7,027	0	0	24	0	57,3	52,7	0,46	0,41	-
01.08.2025	0,133	0	7,241	0	0	7,132	0	0	24	0	57,3	52,9	0,46	0,4	-
02.08.2025	0,078	0	7,235	0	0	7,126	0	0	24	0	57,1	54,6	0,45	0,4	-
03.08.2025	0,077	0	7,332	0	0	7,222	0	0	24	0	57,1	54,5	0,45	0,41	-
04.08.2025	0,145	0	8,269	0	0	8,143	0	0	24	0	57,3	53	0,45	0,41	-
05.08.2025	0,143	0	7,573	0	0	7,458	0	0	24	0	57,3	52,8	0,45	0,41	-
06.08.2025	0,146	0	8,526	0	0	8,397	0	0	24	0	57,2	53,1	0,45	0,41	-
07.08.2025	0,141	0	8,21	0	0	8,086	0	0	24	0	57,3	53,1	0,45	0,41	-
08.08.2025	0,139	0	7,449	0	0	7,336	0	0	24	0	57,3	52,8	0,46	0,41	-
09.08.2025	0,08	0	6,879	0	0	6,775	0	0	24	0	57,2	54,4	0,46	0,4	-
10.08.2025	0,091	0	7,252	0	0	7,143	0	0	24	0	57,1	54,1	0,46	0,41	-
11.08.2025	0,178	0	7,834	0	0,005	7,715	0	0,005	24	0	57,4	52	0,46	0,41	-
12.08.2025	0,192	0,001	8,554	0	0	8,425	0	0	24	0	57,3	51,8	0,44	0,41	-
13.08.2025	0,118	0	4,661	0	0	4,601	0	0	24	0	52,1	46	0,18	0,19	-
14.08.2025	0,008	0	1,754	0	0	1,744	0	0	24	0	35,7	36,1	0,23	0,25	-
15.08.2025	0,001	0	1,112	0	0	1,108	0	0	24	0	29,3	33,5	0,37	0,39	-
16.08.2025	0	0	0,729	0	0	0,727	0	0	24	0	25,5	25,9	0,37	0,39	-
17.08.2025	0	0	0,539	0	0	0,539	0	0	24	0	23	24	0,38	0,39	-
18.08.2025	0	0	0,116	0	0	0,115	0	0	24	0	22,3	24,8	0,38	0,39	-
19.08.2025	0	0	0,031	0	0	0,031	0	0	24	0	21,9	28,7	0,36	0,38	-
20.08.2025	0	0	0,013	0	0	0,013	0	0	24	0	21,8	37,6	0,36	0,37	-
Итого:	3,061	0	189,309	0	0,005	186,506	0	0,005	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,731														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	863,025	12842,528	0	1,995	12573,026	0	1,962	14862	202
20.08.2025	866,084	13031,837	0	2	12759,531	0	1,967	15605	203

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 9:44:05