

#148570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 27, МАДОУ

Проспект Победы 24, Калининград

4181

8840

ТВ7 (АССII)

20107271

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0,243	0	0	0,243	0	0	24	0	20,3	28,8	0,37	0,38	-
22.08.2025	0	0	0,041	0	0	0,041	0	0	24	0	21,4	34,9	0,37	0,38	-
23.08.2025	0	0	0,456	0	0	0,456	0	0	24	0	19,7	20,3	0,37	0,39	-
24.08.2025	0	0	0,517	0	0	0,517	0	0	24	0	20,3	20,8	0,37	0,39	-
25.08.2025	0,01	0	0,294	0	0	0,294	0	0	24	0	27,5	19,1	0,36	0,38	-
26.08.2025	0,012	0	6,375	0	0	6,368	0	0	24	0	20,1	20,7	0,39	0,4	-
27.08.2025	0,07	0	13,99	0	0	13,858	0	0	24	0	44,2	43,4	0,43	0,42	-
28.08.2025	0,096	0	9,394	0	0	9,252	0	0	24	0	57,1	54,7	0,43	0,41	-
29.08.2025	0,092	0	7,759	0	0	7,64	0	0	24	0	57,3	54,5	0,44	0,41	-
30.08.2025	0,087	0	8,52	0	0	8,392	0	0	24	0	57,1	54,6	0,43	0,41	-
31.08.2025	0,085	0	8,186	0	0	8,063	0	0	24	0	57,2	54,6	0,44	0,41	-
01.09.2025	0,09	0	8,538	0	0	8,409	0	0	24	0	57,3	54,7	0,43	0,41	-
02.09.2025	0,082	0	8,231	0	0	8,107	0	0	24	0	57,2	54,7	0,43	0,41	-
03.09.2025	0,082	0	9,02	0	0	8,884	0	0	24	0	57	54,8	0,43	0,41	-
04.09.2025	0,083	0	8,847	0	0	8,714	0	0	24	0	57,1	54,9	0,43	0,41	-
05.09.2025	0,077	0	7,99	0	0	7,869	0	0	24	0	57,2	54,8	0,44	0,42	-
06.09.2025	0,079	0	8,285	0	0	8,161	0	0	24	0	57,1	54,8	0,44	0,42	-
07.09.2025	0,079	0	8,378	0	0	8,252	0	0	24	0	57,1	54,8	0,44	0,42	-
08.09.2025	0,115	0	7,69	0	0	7,573	0	0	24	0	57,3	53,7	0,44	0,41	-
09.09.2025	0,154	0	8,311	0	0	8,184	0	0	24	0	57,4	52,9	0,44	0,42	-
10.09.2025	0,158	0	8,354	0	0	8,227	0	0	24	0	57,4	52,8	0,44	0,42	-
11.09.2025	0,138	0	9,325	0	0	9,186	0	0	24	0	57	53,5	0,44	0,42	-
12.09.2025	0,137	0	8,699	0	0	8,567	0	0	24	0	57,2	53,4	0,44	0,42	-
13.09.2025	0,081	0	8,144	0	0	8,022	0	0	24	0	57	54,6	0,44	0,42	-
14.09.2025	0,081	0	9,082	0	0	8,946	0	0	24	0	56,9	54,8	0,44	0,42	-
15.09.2025	0,164	0	9,977	0	0	9,827	0	0	24	0	57	53	0,44	0,43	-
16.09.2025	0,14	0	9,957	0	0	9,808	0	0	24	0	56,9	53,5	0,44	0,43	-
17.09.2025	0,158	0	11,209	0	0	11,041	0	0	24	0	57	53,6	0,44	0,43	-
18.09.2025	0,144	0	9,113	0	0	8,976	0	0	24	0	57,1	53,2	0,44	0,43	-
19.09.2025	0,146	0	8,144	0	0	8,02	0	0	24	0	57,4	53,1	0,45	0,42	-
20.09.2025	0,082	0	7,275	0	0	7,166	0	0	24	0	57,2	54,5	0,45	0,42	-
Итого:	2,722	0	230,344	0	0	227,063	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,65														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	866,084	13031,837	0	2	12759,531	0	1,967	15605	203
20.09.2025	868,809	13262,182	0	2	12986,592	0	1,967	16349	203

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 16:28:00