

#166256#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 27, МАДОУ

Проспект Победы 24, Калининград

4181

8840

ТВ7 (АСПИ)

20107271

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2025 | 1,909   | 0         | 26,16   | 0       | 0       | 25,634  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 48,9   | 0,41    | 0,22    | -           |
| 22.10.2025 | 1,69    | 0         | 21,035  | 0       | 0       | 20,622  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,7   | 46,2   | 0,42    | 0,21    | -           |
| 23.10.2025 | 1,493   | 0         | 16,654  | 0       | 0       | 16,33   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,5   | 43,7   | 0,44    | 0,21    | -           |
| 24.10.2025 | 1,526   | 0         | 16,506  | 0       | 0       | 16,18   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66     | 43,5   | 0,43    | 0,21    | -           |
| 25.10.2025 | 1,512   | 0         | 18,11   | 0       | 0       | 17,75   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 45,9   | 0,43    | 0,21    | -           |
| 26.10.2025 | 1,554   | 0         | 18,829  | 0       | 0       | 18,451  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 46,5   | 0,43    | 0,21    | -           |
| 27.10.2025 | 1,795   | 0         | 22,062  | 0       | 0       | 21,614  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 47,2   | 0,42    | 0,21    | -           |
| 28.10.2025 | 1,72    | 0         | 20,337  | 0       | 0       | 19,923  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 46,4   | 0,42    | 0,21    | -           |
| 29.10.2025 | 1,705   | 0         | 19,847  | 0       | 0       | 19,444  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 46     | 0,43    | 0,21    | -           |
| 30.10.2025 | 1,665   | 0         | 19,343  | 0       | 0       | 18,954  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 45,6   | 0,43    | 0,21    | -           |
| 31.10.2025 | 1,732   | 0         | 20,708  | 0       | 0       | 20,29   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 46,3   | 0,42    | 0,21    | -           |
| 01.11.2025 | 1,75    | 0         | 21,123  | 0       | 0       | 20,688  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 47,3   | 0,42    | 0,21    | -           |
| 02.11.2025 | 1,461   | 0         | 17,021  | 0       | 0       | 16,684  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66     | 45,1   | 0,44    | 0,21    | -           |
| 03.11.2025 | 1,415   | 0         | 16,208  | 0       | 0       | 15,889  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,9   | 44,6   | 0,44    | 0,21    | -           |
| 04.11.2025 | 1,513   | 0         | 18,13   | 0       | 0       | 17,767  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 46,2   | 0,43    | 0,21    | -           |
| 05.11.2025 | 1,508   | 0         | 16,174  | 0       | 0       | 15,855  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,1   | 43,4   | 0,43    | 0,21    | -           |
| 06.11.2025 | 1,552   | 0         | 17,105  | 0       | 0       | 16,763  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,3   | 44,2   | 0,43    | 0,21    | -           |
| 07.11.2025 | 1,752   | 0         | 21,264  | 0       | 0       | 20,833  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 46,8   | 0,42    | 0,21    | -           |
| 08.11.2025 | 1,769   | 0         | 23,639  | 0       | 0       | 23,153  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 49,2   | 0,42    | 0,21    | -           |
| 09.11.2025 | 1,827   | 0         | 25,049  | 0       | 0       | 24,533  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 49,7   | 0,41    | 0,21    | -           |
| 10.11.2025 | 1,929   | 0         | 25,51   | 0       | 0       | 24,981  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 49,3   | 0,41    | 0,21    | -           |
| 11.11.2025 | 1,846   | 0         | 23,399  | 0       | 0       | 22,916  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 48,4   | 0,42    | 0,21    | -           |
| 12.11.2025 | 1,818   | 0         | 22,177  | 0       | 0,031   | 21,726  | 0      | 0,031  | 24       | 0       | 67     | 47,1   | 0,42    | 0,21    | -           |
| 13.11.2025 | 1,647   | 0,005     | 19,074  | 0       | 0,001   | 18,686  | 0      | 0,001  | 24       | 0       | 67     | 46     | 0,43    | 0,21    | -           |
| 14.11.2025 | 1,639   | 0         | 19,486  | 0       | 0       | 19,096  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 46     | 0,43    | 0,21    | -           |
| 15.11.2025 | 1,88    | 0         | 25,831  | 0       | 0       | 25,285  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 50,7   | 0,41    | 0,21    | -           |
| 16.11.2025 | 2,208   | 0         | 28,803  | 0       | 0       | 28,122  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 54,2   | 0,41    | 0,21    | -           |
| 17.11.2025 | 2,384   | 0         | 33,373  | 0       | 0       | 32,611  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 53,9   | 0,4     | 0,21    | -           |
| 18.11.2025 | 2,455   | 0         | 38,924  | 0       | 0       | 38,048  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 55,5   | 0,38    | 0,22    | -           |
| 19.11.2025 | 2,412   | 0         | 33,438  | 0       | 0       | 32,682  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71     | 53,4   | 0,4     | 0,22    | -           |
| 20.11.2025 | 2,511   | 0         | 35,364  | 0       | 0       | 34,532  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 55,3   | 0,39    | 0,22    | -           |
| Итого:     | 55,577  | 0         | 700,683 | 0       | 0,032   | 686,042 | 0      | 0,032  | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 13,274  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.10.2025 | 904,1   | 13761,379 | 0      | 2,012  | 13476,527 | 0     | 1,979 | 17069   | 203    |
| 20.11.2025 | 959,679 | 14462,062 | 0      | 2,044  | 14162,567 | 0     | 2,011 | 17813   | 203    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:37:24