

#147267#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553192

Номер абонента:

Адрес установки:

Каштановая Аллея, 16 ДС № 27

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.08.2025 по 21.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.08	---	0,3	1,9	1,6	---	20,66	23,06	0,90	0,50	24,00
22.08	---	0,0	2,1	2,1	---	20,44	21,75	0,90	0,50	24,00
23.08	---	0,3	2,6	2,3	---	20,43	20,10	0,90	0,50	24,00
24.08	---	0,7	3,2	2,5	---	21,37	20,50	0,90	0,50	24,00
25.08	---	0,0	1,5	1,5	---	22,06	18,97	0,90	0,50	24,00
26.08	---	5,9	8,0	2,1	---	17,51	17,99	0,90	0,50	24,00
27.08	0,066	16,8	18,2	1,4	---	41,52	37,68	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,07	24,1	37,4	13,3	0,0	34,49	31,92	0,90	0,50	168,00
28.08	0,101	9,0	9,0	---	0,0	60,96	49,85	0,90	0,50	24,00
29.08	0,098	7,9	7,8	---	0,1	61,87	49,56	0,90	0,50	24,00
30.08	0,093	8,3	8,2	---	0,1	61,11	50,02	0,90	0,50	24,00
31.08	0,093	8,3	8,1	---	0,2	61,18	50,10	0,90	0,50	24,00
01.09	0,094	8,5	8,3	---	0,2	61,13	50,15	0,90	0,50	24,00
02.09	0,093	8,4	8,2	---	0,2	61,13	50,09	0,90	0,50	24,00
03.09	0,092	8,9	8,7	---	0,2	60,58	50,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,66	59,3	58,3	0,0	1,0	61,12	50,02	0,90	0,50	168,00
04.09	0,092	8,8	8,6	---	0,2	60,78	50,31	0,90	0,50	24,00
05.09	0,090	8,3	8,1	---	0,2	61,07	50,36	0,90	0,50	24,00
06.09	0,087	8,3	8,0	---	0,2	60,89	50,46	0,90	0,50	24,00
07.09	0,087	8,3	8,0	---	0,2	60,90	50,45	0,90	0,50	24,00
08.09	0,101	8,3	8,0	---	0,2	61,47	49,33	0,90	0,50	24,00
09.09	0,107	8,5	8,2	---	0,3	61,35	48,83	0,90	0,50	24,00
10.09	0,107	8,6	8,4	---	0,2	61,29	48,97	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,67	59,0	57,4	0,0	1,6	61,11	49,81	0,90	0,50	168,00
11.09	0,104	9,2	9,0	---	0,2	60,59	49,35	0,90	0,50	24,00
12.09	0,104	9,1	8,9	---	0,3	60,79	49,52	0,90	0,50	24,00
13.09	0,095	8,6	8,4	---	0,3	61,07	50,13	0,90	0,50	24,00
14.09	0,095	9,1	8,9	---	0,2	60,54	50,18	0,90	0,50	24,00
15.09	0,106	9,9	9,6	---	0,2	60,25	49,56	0,90	0,50	24,00
16.09	0,108	9,9	9,7	---	0,3	60,22	49,46	0,90	0,50	24,00
17.09	0,108	10,8	10,6	---	0,2	59,74	49,84	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,72	66,7	65,0	0,0	1,7	60,43	49,71	0,90	0,50	168,00
18.09	0,108	9,5	9,2	---	0,3	60,69	49,32	0,90	0,50	24,00
19.09	0,110	8,5	8,2	---	0,3	61,52	48,70	0,90	0,50	24,00
20.09	0,098	8,0	7,7	---	0,3	61,80	49,64	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,32	26,0	25,1	0,0	0,8	61,30	49,21	0,90	0,50	72,00
Итого:	2,44	235,0	243,1	13,3	5,2	58,22	46,49	0,90	0,50	744,0
						dT=	11,73			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		2,44					
Показания интеграторов	На 24:00 20.08.2025	На 24:00 20.09.2025	Результат за период		На 23:00 23.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	123,49	125,93	2,44		126,24		
Расход теплоносителя M1, т	5952,7	6187,6	235,0		6211,0		
Расход теплоносителя M2, т	5813,0	6056,2	243,1		6078,8		
Время наработки, ч	16304,0	11048,0	744,0		11119,1		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин - Тдт - Ттех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

