

#150554#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553192

Номер абонента:

Каштановая Аллея, 16 ДС № 27

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.09.2025 по 21.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.09	0,095	7,6	7,4	---	0,2	62,12	49,79	0,90	0,50	24,00
22.09	0,106	7,8	7,5	---	0,2	62,25	48,74	0,90	0,50	24,00
23.09	0,110	8,2	8,0	---	0,2	61,86	48,60	0,90	0,50	24,00
24.09	0,113	8,7	8,4	---	0,3	61,60	48,64	0,90	0,50	24,00
25.09	0,115	8,6	8,3	---	0,3	61,81	48,42	0,90	0,50	24,00
26.09	0,114	8,2	8,0	---	0,2	62,13	48,42	0,90	0,50	24,00
27.09	0,101	8,2	7,9	---	0,2	61,79	49,56	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,75	57,3	55,5	0,0	1,7	61,93	48,87	0,90	0,50	168,00
28.09	0,103	8,2	8,0	---	0,2	61,89	49,54	0,90	0,50	24,00
29.09	0,309	15,5	15,2	---	0,3	63,59	43,64	0,90	0,50	24,00
30.09	0,464	21,1	20,8	---	0,3	64,40	42,46	0,90	0,50	24,00
01.10	0,391	20,6	20,4	---	0,2	60,34	41,64	0,90	0,50	24,00
02.10	0,458	19,2	19,0	---	0,2	66,46	42,71	0,90	0,50	24,00
03.10	0,474	19,7	19,4	---	0,3	67,56	43,56	0,90	0,50	24,00
04.10	0,445	18,7	18,4	---	0,3	67,27	43,55	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,64	123,0	121,2	0,0	1,8	64,71	43,33	0,90	0,50	168,00
05.10	0,391	16,0	15,7	---	0,3	66,70	42,32	0,90	0,50	24,00
06.10	0,381	14,8	14,5	---	0,3	66,80	41,15	0,90	0,50	24,00
07.10	0,400	15,6	15,2	---	0,4	67,28	41,71	0,90	0,50	24,00
08.10	0,404	16,1	15,7	---	0,4	66,96	41,93	0,90	0,50	24,00
09.10	0,349	13,4	13,1	---	0,3	66,55	40,70	0,90	0,50	24,00
10.10	0,361	14,2	13,9	---	0,3	66,37	40,96	0,90	0,50	24,00
11.10	0,336	13,1	12,8	---	0,3	67,00	41,43	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,62	103,2	100,9	0,0	2,3	66,82	41,49	0,90	0,50	168,00
12.10	0,345	13,5	13,2	---	0,3	66,83	41,36	0,90	0,50	24,00
13.10	0,409	16,4	16,0	---	0,4	66,97	42,15	0,90	0,50	24,00
14.10	0,441	18,4	17,9	---	0,5	67,02	43,10	0,90	0,50	24,00
15.10	0,410	16,1	15,7	---	0,5	67,48	42,16	0,90	0,50	24,00
16.10	0,388	14,9	14,5	---	0,4	67,24	41,35	0,90	0,50	24,00
17.10	0,392	15,0	14,6	---	0,4	67,36	41,37	0,90	0,50	24,00
18.10	0,442	18,9	18,5	---	0,5	67,00	43,77	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,83	113,3	110,2	0,0	3,1	67,13	42,27	0,90	0,50	168,00
19.10	0,442	18,9	18,5	---	0,5	67,22	44,00	0,90	0,50	24,00
20.10	0,499	21,0	20,4	---	0,5	68,61	44,88	0,90	0,50	24,00
21.10	0,494	21,2	20,7	---	0,5	68,21	45,03	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,43	61,1	59,6	0,0	1,5	68,04	44,66	0,90	0,50	72,00
Итого:	10,28	457,9	447,5	0,0	10,4	65,88	43,52	0,90	0,50	744,0
						dT=	22,36			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Ттах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		10,28					
Показания интеграторов	На 24:00 20.09.2025	На 24:00 21.10.2025	Результат за период		На 00:00 22.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	125,93	136,21	10,28		136,21		
Расход теплоносителя M1, т	6187,6	6645,5	457,9		6645,6		
Расход теплоносителя M2, т	6056,2	6503,7	447,5		6503,8		
Время наработки, ч	11048,0	11792,0	744,0		11792,1		
Время неработы Тнер = Ттах + Тдт + Ттех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

