

#166809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 27, МАДОУ
Каштановая аллея, 16 г.Калининград
4181
4950
ТЭМ-104
1553192
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	0,455	19,542	18,865	0	19,142	18,696	0	24	24	0	0	67,6	43,9	0	9	5,1	0,1	-
23.10.2025	0,385	14,766	14,203	0	14,461	14,092	0	24	24	0	0	67,8	41,3	0	9	5,1	0,1	-
24.10.2025	0,373	13,715	13,171	0	13,426	13,071	0	24	24	0	0	68,6	40,9	0	9	5,1	0,1	-
25.10.2025	0,393	15,595	15,006	0	15,268	14,88	0	24	24	0	0	68,4	42,8	0	9	5,1	0,1	-
26.10.2025	0,409	16,283	15,676	0	15,938	15,541	0	24	24	0	0	68,8	43,2	0	9	5,1	0	-
27.10.2025	0,46	18,75	18,068	0	18,353	17,909	0	24	24	0	0	68,8	43,8	0	9	5,1	0	-
28.10.2025	0,439	17,257	16,584	0	16,89	16,442	0	24	24	0	0	69,1	43,2	0	9	5,1	0	-
29.10.2025	0,435	16,905	16,25	0	16,545	16,114	0	24	24	0	0	69	42,8	0	9	5,1	0	-
30.10.2025	0,428	16,514	15,852	0	16,163	15,721	0	24	24	0	0	68,9	42,5	0	9	5,1	0	-
31.10.2025	0,44	17,292	16,605	0	16,928	16,466	0	24	24	0	0	68,6	42,7	0	9	5,1	0	-
01.11.2025	0,46	18,3	17,612	0	17,906	17,457	0	24	24	0	0	69,5	43,8	0	9	5,1	0	-
02.11.2025	0,386	15,121	14,546	0	14,803	14,426	0	24	24	0	0	68,6	42,6	0	9	5,1	0	-
03.11.2025	0,361	13,841	13,333	0	13,551	13,226	0	24	24	0	0	68,4	41,8	0	9	5,1	0	-
04.11.2025	0,403	16,051	15,453	0	15,711	15,32	0	24	24	0	0	68,8	43,3	0	9	5,1	0	-
05.11.2025	0,385	14,238	13,67	0	13,937	13,563	0	24	24	0	0	68,9	41,3	0	9	5,1	0	-
06.11.2025	0,385	14,437	13,869	0	14,131	13,759	0	24	24	0	0	68,8	41,6	0	9	5,1	0	-
07.11.2025	0,445	17,481	16,815	0	17,112	16,673	0	24	24	0	0	68,8	42,9	0	9	5,1	0	-
08.11.2025	0,475	20,298	19,598	0	19,865	19,413	0	24	24	0	0	69,1	45,3	0	9	5,1	0	-
09.11.2025	0,495	21,664	20,927	0	21,201	20,723	0	24	24	0	0	69,2	45,9	0	9	5,1	0	-
10.11.2025	0,515	22,076	21,323	0	21,604	21,118	0	24	24	0	0	69,3	45,5	0	9	5,1	0	-
11.11.2025	0,482	19,389	18,665	0	18,972	18,497	0	24	24	0	0	69,4	44,1	0	9	5,1	0	-
12.11.2025	0,463	18,443	17,753	0	18,053	17,601	0	24	24	0	0	68,8	43,2	0	9	5,1	0	-
13.11.2025	0,435	16,668	16	0	16,311	15,866	0	24	24	0	0	69,3	42,6	0	9	5,1	0	-
14.11.2025	0,425	16,406	15,746	0	16,061	15,618	0	24	24	0	0	68,6	42,3	0	9	5,1	0	-
15.11.2025	0,488	20,75	20,013	0	20,302	19,821	0	24	24	0	0	69,5	45,6	0	9	5,1	0	-
16.11.2025	0,596	24,485	23,626	0	23,89	23,358	0	24	24	0	0	74,3	49,4	0	9	5,1	0	-
17.11.2025	0,599	25,16	24,276	0	24,567	24,009	0	24	24	0	0	73	48,7	0	9	5,1	0	-
18.11.2025	0,643	29,872	28,954	0	29,189	28,619	0	24	24	0	0	71,8	49,8	0	9	5,1	0	-
19.11.2025	0,611	26,362	25,426	0	25,75	25,146	0	24	24	0	0	72,4	48,7	0	9	5,1	0	-
20.11.2025	0,658	29,177	28,208	0	28,477	27,87	0	24	24	0	0	73,7	50,7	0	9	5,1	0	-
Итого:	13,927	566,838	546,093	0	554,507	541,015	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,927																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.10.2025	136,205	6783,607	6570,388	0	6645,53	6503,683	0	11791,97	0,1
20.11.2025	150,133	7350,445	7116,481	0	7200,036	7044,696	0	12511,97	0,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 9:08:18