

#147429#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1552328
Батальная, 77 ООО Мастер
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	1,748	103,4	104,6	1,2	---	71,92	55,09	0,90	0,50	24,00
24.08	1,900	124,0	125,9	1,8	---	70,00	54,77	0,90	0,50	24,00
25.08	0,450	76,6	78,0	1,4	---	55,55	49,76	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	32,31	20,55	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	21,93	24,76	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	21,66	26,36	0,90	0,50	24,00
29.08	---	---	---	---	---	20,57	22,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,10	304,0	308,5	4,4	0,0	67,01	53,62	0,90	0,50	167,99
30.08	0,315	32,4	32,8	0,4	---	52,42	42,76	0,90	0,50	24,00
31.08	1,915	115,3	116,6	1,2	---	70,09	53,57	0,90	0,50	24,00
01.09	1,753	96,9	97,7	0,8	---	72,07	54,07	0,90	0,50	24,00
02.09	1,720	99,0	99,8	0,9	---	71,97	54,68	0,90	0,50	24,00
03.09	1,680	95,9	96,7	0,7	---	72,19	54,77	0,90	0,50	24,00
04.09	1,660	97,4	98,2	0,8	---	71,91	54,94	0,90	0,50	24,00
05.09	1,620	95,5	96,2	0,7	---	72,01	55,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,66	632,4	637,9	5,5	0,0	70,67	53,90	0,90	0,50	168,00
06.09	1,676	99,1	99,9	0,7	---	71,96	55,15	0,90	0,50	24,00
07.09	1,721	101,8	102,6	0,8	---	71,88	55,06	0,90	0,50	24,00
08.09	1,633	97,6	98,2	0,6	---	72,04	55,38	0,90	0,50	24,00
09.09	1,684	100,4	101,1	0,7	---	72,14	55,46	0,90	0,50	24,00
10.09	1,698	101,0	101,8	0,7	---	72,28	55,56	0,90	0,50	24,00
11.09	1,683	102,0	102,8	0,8	---	72,10	55,68	0,90	0,50	24,00
12.09	1,691	103,5	104,4	0,9	---	71,96	55,71	0,90	0,50	24,00
Итого:	11,79	705,4	710,8	5,4	0,0	72,05	55,43	0,90	0,50	168,00
13.09	1,755	106,6	107,6	1,0	---	72,13	55,75	0,90	0,50	24,00
14.09	1,773	108,3	109,4	1,1	---	72,05	55,78	0,90	0,50	24,00
15.09	1,699	104,1	105,0	0,9	---	72,19	55,96	0,90	0,50	24,00
16.09	1,703	104,7	103,4	---	1,4	72,21	56,03	0,90	0,50	24,00
17.09	1,739	108,5	109,7	1,1	---	72,06	56,13	0,90	0,50	24,00
18.09	1,737	109,2	110,4	1,1	---	72,04	56,22	0,90	0,50	24,00
19.09	1,780	110,4	111,6	1,1	---	72,18	56,15	0,90	0,50	24,00
Итого:	12,19	752,0	757,1	6,5	1,4	72,12	56,00	0,90	0,50	168,00
20.09	1,763	108,9	110,1	1,2	---	72,19	56,09	0,90	0,50	24,00
21.09	1,737	106,5	107,6	1,1	---	72,24	56,02	0,90	0,50	24,00
22.09	1,690	105,8	106,8	1,0	---	72,10	56,22	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,19	321,2	324,5	3,2	0,0	72,18	56,11	0,90	0,50	72,00
Итого:	43,92	2715,1	2738,8	25,0	1,4	71,20	55,11	0,90	0,50	744,0
dT=						16,09				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		43,92					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 10:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	1718,67	1762,60	43,92		1766,91		
Расход теплоносителя M1, т	63746,9	66461,5	2715,1		66728,2		
Расход теплоносителя M2, т	65613,9	67751,8	2738,8		68021,4		
Время наработки, ч	10786,9	11530,9	744,0		11589,8		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

