

#150909#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552328

Номер абонента:

Батальная, 77 ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	1,747	108,4	109,5	1,1	---	72,23	56,20	0,90	0,50	24,00
24.09	1,813	111,1	112,4	1,3	---	72,40	56,17	0,90	0,50	24,00
25.09	1,893	115,9	117,3	1,4	---	72,33	56,09	0,90	0,50	24,00
26.09	1,818	111,9	113,1	1,2	---	72,27	56,11	0,90	0,50	24,00
27.09	1,897	116,6	118,0	1,3	---	72,25	56,07	0,90	0,50	24,00
28.09	1,937	119,5	121,0	1,5	---	72,25	56,13	0,90	0,50	24,00
29.09	1,940	120,9	122,4	1,5	---	72,28	56,31	0,90	0,50	24,00
Итого:	13,04	804,3	813,6	9,3	0,0	72,29	56,15	0,90	0,50	168,00
30.09	1,955	120,7	122,2	1,5	---	72,36	56,25	0,90	0,50	24,00
01.10	2,956	147,8	150,5	2,7	---	72,31	52,39	0,90	0,50	24,00
02.10	5,022	206,8	212,5	5,7	---	72,23	48,03	0,90	0,50	24,00
03.10	5,328	216,0	222,5	6,5	---	72,39	47,80	0,90	0,50	24,00
04.10	5,158	204,9	211,2	6,3	---	72,76	47,67	0,90	0,50	24,00
05.10	4,530	183,2	187,3	4,1	---	72,71	48,07	0,90	0,50	24,00
06.10	4,243	171,7	175,3	3,6	---	72,74	48,11	0,90	0,50	24,00
Итого:	29,19	1251,0	1281,5	30,5	0,0	72,51	49,26	0,90	0,50	168,00
07.10	4,479	182,4	186,8	4,3	---	72,63	48,16	0,90	0,50	24,00
08.10	4,445	181,5	185,1	3,6	---	72,60	48,19	0,90	0,50	24,00
09.10	3,849	163,5	166,7	3,2	---	72,49	49,04	0,90	0,50	24,00
10.10	4,030	166,2	170,2	4,0	---	72,67	48,51	0,90	0,50	24,00
11.10	3,823	165,5	169,8	4,2	---	72,51	49,50	0,90	0,50	24,00
12.10	4,174	178,7	183,3	4,6	---	72,58	49,31	0,90	0,50	24,00
13.10	4,613	188,1	193,3	5,2	---	72,60	48,16	0,90	0,50	24,00
Итого:	29,41	1226,0	1255,1	29,1	0,0	72,58	48,68	0,90	0,50	168,00
14.10	4,872	199,4	205,3	5,9	---	72,53	48,17	0,90	0,50	24,00
15.10	4,561	188,7	193,6	4,9	---	72,61	48,52	0,90	0,50	24,00
16.10	4,372	181,3	185,6	4,2	---	72,64	48,62	0,90	0,50	24,00
17.10	4,370	180,7	184,9	4,2	---	72,69	48,59	0,90	0,50	24,00
18.10	5,165	210,5	217,0	6,5	---	72,83	48,38	0,90	0,50	24,00
19.10	5,359	221,3	228,5	7,2	---	72,70	48,57	0,90	0,50	24,00
20.10	5,904	242,5	251,1	8,6	---	72,69	48,43	0,90	0,50	24,00
Итого:	34,60	1424,3	1465,9	41,6	0,0	72,67	48,46	0,90	0,50	168,00
21.10	5,818	238,3	246,7	8,4	---	72,87	48,55	0,90	0,50	24,00
22.10	5,086	213,2	220,1	6,9	---	72,64	48,87	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	10,90	451,5	466,8	15,3	0,0	72,76	48,70	0,90	0,50	48,00
Итого:	117,15	5157,2	5283,0	125,8	0,0	72,56	49,91	0,90	0,50	720,0
						dT=	22,65			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		117,15					
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 22.10.2025	Результат за период	На 10:00 23.10.2025			
Количество теплоты, Гкал	1762,60	1879,75	117,15	1881,67			
Расход теплоносителя M1, т	66461,5	71618,7	5157,2	71697,5			
Расход теплоносителя M2, т	67751,8	73034,8	5283,0	73115,9			
Время наработки, ч	11530,9	12250,9	720,0	12261,7			
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч				24,0			

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

