

#165301#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552328

Номер абонента:

Адрес установки:

Батальная, 77 ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.10.2025 по 23.11.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	4,864	201,0	207,4	6,3	---	72,68	48,57	0,90	0,50	24,00
24.10	5,098	210,9	218,0	7,1	---	72,71	48,63	0,90	0,50	24,00
25.10	5,489	226,2	234,1	7,9	---	72,75	48,57	0,90	0,50	24,00
26.10	5,514	231,1	238,6	7,5	---	72,70	48,93	0,90	0,50	22,79
27.10	5,973	235,0	242,5	7,6	---	72,77	47,44	0,90	0,50	24,00
28.10	5,734	223,1	230,2	7,2	---	72,73	47,11	0,90	0,50	24,00
29.10	5,740	220,5	227,8	7,3	---	72,99	47,05	0,90	0,50	24,00
Итого:	38,41	1547,8	1598,7	50,8	0,0	72,76	48,03	0,90	0,50	166,79
30.10	5,264	259,3	267,6	8,3	---	72,71	52,49	0,90	0,50	24,00
31.10	6,094	233,3	240,8	7,5	---	72,51	46,47	0,90	0,50	24,00
01.11	6,048	232,8	240,3	7,5	---	72,75	46,85	0,90	0,50	24,00
02.11	5,357	201,0	207,0	6,0	---	72,93	46,36	0,90	0,50	24,00
03.11	5,251	199,7	205,8	6,1	---	72,65	46,45	0,90	0,50	24,00
04.11	5,666	219,2	226,0	6,8	---	72,59	46,83	0,90	0,50	24,00
05.11	5,254	202,6	208,6	6,1	---	72,65	46,80	0,90	0,50	24,00
Итого:	38,93	1547,9	1596,1	48,3	0,0	72,68	47,61	0,90	0,50	168,00
06.11	5,270	203,3	209,5	6,3	---	72,76	46,92	0,90	0,50	24,00
07.11	5,938	233,0	240,7	7,7	---	72,71	47,31	0,90	0,50	24,00
08.11	6,627	264,9	274,2	9,3	---	72,73	47,79	0,90	0,50	24,00
09.11	6,855	276,0	285,7	9,7	---	72,89	48,14	0,90	0,50	24,00
10.11	6,344	253,1	261,8	8,6	---	72,70	47,72	0,90	0,50	24,00
11.11	6,092	240,4	248,5	8,1	---	72,82	47,57	0,90	0,50	24,00
12.11	6,138	245,2	253,3	8,1	---	72,74	47,79	0,90	0,50	24,00
Итого:	43,26	1715,8	1773,7	57,9	0,0	72,77	47,64	0,90	0,50	168,00
13.11	5,826	224,1	231,4	7,3	---	72,73	47,71	0,90	0,50	24,00
14.11	5,484	217,4	224,2	6,8	---	72,65	47,51	0,90	0,50	24,00
15.11	6,729	271,1	280,7	9,6	---	72,78	48,04	0,90	0,50	24,00
16.11	7,907	300,2	311,2	10,9	---	76,19	49,95	0,90	0,50	24,00
17.11	6,690	258,2	267,0	8,7	---	74,24	48,42	0,90	0,50	24,00
18.11	7,689	317,8	326,8	9,1	---	73,40	49,29	0,90	0,50	24,00
19.11	7,460	302,9	311,7	8,8	---	73,86	49,32	0,90	0,50	24,00
Итого:	47,59	1891,6	1952,9	61,3	0,0	73,78	48,71	0,90	0,50	168,00
20.11	7,920	309,2	318,6	9,4	---	75,19	49,66	0,90	0,50	24,00
21.11	7,699	305,1	314,4	9,3	---	74,96	49,82	0,90	0,50	24,00
22.11	7,712	293,8	302,8	9,0	---	75,01	48,85	0,90	0,50	24,00
Итого:	23,33	908,1	935,8	27,7	0,0	75,05	49,45	0,90	0,50	72,00
Итого:	191,53	7811,3	7857,3	246,0	0,0	73,27	48,20	0,90	0,50	742,8
						dT=	25,07			

dT= 25,07

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	742,8	0,0	0,0	0,0	1,2
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		191,53					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2025	На 24:00 22.11.2025	Результат за период		На 10:00 25.11.2025		
Количество теплоты, Гкал	1879,75	2071,28	191,53		2092,38		
Расход теплоносителя M1, т	71618,7	79229,9	7611,3		79964,1		
Расход теплоносителя M2, т	73034,8	80892,1	7857,3		81649,6		
Время наработки, ч	12250,9	12993,7	742,8		13052,2		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.ч			1,2				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

