

#178374#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1552328

Номер абонента:

Адрес установки:

Батальная, 77 ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.11.2025 по 23.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.11	8,767	306,4	316,0	9,7	---	79,44	50,92	0,90	0,50	24,00
24.11	8,789	302,4	312,1	9,7	---	80,28	51,31	0,90	0,50	24,00
25.11	8,231	287,3	296,4	9,0	---	78,38	49,83	0,90	0,50	24,00
26.11	7,997	280,8	289,6	8,7	---	77,62	49,23	0,90	0,50	24,00
27.11	7,911	283,4	292,0	8,7	---	76,89	49,06	0,90	0,50	24,00
28.11	8,001	296,7	305,6	8,9	---	76,44	49,57	0,90	0,50	24,00
29.11	8,268	317,0	326,3	9,3	---	76,50	50,51	0,90	0,50	24,00
Итого:	57,97	2074,0	2138,0	64,0	0,0	77,94	50,09	0,90	0,50	168,00
30.11	8,125	294,3	302,7	8,5	---	76,72	49,20	0,90	0,50	24,00
01.12	7,875	303,1	312,5	9,4	---	75,54	49,65	0,90	0,50	24,00
02.12	8,236	299,6	309,5	9,9	---	77,12	49,72	0,90	0,50	24,00
03.12	7,658	302,4	313,7	11,3	---	73,94	48,70	0,90	0,50	24,00
04.12	7,354	299,1	310,8	11,7	---	73,85	49,34	0,90	0,50	24,00
05.12	6,775	270,1	279,8	9,8	---	73,92	48,92	0,90	0,50	24,00
06.12	6,479	255,3	264,3	9,0	---	73,89	48,60	0,90	0,50	24,00
Итого:	52,50	2023,9	2093,3	69,5	0,0	75,03	49,18	0,90	0,50	168,00
07.12	7,121	285,8	296,3	10,5	---	73,83	49,00	0,90	0,50	24,00
08.12	6,786	276,4	286,4	9,9	---	73,70	49,23	0,90	0,50	24,00
09.12	6,069	241,0	249,3	8,3	---	73,75	48,66	0,90	0,50	24,00
10.12	5,640	224,8	232,3	7,5	---	73,68	48,68	0,90	0,50	24,00
11.12	5,872	234,2	242,1	7,9	---	73,62	48,63	0,90	0,50	24,00
12.12	6,015	237,9	246,4	8,4	---	73,64	48,45	0,90	0,50	24,00
13.12	6,849	275,7	285,1	9,4	---	73,81	49,06	0,90	0,50	24,00
Итого:	44,35	1775,9	1837,8	62,0	0,0	73,72	48,84	0,90	0,50	168,00
14.12	6,715	267,5	276,0	8,5	---	73,71	48,70	0,90	0,50	24,00
15.12	7,311	295,4	305,2	9,8	---	73,70	49,04	0,90	0,50	24,00
16.12	7,392	295,1	304,8	9,7	---	73,80	48,84	0,90	0,50	24,00
17.12	7,945	305,6	315,7	10,1	---	75,74	49,83	0,90	0,50	24,00
18.12	7,809	307,3	317,6	10,3	---	75,20	49,88	0,90	0,50	24,00
19.12	7,252	295,1	305,0	9,9	---	73,98	49,49	0,90	0,50	24,00
20.12	6,724	269,2	278,0	8,8	---	73,72	48,83	0,90	0,50	24,00
Итого:	51,15	2035,2	2102,2	67,0	0,0	74,29	49,25	0,90	0,50	168,00
21.12	6,814	270,6	279,3	8,7	---	73,66	48,57	0,90	0,50	24,00
22.12	6,725	266,0	274,5	8,5	---	73,77	48,58	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	13,54	536,6	553,8	17,2	0,0	73,71	48,57	0,90	0,50	48,00
Итого:	219,51	8445,6	8725,2	279,6	0,0	75,21	49,31	0,90	0,50	720,0
						dT=	25,9			

dT= 25,9

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		219,51					
Показания интергаторов	На 24:00 22.11.2025	На 24:00 22.12.2025	Результат за период		На 10:00 23.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	2071,28	2290,78	219,51		2293,78		
Расход теплоносителя M1, т	79229,9	87675,5	8445,6		87792,0		
Расход теплоносителя M2, т	80892,1	89617,3	8725,2		89737,6		
Время наработки, ч	12993,7	13713,7	720,0		13724,0		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.ч			24,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.27

