

#146663#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553271

Номер абонента:

Самаркандская, 3-9 ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/с
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025


Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,556	72,1	73,1	1,0	---	72,35	64,72	0,90	0,50	24,00
24.08	0,593	82,4	83,4	0,9	---	71,44	64,34	0,90	0,50	24,00
25.08	0,151	56,9	57,0	0,0	---	57,35	54,80	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	26,81	33,31	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	21,29	21,89	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	21,00	20,83	0,90	0,50	24,00
29.08	---	0,0	0,0	0,0	---	21,06	20,71	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,30	211,4	213,4	2,0	0,0	67,95	61,90	0,90	0,50	168,00
30.08	0,100	29,7	30,1	0,3	---	50,21	46,92	0,90	0,50	24,00
31.08	0,631	100,0	101,0	1,0	---	70,22	64,00	0,90	0,50	24,00
01.09	0,562	73,7	74,7	1,0	---	72,52	64,98	0,90	0,50	24,00
02.09	0,568	73,9	74,7	0,8	---	72,46	64,86	0,90	0,50	24,00
03.09	0,535	68,8	69,7	0,9	---	72,39	64,74	0,90	0,50	24,00
04.09	0,526	69,5	69,7	0,2	---	72,37	64,88	0,90	0,50	24,00
05.09	0,556	72,6	73,0	0,4	---	72,51	64,93	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,48	488,2	492,9	4,8	0,0	70,64	63,61	0,90	0,50	168,00
06.09	0,527	69,2	70,1	0,9	---	72,42	64,88	0,90	0,50	24,00
07.09	0,538	71,1	72,0	0,8	---	72,33	64,85	0,90	0,50	24,00
08.09	0,537	70,0	70,7	0,8	---	72,51	64,92	0,90	0,50	24,00
09.09	0,526	68,6	69,5	0,8	---	72,56	64,98	0,90	0,50	24,00
10.09	0,550	70,5	71,4	0,9	---	72,73	65,02	0,90	0,50	24,00
11.09	0,546	71,3	72,4	1,1	---	72,52	64,95	0,90	0,50	24,00
12.09	0,540	71,5	72,5	1,0	---	72,34	64,88	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,76	492,2	498,5	6,3	0,0	72,49	64,93	0,90	0,50	168,00
13.09	0,554	73,1	74,0	0,9	---	72,51	65,01	0,90	0,50	24,00
14.09	0,544	71,5	72,7	1,1	---	72,48	64,96	0,90	0,50	24,00
15.09	0,549	71,4	72,4	1,0	---	72,61	65,01	0,90	0,50	24,00
16.09	0,535	70,2	71,3	1,1	---	72,61	65,08	0,90	0,50	24,00
17.09	0,561	74,5	75,6	1,1	---	72,41	64,96	0,90	0,50	24,00
18.09	0,562	74,9	75,9	1,0	---	72,36	64,94	0,90	0,50	24,00
19.09	0,564	74,4	75,4	1,0	---	72,46	64,97	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,87	510,0	517,2	7,2	0,0	72,49	64,99	0,90	0,50	168,00
20.09	0,598	77,8	78,8	1,0	---	72,56	64,96	0,90	0,50	24,00
21.09	0,525	68,2	69,3	1,1	---	72,52	64,90	0,90	0,50	24,00
22.09	0,553	72,5	73,7	1,2	---	72,49	64,94	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,68	218,5	221,7	3,2	0,0	72,52	64,93	0,90	0,50	72,00
Итого:	14,09	1920,2	1943,7	23,5	0,0	71,52	64,28	0,90	0,50	744,0
						dT=	7,24			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н. ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	14,09						
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 13:00 23.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	312,07	326,15	14,09		326,46		
Расход теплоносителя M1, т	19052,8	20973,0	1920,2		21013,3		
Расход теплоносителя M2, т	19452,1	21095,8	1943,7		21136,7		
Время наработки, ч	5987,3	5987,3	744,0		6001,2		
Время неработы Тнот = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н.			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27



23

09

25