

#147438#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1552486
Щедина,19-25 ООО Мастер
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,468	31,8	31,7	---	0,0	67,07	52,40	0,90	0,50	24,00
24.08	0,474	32,3	32,3	---	0,0	66,88	52,31	0,90	0,50	24,00
25.08	0,140	51,2	51,4	0,1	---	55,10	52,74	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	23,14	29,17	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	21,26	24,44	0,90	0,50	23,99
28.08	---	---	---	---	---	20,97	22,97	0,90	0,50	24,00
29.08	---	0,0	0,0	---	0,0	21,25	21,69	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,08	115,3	115,5	0,1	0,0	61,69	52,52	0,90	0,50	167,99
30.08	0,102	18,0	18,0	0,0	---	43,91	38,35	0,90	0,50	24,00
31.08	0,501	36,4	36,4	0,0	---	65,18	51,49	0,90	0,50	24,00
01.09	0,474	32,3	32,3	0,0	---	66,88	52,29	0,90	0,50	24,00
02.09	0,467	32,1	32,0	---	0,0	66,85	52,37	0,90	0,50	24,00
03.09	0,450	31,0	30,9	---	0,0	66,76	52,34	0,90	0,50	24,00
04.09	0,447	31,6	31,6	---	0,0	66,82	52,76	0,90	0,50	24,00
05.09	0,418	30,5	30,5	---	0,1	66,76	53,16	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,86	211,9	211,8	0,1	0,2	64,59	51,18	0,90	0,50	168,00
06.09	0,443	30,6	30,5	---	0,1	66,80	52,38	0,90	0,50	24,00
07.09	0,456	31,3	31,2	---	0,1	66,69	52,21	0,90	0,50	24,00
08.09	0,434	30,6	30,5	---	0,1	67,00	52,88	0,90	0,50	24,00
09.09	0,444	31,1	31,1	---	0,1	66,94	52,76	0,90	0,50	24,00
10.09	0,451	31,5	31,4	---	0,1	67,00	52,77	0,90	0,50	24,00
11.09	0,454	32,8	32,8	---	0,1	66,31	52,56	0,90	0,50	24,00
12.09	0,430	33,7	33,6	---	0,1	66,07	53,38	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,11	221,6	221,0	0,0	0,6	66,68	52,71	0,90	0,50	168,00
13.09	0,452	33,5	33,5	---	0,1	66,09	52,70	0,90	0,50	24,00
14.09	0,453	33,2	33,2	---	0,0	65,97	52,40	0,90	0,50	24,00
15.09	0,459	33,8	33,7	---	0,1	66,15	52,63	0,90	0,50	24,00
16.09	0,467	33,9	33,9	---	0,1	66,14	52,45	0,90	0,50	24,00
17.09	0,455	33,5	33,5	---	0,1	66,48	53,01	0,90	0,50	24,00
18.09	0,498	33,0	33,0	---	0,0	66,89	51,89	0,90	0,50	24,00
19.09	0,474	32,8	32,7	---	0,1	66,95	52,56	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,26	233,7	233,3	0,0	0,4	66,38	52,52	0,90	0,50	168,00
20.09	0,486	32,6	32,5	---	0,1	66,98	52,15	0,90	0,50	24,00
21.09	0,481	32,1	32,0	---	0,1	67,00	52,07	0,90	0,50	24,00
22.09	0,458	31,9	31,8	---	0,1	66,94	52,66	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,42	96,5	96,3	0,0	0,3	66,97	52,29	0,90	0,50	72,00
Итого:	11,74	879,1	877,8	0,2	1,5	65,47	52,22	0,90	0,50	744,0
						dT=	13,25			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		11,74					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 11:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	267,55	279,29	11,74		280,44		
Расход теплоносителя M1, т	11172,9	12057,0	879,1		12137,1		
Расход теплоносителя M2, т	11115,7	11993,6	877,8		12073,5		
Время наработки, ч	5386,3	6130,3	744,0		6189,5		
Время неработы Тнер = Тмах - Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.27

