

#207976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя	Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (отопление)
Номер абонента	4113
Порядковый номер	4466
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00104479
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,265	165,79	167,41	162,43	165,73	-3,3	24	0	0	67,4	47,2	20,12	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	3,041	165,4	166,87	162,21	165,18	-2,97	24	0	0	65,1	46,3	18,78	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	2,731	164,65	165,85	161,86	164,31	-2,45	24	0	0	61,4	44,6	16,9	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	2,717	164,7	165,91	161,87	164,46	-2,59	24	0	0	61,2	44,4	16,81	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	2,909	165,13	166,47	162,12	164,79	-2,67	24	0	0	63,6	45,7	17,97	0,7	0,7	-6
29.01.2026	3,25	165,74	167,37	162,34	165,63	-3,29	24	0	0	67,8	47,8	20,03	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	3,382	165,84	167,61	162,26	165,73	-3,47	24	0	0	69,1	48,3	20,87	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	3,423	166,12	168,02	162,54	166,15	-3,61	24	0	0	69,2	48,1	21,07	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	3,485	166,07	168,04	162,47	166,18	-3,71	24	0	0	69,5	48	21,49	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	3,532	165,82	167,82	162,22	166,1	-3,88	24	0	0	69,5	47,7	21,81	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	3,528	165,85	167,87	162,26	166,09	-3,83	24	0	0	69,7	47,9	21,77	0,7	0,7	-18
04.02.2026	3,5	165,78	167,68	162,18	165,86	-3,68	24	0	0	69,7	48,1	21,6	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	3,188	165,38	167,02	162,09	165,34	-3,25	24	0	0	66,4	46,7	19,69	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	2,802	164,64	166	161,75	164,49	-2,74	24	0	0	62	44,6	17,36	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	2,747	164,44	165,76	161,6	164,27	-2,67	24	0	0	61,5	44,5	17,03	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	2,884	164,55	165,96	161,58	164,32	-2,74	24	0	0	63,4	45,5	17,88	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	3,338	165,43	167,22	161,91	165,38	-3,47	24	0	0	68,8	48,2	20,65	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	3,302	165,41	167,2	161,91	165,39	-3,48	24	0	0	68,6	48,2	20,42	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	2,558	163,52	164,71	160,86	163,23	-2,37	24	0	0	59,7	43,8	15,93	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	2,341	162,81	163,79	160,44	162,42	-1,98	24	0	0	56,5	41,8	14,62	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	2,564	162,96	164,12	160,29	162,66	-2,37	24	0	0	59,6	43,6	16,02	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	2,895	163,61	165,06	160,58	163,42	-2,84	24	0	0	63,8	45,8	18,05	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	3,184	164,02	165,7	160,64	163,95	-3,31	24	0	0	67,5	47,6	19,85	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	3,354	163,82	165,63	160,28	163,78	-3,5	24	0	0	69,5	48,5	20,95	0,7	0,7	-
17.02.2026	3,325	163,13	164,9	159,65	163,1	-3,45	24	0	0	69,2	48,4	20,85	0,7	0,7	-
Итого:	77,245	4120,61	4159,99	4040,34	4117,96	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,245														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1346,301	109889,72	99158,72	108427,92	98377,82
17.02.2026	1423,546	114010,33	103318,71	112468,26	102495,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 7:36:03