

#283436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (отопление)  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4466  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104479  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,899	162,33	163,65	159,28	162,08	-2,8	24	0	0	64,1	45,9	18,21	0,7	0,7	-
19.02.2026	2,622	161,32	162,43	158,59	160,96	-2,37	24	0	0	60,6	44,1	16,56	0,7	0,7	-
20.02.2026	2,46	160,69	161,68	158,16	160,29	-2,13	24	0	0	58,6	43	15,59	0,7	0,7	-
21.02.2026	2,597	161,26	162,3	158,52	160,76	-2,24	24	0	0	60,9	44,5	16,43	0,7	0,7	-
22.02.2026	1,993	159,19	159,88	157,12	158,68	-1,56	24	0	0	52,7	40	12,72	0,7	0,7	-
23.02.2026	1,994	159,41	160,08	157,34	158,88	-1,54	24	0	0	52,8	40,1	12,7	0,7	0,7	-
24.02.2026	2,028	159,49	160,21	157,37	159,01	-1,64	24	0	0	52,9	40	12,9	0,7	0,7	-
25.02.2026	2,154	159,77	160,52	157,57	159,28	-1,71	24	0	0	54,5	40,8	13,69	0,7	0,7	-
26.02.2026	2,165	159,63	160,4	157,35	159,09	-1,74	24	0	0	55,4	41,6	13,78	0,7	0,7	-
27.02.2026	1,724	158,49	158,95	156,69	157,83	-1,14	24	0	0	49,5	38,5	11,03	0,7	0,7	-
28.02.2026	1,623	158,52	159,02	156,8	157,97	-1,17	24	0	0	48,4	38,1	10,37	0,7	0,7	-
01.03.2026	1,753	159,65	160,22	157,81	159,04	-1,23	24	0	0	49,9	38,7	11,14	0,7	0,7	-
02.03.2026	1,812	160,06	160,66	158,11	159,46	-1,35	24	0	0	50,7	39,2	11,48	0,7	0,7	-
03.03.2026	1,708	159,59	160,26	157,79	159,16	-1,37	24	0	0	49,2	38,4	10,85	0,7	0,7	-
04.03.2026	1,938	160,19	160,88	158,15	159,68	-1,53	24	0	0	52	39,7	12,28	0,7	0,7	-
05.03.2026	1,979	160,39	161,13	158,33	159,93	-1,6	24	0	0	52,7	40,2	12,52	0,7	0,7	-
06.03.2026	1,89	160	160,75	158	159,54	-1,54	24	0	0	51,8	39,9	11,98	0,7	0,7	-
07.03.2026	1,76	159,84	160,48	157,97	159,38	-1,41	24	0	0	50,2	39	11,16	0,7	0,7	-
08.03.2026	1,646	159,63	160,3	157,85	159,2	-1,35	24	0	0	48,9	38,4	10,45	0,7	0,7	-
09.03.2026	1,593	159,59	160,2	157,83	159,02	-1,19	24	0	0	48,5	38,3	10,13	0,7	0,7	-
10.03.2026	1,571	159,62	160,22	157,88	159,04	-1,16	24	0	0	48,4	38,4	9,97	0,7	0,7	-
11.03.2026	1,542	159,52	159,99	157,8	158,79	-0,99	24	0	0	48,3	38,5	9,8	0,7	0,7	-
12.03.2026	1,579	159,6	160,05	157,84	158,9	-1,06	24	0	0	48,6	38,6	10,02	0,7	0,7	-
13.03.2026	1,597	159,77	160,43	158	159,23	-1,23	24	0	0	48,8	38,7	10,13	0,7	0,7	-
14.03.2026	1,543	159,67	160,22	157,92	159,02	-1,1	24	0	0	48,6	38,8	9,81	0,7	0,7	-
15.03.2026	1,599	159,87	160,48	158,07	159,29	-1,22	24	0	0	49	38,8	10,14	0,7	0,7	-
16.03.2026	1,688	159,74	160,43	157,88	159,23	-1,35	24	0	0	49,8	39,1	10,7	0,7	0,7	-
17.03.2026	1,744	159,75	160,49	157,85	159,29	-1,44	24	0	0	50,4	39,3	11,08	0,7	0,7	-
18.03.2026	1,828	160,19	160,89	158,24	159,68	-1,44	24	0	0	51,2	39,7	11,57	0,7	0,7	-
Итого:	55,029	4636,77	4657,2	4578,11	4621,71	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,029														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1423,546	114010,33	103318,71	112468,26	102495,78
18.03.2026	1478,575	118647,1	107975,91	117046,37	107117,49

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:19:03