

#163326#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (отопление)

4113

4466

ВКТ-7

00104479

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0,23	0,25	0,23	0,25	-0,02	24	0	0	17,2	17,7	-0,44	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,852	89,08	89,45	88,13	88,86	-0,73	24	0	0	47,3	37,6	9,7	0,7	0,7	-
03.10.2025	1,42	152,41	153,02	150,77	151,95	-1,18	24	0	0	48,3	38,8	9,45	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,407	155,9	156,54	154,33	155,51	-1,18	24	0	0	47,1	37,9	9,16	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,328	157,28	157,88	155,8	156,92	-1,12	24	0	0	45,9	37,4	8,54	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,394	160,41	161,01	158,83	160,05	-1,22	24	0	0	45,8	37	8,8	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,458	163,27	163,83	161,59	162,87	-1,28	24	0	0	46,1	37,1	9,04	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,449	162,99	163,57	161,31	162,61	-1,3	24	0	0	46,1	37,1	9	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,404	162,78	163,49	161,1	162,53	-1,43	24	0	0	45,9	37,2	8,73	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,401	162,82	163,45	161,14	162,49	-1,35	24	0	0	45,9	37,2	8,7	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,385	162,85	163,43	161,17	162,47	-1,3	24	0	0	45,9	37,2	8,62	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,395	162,74	163,26	161,06	162,3	-1,24	24	0	0	45,9	37,2	8,68	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,421	162,68	163,25	161	162,29	-1,29	24	0	0	46	37,1	8,84	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,464	162,71	163,29	161,03	162,26	-1,23	24	0	0	46,5	37,4	9,11	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,436	162,53	163	160,85	162,04	-1,19	24	0	0	46,2	37,2	8,94	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,409	162,24	162,75	160,56	161,79	-1,23	24	0	0	45,9	37,1	8,79	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,408	162,36	162,85	160,68	161,89	-1,21	24	0	0	45,9	37,1	8,78	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,509	162,46	162,98	160,77	161,96	-1,19	24	0	0	46,9	37,5	9,41	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,524	162,4	162,97	160,72	161,91	-1,19	24	0	0	47	37,5	9,51	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,683	162,91	163,6	161,08	162,48	-1,4	24	0	0	48,8	38,4	10,47	0,7	0,7	-
21.10.2025	1,69	163,21	163,93	161,36	162,83	-1,47	24	0	0	49,1	38,6	10,49	0,7	0,7	-
22.10.2025	1,527	162,46	163,01	160,76	161,94	-1,18	24	0	0	47	37,4	9,51	0,7	0,7	-
23.10.2025	1,42	162,15	162,59	160,47	161,63	-1,16	24	0	0	45,9	37	8,88	0,7	0,7	-
Итого:	31,384	3480,87	3493,4	3444,74	3471,83	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,384														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	1123,192	91387,64	80577,37	90164,72	79934,12
23.10.2025	1154,576	94868,51	84070,77	93609,46	83405,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 10:28:57