

#166759#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (отопление)
4113
4466
ВКТ-7
00104479
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,402	162,23	162,58	160,55	161,62	-1,07	24	0	0	45,9	37,1	8,75	0,7	0,7	-
25.10.2025	1,441	162,05	162,46	160,37	161,5	-1,13	24	0	0	46,1	37,1	9	0,7	0,7	-
26.10.2025	1,367	149,51	149,87	147,96	148,96	-1	25	0	0	46,4	37,2	9,26	0,7	0,7	-
27.10.2025	1,559	162,3	162,72	160,62	161,69	-1,07	24	0	0	47,3	37,6	9,72	0,7	0,7	-
28.10.2025	1,515	161,86	162,23	160,18	161,27	-1,09	24	0	0	46,7	37,2	9,47	0,7	0,7	-
29.10.2025	1,504	161,95	162,35	160,27	161,38	-1,11	24	0	0	46,6	37,2	9,42	0,7	0,7	-
30.10.2025	1,494	161,91	162,29	160,23	161,33	-1,1	24	0	0	46,4	37	9,36	0,7	0,7	-
31.10.2025	1,507	161,86	162,25	160,18	161,28	-1,1	24	0	0	46,6	37,1	9,45	0,7	0,7	-
01.11.2025	1,556	162,04	162,45	160,33	161,38	-1,05	24	0	0	47,2	37,5	9,73	0,7	0,7	-
02.11.2025	1,454	161,86	162,18	160,18	161,22	-1,04	24	0	0	46	36,9	9,1	0,7	0,7	-
03.11.2025	1,43	161,89	162,19	160,21	161,23	-1,02	24	0	0	45,9	37	8,96	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,493	162,17	162,52	160,49	161,52	-1,03	24	0	0	46,5	37,2	9,33	0,7	0,7	-
05.11.2025	1,43	161,98	162,31	160,3	161,35	-1,05	24	0	0	45,9	36,9	8,94	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,414	162,07	162,35	160,39	161,39	-1	24	0	0	45,9	37	8,84	0,7	0,7	-
07.11.2025	1,519	162,11	162,47	160,43	161,43	-1	24	0	0	47	37,5	9,5	0,7	0,7	-
08.11.2025	1,67	162,46	162,93	160,68	161,74	-1,06	24	0	0	48,6	38,2	10,4	0,7	0,7	-
09.11.2025	1,686	162,33	162,81	160,55	161,61	-1,06	24	0	0	48,8	38,2	10,53	0,7	0,7	-
10.11.2025	1,612	162,21	162,64	160,53	161,58	-1,05	24	0	0	47,7	37,6	10,07	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,549	162	162,36	160,32	161,4	-1,08	24	0	0	46,8	37,2	9,68	0,7	0,7	-
12.11.2025	1,578	161,98	162,36	160,29	161,36	-1,07	24	0	0	47,2	37,3	9,86	0,7	0,7	-
13.11.2025	1,489	161,98	162,33	160,3	161,37	-1,07	24	0	0	46,3	37	9,31	0,7	0,7	-
14.11.2025	1,498	161,81	162,16	160,14	161,17	-1,03	24	0	0	46,5	37,2	9,38	0,7	0,7	-
15.11.2025	1,711	162,54	163,04	160,73	161,88	-1,15	24	0	0	49	38,3	10,66	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,136	163,92	164,75	161,66	163,44	-1,78	24	0	0	54,7	41,4	13,24	0,7	0,7	-
17.11.2025	1,894	162,87	163,5	160,84	162,3	-1,46	24	0	0	51,4	39,6	11,78	0,7	0,7	-
18.11.2025	1,99	163,22	163,9	161,13	162,7	-1,57	24	0	0	52,4	40	12,38	0,7	0,7	-
19.11.2025	1,868	162,89	163,47	160,94	162,27	-1,33	24	0	0	50,5	38,8	11,64	0,7	0,7	-
20.11.2025	2,144	163,84	164,71	161,62	163,46	-1,84	24	0	0	54,2	40,9	13,29	0,7	0,7	-
21.11.2025	1,985	163,4	164,11	161,37	162,91	-1,54	24	0	0	52	39,6	12,34	0,7	0,7	-
22.11.2025	2,02	163,43	164,12	161,32	162,92	-1,6	24	0	0	52,1	39,6	12,54	0,7	0,7	-
23.11.2025	2,44	164,76	165,68	162,26	164,24	-1,98	24	0	0	57,6	42,5	15,07	0,7	0,7	-
Итого:	51,355	5023,43	5038,09	4967,37	5004,9	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,355														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1154,576	94868,51	84070,77	93609,46	83405,95
23.11.2025	1205,931	99891,94	89108,86	98576,83	88410,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:53:09