

#162606#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Толстикова 47, г.Калининград

4342

9842

ТВ7 (АСЦП)

22185426

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	4,415	0	90,221	87,459	0	88,103	85,977	0	24	0	72,5	60,6	0,39	0,28	-
25.09.2025	4,64	0	108,949	106,177	0	106,38	104,281	0	24	0	72,6	62,2	0,39	0,28	-
26.09.2025	5,075	0	183,94	180,493	0	179,577	176,89	0	24	0	72,8	66,1	0,39	0,28	-
27.09.2025	5,195	0	184,57	180,98	0	180,199	177,394	0	24	0	72,8	66	0,39	0,28	-
28.09.2025	5,379	0	175,234	171,799	0	171,088	168,451	0	24	0	72,8	65,3	0,39	0,28	-
29.09.2025	5,388	0	254,974	251,13	0	248,93	245,89	0	24	0	72,9	67,8	0,38	0,29	-
30.09.2025	5,511	0	282,84	278,819	0	276,095	272,923	0	24	0	73,1	68,4	0,38	0,29	-
01.10.2025	5,594	0	293,316	289,168	0	286,342	283,066	0	24	0	72,9	68,3	0,39	0,29	-
02.10.2025	10,966	0	229,304	223,379	2,532	223,93	219,471	2,495	24	0	72,4	61,4	0,4	0,3	-
03.10.2025	14,456	0,533	174,825	167,917	0,5	170,704	165,753	0,494	24	0	72,7	52,6	0,41	0,3	-
04.10.2025	14,968	0,098	179,854	172,947	0,406	175,586	170,704	0,401	24	0	72,9	52,7	0,42	0,3	-
05.10.2025	14,991	0,081	254,947	247,155	0,062	248,87	243,204	0,061	24	0	73,1	58,7	0,42	0,3	-
06.10.2025	14,408	0,013	353,551	345,514	0,074	345,119	339,176	0,073	24	0	73,2	63,2	0,4	0,31	-
07.10.2025	14,734	0,018	352,55	344,214	0,422	344,111	337,922	0,414	24	0	73,2	63,1	0,4	0,31	-
08.10.2025	14,87	0,101	354,286	345,642	0,069	345,828	339,38	0,068	24	0	73,1	62,9	0,4	0,31	-
09.10.2025	14,685	0,016	359,91	350,552	0,312	351,335	344,124	0,306	24	0	73,1	63,2	0,41	0,31	-
10.10.2025	14,708	0,076	355,859	346,435	0,323	347,346	340,08	0,317	24	0	73,2	63,2	0,41	0,31	-
11.10.2025	14,534	0,077	352,621	343,644	0,074	344,231	337,396	0,073	24	0	73	63	0,41	0,31	-
12.10.2025	15,129	0,018	349,652	341,258	0,074	341,318	335,142	0,073	24	0	73	62,5	0,4	0,31	-
13.10.2025	15,064	0,018	353,846	345,209	0,151	345,418	338,98	0,148	24	0	73,1	62,7	0,41	0,31	-
14.10.2025	15,066	0,036	350,711	342,379	0,115	342,384	336,226	0,113	24	0	73	62,5	0,4	0,31	-
15.10.2025	16,477	0,027	259,181	251,065	0,282	253,016	247,185	0,278	24	0	73	57,6	0,41	0,31	-
16.10.2025	17,108	0,058	198,387	190,605	0,303	193,678	188,196	0,299	24	0	72,9	51,9	0,41	0,3	-
17.10.2025	16,937	0,058	195,389	188,303	0,07	190,755	185,941	0,069	24	0	72,9	51,8	0,42	0,3	-
18.10.2025	17,598	0,014	210,29	203,399	0,103	205,282	200,774	0,102	24	0	73,1	52,7	0,42	0,3	-
19.10.2025	18,836	0,02	296,194	287,419	0,145	289,154	283,002	0,143	24	0	73	57,5	0,41	0,31	-
20.10.2025	19,203	0,031	387,793	378,177	0,302	378,551	371,707	0,297	24	0	73,1	61	0,4	0,32	-
21.10.2025	18,756	0,07	390,781	381,857	0,096	381,48	375,235	0,094	24	0	73	61,3	0,4	0,32	-
22.10.2025	18,174	0,022	387,326	377,955	0,126	378,051	371,331	0,124	24	0	73,2	61,8	0,41	0,32	-
23.10.2025	17,388	0,03	385,033	375,994	0,325	375,843	369,324	0,319	24	0	73,2	62,2	0,41	0,32	-
Итого:	390,253	0	8306,334	8097,044	6,866	8108,704	7955,125	6,761	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,21														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	6970,565	82423,54	80480,001	88,203	80349,566	79351,394	86,953	15228	0
23.10.2025	7360,816	90729,875	88577,044	95,069	88458,274	87306,52	93,713	15948	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:48:23