

#144749#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1551906

Инженерная,4 ТСЖ Инженерная,4
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	0,698	46,9	47,5	0,7	---	70,78	55,97	0,90	0,50	24,00
24.07	0,671	45,5	43,7	---	1,8	70,65	56,00	0,90	0,50	24,00
25.07	0,731	49,3	49,9	0,6	---	70,67	55,92	0,90	0,50	24,00
26.07	0,715	47,9	48,5	0,6	---	70,76	55,92	0,90	0,50	24,00
27.07	0,710	47,4	48,0	0,6	---	70,80	55,91	0,90	0,50	24,00
28.07	0,701	47,0	47,6	0,6	---	70,85	56,02	0,90	0,50	24,00
29.07	0,738	49,2	49,8	0,6	---	70,78	55,85	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,96	333,1	335,0	3,8	1,8	70,76	55,94	0,90	0,50	168,00
30.07	0,723	48,4	49,0	0,6	---	70,85	55,98	0,90	0,50	24,00
31.07	0,719	48,2	48,9	0,6	---	70,84	56,01	0,90	0,50	24,00
01.08	0,732	48,7	49,3	0,6	---	70,92	55,97	0,90	0,50	24,00
02.08	0,720	48,9	49,5	0,6	---	70,64	56,01	0,90	0,50	24,00
03.08	0,749	50,0	50,6	0,6	---	70,84	55,93	0,90	0,50	24,00
04.08	0,758	50,5	51,1	0,6	---	70,89	55,97	0,90	0,50	24,00
05.08	0,768	51,6	52,3	0,6	---	70,69	55,90	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,17	346,3	350,7	4,4	0,0	70,81	55,97	0,90	0,50	168,00
06.08	0,821	54,6	55,2	0,6	---	70,70	55,76	0,90	0,50	24,00
07.08	0,799	52,5	53,1	0,6	---	70,89	55,75	0,90	0,50	24,00
08.08	0,751	50,2	50,8	0,6	---	70,85	55,97	0,90	0,50	24,00
09.08	0,782	52,1	52,7	0,6	---	70,80	55,86	0,90	0,50	24,00
10.08	0,822	54,2	54,8	0,6	---	70,88	55,81	0,90	0,50	24,00
11.08	0,781	52,3	52,9	0,6	---	70,82	55,97	0,90	0,50	24,00
12.08	0,731	49,5	50,0	0,6	---	70,78	56,08	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,49	365,3	369,6	4,3	0,0	70,82	55,88	0,90	0,50	168,00
13.08	0,834	54,7	55,3	0,6	---	71,28	56,13	0,90	0,50	24,00
14.08	0,709	49,2	49,9	0,6	---	70,64	56,33	0,90	0,50	24,00
15.08	0,698	48,9	49,6	0,6	---	70,59	56,41	0,90	0,50	24,00
16.08	0,688	49,3	49,9	0,6	---	70,29	56,41	0,90	0,50	24,00
17.08	0,795	54,9	55,5	0,6	---	70,70	56,30	0,90	0,50	24,00
18.08	0,750	52,5	53,2	0,6	---	70,60	56,41	0,90	0,50	24,00
19.08	0,770	53,2	53,9	0,6	---	70,61	56,22	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,24	362,8	367,2	4,4	0,0	70,68	56,31	0,90	0,50	168,00
20.08	0,792	54,1	54,7	0,6	---	70,79	56,23	0,90	0,50	24,00
21.08	0,797	54,2	54,8	0,6	---	70,79	56,16	0,90	0,50	24,00
22.08	0,862	57,7	58,3	0,7	---	70,91	56,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,45	165,9	167,8	1,9	0,0	70,83	56,14	0,90	0,50	72,00
Итого:	23,32	1573,4	1590,4	18,8	1,8	70,77	56,04	0,90	0,50	744,0
						dT=	14,73			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q t/c +	Qmin +	Qmax +	Qosh. +	Qt/v +	Qсан.ут.
		23,32					
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период	На 17:00 27.08.2025			
Количество теплоты, Гкал	1529,22	1552,54	23,32	1554,48			
Расход теплоносителя M1, т	33330,7	55404,1	1573,4	55601,1			
Расход теплоносителя M2, т	33899,8	55485,6	1590,4	55683,8			
Время наработки, ч	15809,4	14553,4	744,0	14667,1			
Время неработы Тнер = Tmax + Tdt + Tтех.н, ч	0,0						

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети

