

#179800#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1552899

Номер абонента:

Адрес установки:

Машиностроительная, 98-108 УК Хоум Партнер

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/мин.	Fmax, кг/с
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учета параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.11.2025 по 23.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.11	4,064	197,1	196,8	---	0,3	79,77	59,25	0,90	0,50	24,00
24.11	4,057	195,4	195,0	---	0,4	80,38	59,71	0,90	0,50	24,00
25.11	3,973	215,9	215,6	---	0,2	78,37	60,06	0,90	0,50	24,00
26.11	4,022	222,8	222,6	---	0,2	77,79	59,83	0,90	0,50	24,00
27.11	3,811	224,3	224,0	---	0,3	77,05	60,15	0,90	0,50	24,00
28.11	3,782	219,4	219,1	---	0,2	76,52	59,37	0,90	0,50	24,00
29.11	3,885	226,1	225,8	---	0,3	76,70	59,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	27,57	1500,9	1499,0	0,0	1,9	78,01	59,73	0,90	0,50	168,00
30.11	3,869	228,0	227,8	---	0,2	76,90	60,02	0,90	0,50	24,00
01.12	3,575	226,0	225,8	---	0,2	75,64	59,91	0,90	0,50	24,00
02.12	3,814	214,3	213,9	---	0,4	77,19	59,49	0,90	0,50	24,00
03.12	2,609	208,1	207,6	---	0,4	73,98	60,57	0,90	0,50	22,46
04.12	3,354	227,7	227,1	---	0,6	73,96	59,32	0,90	0,50	24,00
05.12	3,071	215,4	214,8	---	0,6	74,12	59,95	0,90	0,50	24,00
06.12	2,876	203,3	202,6	---	0,7	74,09	60,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	23,37	1522,7	1519,7	0,0	3,0	75,15	59,69	0,90	0,50	166,46
07.12	3,093	217,4	216,7	---	0,6	73,98	59,84	0,90	0,50	24,00
08.12	2,978	219,2	218,5	---	0,7	73,86	60,38	0,90	0,50	24,00
09.12	2,604	192,1	191,3	---	0,8	74,03	60,56	0,90	0,50	24,00
10.12	2,513	190,5	189,7	---	0,7	74,00	60,89	0,90	0,50	24,00
11.12	2,436	193,7	192,9	---	0,8	73,94	61,45	0,90	0,50	24,00
12.12	2,651	197,5	196,7	---	0,8	73,94	60,61	0,90	0,50	24,00
13.12	2,925	206,6	205,8	---	0,8	74,02	59,95	0,90	0,50	24,00
Итого:	19,20	1417,0	1411,8	0,0	5,3	73,97	60,51	0,90	0,50	167,99
14.12	2,894	204,9	204,1	---	0,8	73,92	59,89	0,90	0,50	24,00
15.12	2,993	214,2	213,3	---	0,9	73,88	60,00	0,90	0,50	24,00
16.12	3,152	220,8	220,0	---	0,8	74,12	59,93	0,90	0,50	24,00
17.12	3,364	206,1	205,3	---	0,8	75,87	59,64	0,90	0,50	24,00
18.12	3,364	219,5	218,8	---	0,7	75,27	60,04	0,90	0,50	23,86
19.12	3,147	221,6	220,8	---	0,8	74,14	60,03	0,90	0,50	24,00
20.12	2,876	211,0	210,2	---	0,8	73,94	60,40	0,90	0,50	24,00
Итого:	21,79	1498,1	1492,6	0,0	5,5	74,45	59,99	0,90	0,50	167,86
21.12	2,851	209,1	208,3	---	0,7	73,91	60,36	0,90	0,50	24,00
22.12	2,963	209,3	208,5	---	0,8	73,99	59,92	0,90	0,50	24,00
23.12	3,454	193,2	192,2	---	0,9	77,38	59,60	0,90	0,50	24,00
Итого:	9,27	611,5	609,1	0,0	2,4	75,03	59,97	0,90	0,50	72,00
Итого:	101,20	6550,3	6532,1	0,0	18,2	75,38	60,02	0,90	0,50	742,3

dT= 15,36

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтехн, ч
	744,0	=	742,3	0,0	0,0	0,0	1,7
Количество тепла, Гкал	Q =	Q t/c +	Qmin +	Qmax +	Qosh +	Qt/v +	Qсан.ут.
		101,20					
Показания интеграторов	На 24:00 22.11.2025	На 24:00 23.12.2025	Результат за период		На 09:00 29.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	853,13	954,33	101,20		973,26		
Расход теплоносителя M1, т	55198,5	61748,8	6550,3		62906,7		
Расход теплоносителя M2, т	55379,8	61911,9	6532,1		63064,9		
Время наработки, ч	10708,8	11451,1	742,3		11580,2		
Время наработки Tнар = Tmax + Tmin + Tot + Tтехн, ч			1,7				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИЧЛ
28 12 2025