

#179421#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1553150

Номер абонента:

Батальная, 81 ООО Мастер

Адрес установки:

Р-Подача

Система

1

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.11.2025 по 23.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.11	4,495	196,7	201,8	5,1	---	79,68	56,92	0,90	0,50	24,00
24.11	4,572	203,6	208,8	5,2	---	80,40	58,05	0,90	0,50	24,00
25.11	4,394	205,6	211,0	5,4	---	78,50	57,22	0,90	0,50	24,00
26.11	4,262	195,3	200,4	5,0	---	77,78	56,05	0,90	0,50	24,00
27.11	4,251	197,3	202,3	5,0	---	77,06	55,60	0,90	0,50	24,00
28.11	4,269	202,2	207,6	5,4	---	76,55	55,53	0,90	0,50	24,00
29.11	4,293	201,8	207,1	5,3	---	76,65	55,47	0,90	0,50	24,00
Итого:	30,54	1402,5	1439,0	36,5	0,0	78,09	56,41	0,90	0,50	168,00
30.11	4,257	197,2	202,1	4,9	---	76,87	55,37	0,90	0,50	24,00
01.12	4,262	216,4	222,0	5,6	---	75,68	56,08	0,90	0,50	24,00
02.12	4,252	194,6	199,6	5,0	---	77,24	55,48	0,90	0,50	24,00
03.12	4,103	214,9	220,7	5,8	---	74,07	55,06	0,90	0,50	24,00
04.12	4,216	211,7	217,3	5,6	---	73,99	54,16	0,90	0,50	24,00
05.12	3,875	182,7	187,6	4,9	---	74,06	52,94	0,90	0,50	24,00
06.12	3,605	165,4	169,9	4,5	---	73,99	52,28	0,90	0,50	24,00
Итого:	28,57	1382,9	1419,1	36,2	0,0	75,14	54,57	0,90	0,50	168,00
07.12	3,959	189,3	194,4	5,1	---	73,95	53,12	0,90	0,50	24,00
08.12	3,869	187,2	192,3	5,0	---	73,86	53,28	0,90	0,50	24,00
09.12	3,404	157,5	161,6	4,1	---	73,92	52,40	0,90	0,50	24,00
10.12	3,199	146,4	150,1	3,7	---	73,86	52,09	0,90	0,50	24,00
11.12	3,211	147,7	151,5	3,7	---	73,77	52,13	0,90	0,50	24,00
12.12	3,347	155,8	160,0	4,2	---	73,80	52,40	0,90	0,50	24,00
13.12	3,827	184,2	189,3	5,1	---	73,97	53,28	0,90	0,50	24,00
Итого:	24,82	1168,2	1199,1	30,9	0,0	73,88	52,72	0,90	0,50	168,00
14.12	3,654	174,2	178,8	4,6	---	73,85	52,97	0,90	0,50	24,00
15.12	3,984	191,4	196,3	4,9	---	73,86	53,13	0,90	0,50	24,00
16.12	3,980	188,4	193,3	4,8	---	74,02	52,98	0,90	0,50	24,00
17.12	4,383	203,0	208,2	5,1	---	75,91	54,41	0,90	0,50	24,00
18.12	4,246	199,8	205,0	5,1	---	75,32	54,17	0,90	0,50	24,00
19.12	4,053	198,7	203,9	5,2	---	74,14	53,83	0,90	0,50	24,00
20.12	3,828	188,4	193,7	5,3	---	73,90	53,68	0,90	0,50	24,00
Итого:	28,13	1344,0	1379,1	35,1	0,0	74,45	53,62	0,90	0,50	168,00
21.12	3,668	175,4	180,3	4,9	---	73,84	53,02	0,90	0,50	24,00
22.12	3,692	175,3	180,0	4,8	---	73,94	52,97	0,90	0,50	24,00
23.12	4,325	187,9	192,6	4,7	---	77,50	54,57	0,90	0,50	24,00
Итого:	11,68	538,6	553,0	14,4	0,0	75,15	53,54	0,90	0,50	72,00
Итого:	123,74	5836,2	5989,3	153,1	0,0	75,44	54,33	0,90	0,50	744,0
						dT=	21,11			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		123,74					
Показания интеграторов	На 24:00 22.11.2025	На 24:00 23.12.2025	Результат за период		На 10:00 25.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	1155,91	1279,65	123,74		1286,91		
Расход теплоносителя M1, т	66469,5	72305,6	5836,2		72580,9		
Расход теплоносителя M2, т	68496,6	74485,9	5989,3		74767,7		
Время наработки, ч	14159,5	14903,5	744,0		14938,5		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тотс + Ттех.н					0,0		

Представитель абонента

TSTAT v5.27



Представитель теплосети

