

#208022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 60, г. Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 5193
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1559909
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,954	163,293	162,297	158,074	159,461	24	24	0	0	86,6	61,7	9	5,1	-9,4
25.01.2026	3,785	151,32	149,883	146,582	147,406	24	24	0	0	85,6	59,9	9	5,1	-7,3
26.01.2026	3,568	149,953	148,664	145,488	146,293	24	24	0	0	83,2	58,8	9	5,1	-4,4
27.01.2026	3,498	150,699	149,418	146,254	147,027	24	24	0	0	82,7	58,9	9	5,1	-3,8
28.01.2026	3,594	153,41	152,145	148,785	149,641	24	24	0	0	83,8	59,8	9	5,1	-6
29.01.2026	3,855	153,902	152,543	148,941	149,918	24	24	0	0	87	61,3	9	5,1	-9,7
30.01.2026	4,156	175,621	174,695	169,828	171,438	24	24	0	0	88,2	63,8	9	5,1	-12,4
31.01.2026	4,382	205,281	204,719	198,414	200,551	24	24	0	0	88,9	66,9	9	5,1	-13,8
01.02.2026	4,818	269,141	269,512	259,945	263,332	24	24	0	0	90	71,5	9	5,1	-18,9
02.02.2026	4,704	231,02	230,617	222,891	225,449	24	24	0	0	91,5	70,5	9	5,1	-20,1
03.02.2026	4,373	179,438	178,059	173,098	174,465	24	24	0	0	91,7	66,6	9	5,1	-18
04.02.2026	4,158	152,355	150,422	147,012	147,672	24	24	0	0	91,4	63,2	9	5,1	-12,3
05.02.2026	3,717	126,668	124,188	122,402	122,195	24	24	0	0	89,2	59	9	5,1	-7,6
06.02.2026	3,497	131,727	129,598	127,629	127,582	24	24	0	0	85,3	58	9	5,1	-3,2
07.02.2026	3,469	138,145	136,312	133,988	134,199	24	24	0	0	83,7	58	9	5,1	-3,3
08.02.2026	3,662	153,559	151,41	148,887	148,922	24	24	0	0	84,2	59,8	9	5,1	-4,9
09.02.2026	3,941	160,621	159,16	155,391	156,328	24	24	0	0	87,6	62,3	9	5,1	-12,1
10.02.2026	3,906	156,516	154,992	151,418	152,273	24	24	0	0	87,5	61,8	9	5,1	-12,4
11.02.2026	3,397	136,746	134,699	132,648	132,602	24	24	0	0	83,5	58	9	5,1	-3,8
12.02.2026	3,259	150,609	149,223	146,434	146,926	24	24	0	0	79,9	57,7	9	5,1	-0,7
13.02.2026	3,424	165,125	164,207	160,484	161,551	24	24	0	0	80,5	59,3	9	5,1	-1,2
14.02.2026	3,519	145,68	143,949	141,25	141,609	24	24	0	0	84,2	59,4	9	5,1	-6,7
15.02.2026	3,752	137,52	135,352	132,938	133,062	24	24	0	0	88,7	60,6	9	5,1	-11,2
16.02.2026	4,052	161,438	159,688	155,82	156,602	24	24	0	0	90,9	65	9	5,1	-
17.02.2026	3,94	145,707	143,727	140,695	141,152	24	24	0	0	90,3	62,4	9	5,1	-
Итого:	96,38	4045,494	4009,479	3915,296	3937,656	600	600	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,38													

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	662,977	50108,566	49762,422	48802,836	48837,984	10009,71	0,05
17.02.2026	759,358	54154,059	53771,898	52718,133	52775,641	10609,71	0,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 7:49:17