

#147487#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1559909

Машиностроительная, 60
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,489	60,5	59,2	---	1,2	72,42	64,42	0,90	0,50	24,00
24.08	0,539	65,8	64,4	---	1,4	72,15	64,04	0,90	0,50	24,00
25.08	0,134	50,8	50,7	---	0,1	60,02	57,46	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	27,67	39,05	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	40,35	24,45	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	37,97	24,40	0,90	0,50	24,00
29.08	---	0,0	0,0	---	---	34,71	23,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,16	177,1	174,4	0,0	2,7	68,76	62,28	0,90	0,50	168,00
30.08	0,078	30,1	29,7	---	0,4	43,98	41,46	0,90	0,50	24,00
31.08	0,557	101,8	100,6	---	1,2	67,74	62,36	0,90	0,50	24,00
01.09	0,503	61,7	60,3	---	1,4	72,37	64,31	0,90	0,50	24,00
02.09	0,486	61,0	59,6	---	1,4	72,34	64,45	0,90	0,50	24,00
03.09	0,462	58,2	57,0	---	1,2	72,19	64,35	0,90	0,50	24,00
04.09	0,492	61,1	59,8	---	1,3	72,29	64,32	0,90	0,50	24,00
05.09	0,465	59,4	58,3	---	1,2	72,31	64,58	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,04	433,2	425,3	0,0	8,0	69,26	62,33	0,90	0,50	168,00
06.09	0,484	59,9	58,8	---	1,2	72,48	64,50	0,90	0,50	24,00
07.09	0,509	62,5	61,2	---	1,3	72,35	64,30	0,90	0,50	24,00
08.09	0,474	57,3	56,3	---	1,0	72,45	64,27	0,90	0,50	24,00
09.09	0,466	54,8	53,9	---	0,9	72,54	64,12	0,90	0,50	24,00
10.09	0,465	53,8	53,0	---	0,8	72,73	64,19	0,90	0,50	24,00
11.09	0,459	56,9	55,9	---	1,0	72,49	64,51	0,90	0,50	24,00
12.09	0,481	61,6	56,8	---	4,8	72,27	64,55	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,34	407,0	395,9	0,0	11,1	72,47	64,35	0,90	0,50	168,00
13.09	0,483	61,0	56,5	---	4,5	72,51	64,67	0,90	0,50	24,00
14.09	0,504	62,3	61,0	---	1,3	72,54	64,54	0,90	0,50	24,00
15.09	0,496	61,3	60,0	---	1,3	72,50	64,49	0,90	0,50	24,00
16.09	0,512	63,1	61,7	---	1,4	72,50	64,48	0,90	0,50	24,00
17.09	0,495	63,7	62,3	---	1,4	72,37	64,69	0,90	0,50	24,00
18.09	0,520	65,7	64,2	---	1,5	72,28	64,46	0,90	0,50	24,00
19.09	0,521	64,8	63,3	---	1,5	72,38	64,43	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,53	442,0	429,1	0,0	13,0	72,44	64,54	0,90	0,50	168,00
20.09	0,512	62,4	61,0	---	1,3	72,49	64,36	0,90	0,50	24,00
21.09	0,513	62,1	60,9	---	1,3	72,63	64,46	0,90	0,50	24,00
22.09	0,484	60,8	59,6	---	1,3	72,57	64,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,51	185,3	181,5	0,0	3,9	72,56	64,51	0,90	0,50	72,00
Итого:	12,58	1644,7	1606,1	0,0	38,6	71,23	63,65	0,90	0,50	744,0

dT= 7,58

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		12,58					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 22:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	337,71	350,29	12,58		351,80		
Расход теплоносителя M1, т	30827,7	32472,4	1644,7		32660,0		
Расход теплоносителя M2, т	30897,3	32503,4	1606,1		32686,0		
Время наработки, ч	6319,4	7063,4	744,0		7134,1		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети

