

#24560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4702
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154098
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	1,76	-0,028	163,36	163,73	161,11	162,29	-1,18	24	0	0	54,3	43,1	11,26	0,7	0,7	2
25.01.2021	1,848	-0,03	164,87	165,2	162,51	163,72	-1,21	24	0	0	56	44,2	11,74	0,7	0,7	1,4
26.01.2021	1,873	-0,03	168,36	168,72	165,95	167,12	-1,17	24	0	0	56,1	44,5	11,62	0,7	0,7	1,5
27.01.2021	1,914	-0,032	168,9	169,26	166,39	167,64	-1,25	24	0	0	56,6	44,8	11,85	0,7	0,7	1,5
28.01.2021	2,048	-0,033	169,31	169,59	166,64	167,9	-1,26	24	0	0	58,4	45,8	12,65	0,7	0,7	-0,9
29.01.2021	2,377	-0,038	171,24	171,31	168,09	169,4	-1,31	24	0	0	63,5	48,9	14,55	0,7	0,7	-4,4
30.01.2021	2,18	-0,033	169,65	169,82	166,76	168	-1,24	24	0	0	61,1	47,7	13,45	0,7	0,7	-0,2
31.01.2021	2,135	-0,033	169,73	169,98	166,91	168,21	-1,3	24	0	0	60,2	47	13,2	0,7	0,7	0
01.02.2021	2,389	-0,038	171,24	171,3	168,06	169,35	-1,29	24	0	0	63,8	49,2	14,61	0,7	0,7	-3,1
02.02.2021	2,34	-0,043	170,61	170,68	167,45	168,78	-1,33	24	0	0	63,6	49,2	14,38	0,7	0,7	-3,2
03.02.2021	2,02	-0,032	169	169,28	166,34	167,6	-1,26	24	0	0	58,4	45,9	12,51	0,7	0,7	-0,6
04.02.2021	2,284	-0,036	170,71	170,85	167,72	169,02	-1,3	24	0	0	62	47,9	14,03	0,7	0,7	-4,4
05.02.2021	2,455	-0,037	171,21	171,22	167,97	169,23	-1,26	24	0	0	64,8	49,7	15,02	0,7	0,7	-4,4
06.02.2021	2,805	-0,047	171,75	171,49	168,01	169,29	-1,28	24	0	0	69,7	52,6	17,12	0,7	0,7	-12,8
07.02.2021	2,986	-0,045	168,06	167,65	164,24	165,49	-1,25	24	0	0	71,6	53	18,61	0,7	0,7	-14,3
08.02.2021	2,983	-0,047	167,12	166,79	163,36	164,63	-1,27	24	0	0	71,2	52,5	18,69	0,7	0,7	-11,3
09.02.2021	2,905	-0,044	166,93	166,65	163,25	164,53	-1,28	24	0	0	70,1	51,9	18,22	0,7	0,7	-9
10.02.2021	3,007	-0,046	167,64	167,26	163,83	165,1	-1,27	24	0	0	71,4	52,6	18,78	0,7	0,7	-14
11.02.2021	3,008	-0,045	167,71	167,34	163,89	165,18	-1,29	24	0	0	71,3	52,6	18,77	0,7	0,7	-11,1
12.02.2021	2,922	-0,045	168,46	168,13	164,73	166	-1,27	24	0	0	70,4	52,3	18,16	0,7	0,7	-9,6
13.02.2021	2,307	-0,036	165,61	165,65	162,65	163,88	-1,23	24	0	0	62,6	48	14,58	0,7	0,7	-0,1
14.02.2021	1,956	-0,032	163,66	163,97	161,23	162,51	-1,28	24	0	0	57	44,5	12,5	0,7	0,7	0,6
15.02.2021	2,038	-0,032	164,88	165,12	162,29	163,52	-1,23	24	0	0	58,4	45,5	12,92	0,7	0,7	-1,7
16.02.2021	2,285	-0,034	166,68	166,77	163,74	164,98	-1,24	24	0	0	62,2	47,8	14,36	0,7	0,7	-3,5
17.02.2021	2,511	-0,037	168,05	167,96	164,83	166,02	-1,19	24	0	0	65,2	49,6	15,63	0,7	0,7	-7,1
18.02.2021	2,843	-0,045	169,46	169,14	165,74	166,99	-1,25	24	0	0	69,8	52,3	17,55	0,7	0,7	-10,8
19.02.2021	2,524	-0,039	167,97	167,88	164,66	165,94	-1,28	24	0	0	65,8	50	15,75	0,7	0,7	-5,1
20.02.2021	1,784	-0,03	166,33	166,69	163,99	165,23	-1,24	24	0	0	54,7	43,5	11,24	0,7	0,7	2,8
21.02.2021	1,622	-0,029	167,13	167,6	164,97	166,22	-1,25	24	0	0	52,6	42,4	10,17	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	1,582	-0,029	167,7	168,2	165,57	166,79	-1,22	24	0	0	52,4	42,5	9,88	0,7	0,7	-
Итого:	69,691	0	5043,33	5045,23	4952,88	4990,56	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,691															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	171,988	17149,38	17188,97	16925,41	17044,4
22.02.2021	241,679	22192,71	22234,2	21878,29	22034,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2021 8:36:18