

#208020#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя	Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента	4113
Порядковый номер	4702
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00154098
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,958	-0,231	156	158,91	152,72	157,04	-4,32	24	0	0	68,3	50,2	18,09	0,69	0,69	-9,4
25.01.2026	2,72	-0,217	154,47	157,44	151,46	155,69	-4,23	24	0	0	65,6	48,8	16,83	0,69	0,69	-7,3
26.01.2026	2,504	-0,205	153,65	156,73	150,88	155,05	-4,17	24	0	0	63	47,4	15,61	0,69	0,69	-4,4
27.01.2026	2,427	-0,198	153,85	156,97	151,18	155,29	-4,11	24	0	0	62,2	47,1	15,1	0,69	0,69	-3,8
28.01.2026	2,56	-0,215	154,97	158,03	152,05	156,31	-4,26	24	0	0	64,1	48,2	15,85	0,69	0,69	-6
29.01.2026	2,847	-0,225	155,13	158,04	151,91	156,18	-4,27	24	0	0	67,7	50,1	17,52	0,69	0,69	-9,7
30.01.2026	3,042	-0,232	154,47	157,29	151,11	155,37	-4,26	24	0	0	69,9	51,1	18,77	0,69	0,69	-12,4
31.01.2026	3,087	-0,23	153,92	156,71	150,56	154,79	-4,23	24	0	0	69,9	50,8	19,07	0,69	0,69	-13,8
01.02.2026	3,14	-0,227	153,38	156,13	150,02	154,21	-4,19	24	0	0	69,9	50,5	19,44	0,69	0,69	-18,9
02.02.2026	3,213	-0,224	152,95	155,67	149,59	153,79	-4,2	24	0	0	70	50,1	19,9	0,69	0,69	-20,1
03.02.2026	3,004	-0,212	152,24	155,02	149,09	153,22	-4,13	24	0	0	67,6	48,9	18,72	0,69	0,69	-18
04.02.2026	2,794	-0,204	150,77	153,72	147,95	152,15	-4,2	24	0	0	64,2	46,6	17,59	0,69	0,69	-12,3
05.02.2026	2,772	-0,209	152,01	154,95	149,04	153,27	-4,23	24	0	0	65,2	47,9	17,36	0,69	0,69	-7,6
06.02.2026	2,503	-0,201	151,44	154,5	148,79	152,94	-4,15	24	0	0	62,3	46,5	15,8	0,69	0,69	-3,2
07.02.2026	2,422	-0,2	151,55	154,65	148,92	153,06	-4,14	24	0	0	61,7	46,4	15,31	0,69	0,69	-3,3
08.02.2026	2,545	-0,209	152,65	155,7	149,86	154,03	-4,17	24	0	0	63,4	47,5	15,94	0,69	0,69	-4,9
09.02.2026	2,853	-0,222	154,03	156,93	150,87	155,06	-4,19	24	0	0	67,6	50	17,67	0,69	0,69	-12,1
10.02.2026	2,786	-0,221	153,36	156,26	150,28	154,47	-4,19	24	0	0	66,9	49,5	17,36	0,69	0,69	-12,4
11.02.2026	2,38	-0,2	151,44	154,51	148,82	152,96	-4,14	24	0	0	61,7	46,6	15,08	0,69	0,69	-3,8
12.02.2026	2,181	-0,196	151,05	154,22	148,65	152,78	-4,13	24	0	0	59,3	45,4	13,91	0,69	0,69	-0,7
13.02.2026	2,259	-0,198	151,32	154,46	148,82	152,95	-4,13	24	0	0	60,5	46,1	14,37	0,69	0,69	-1,2
14.02.2026	2,519	-0,208	152,68	155,73	149,87	154,06	-4,19	24	0	0	63,7	47,9	15,81	0,69	0,69	-6,7
15.02.2026	2,727	-0,219	153,55	156,5	150,5	154,73	-4,23	24	0	0	66,5	49,5	16,99	0,69	0,69	-11,2
16.02.2026	2,874	-0,222	153,74	156,61	150,51	154,74	-4,23	24	0	0	68,2	50,4	17,86	0,69	0,69	-
17.02.2026	2,858	-0,223	153,02	155,89	149,85	154,1	-4,25	24	0	0	67,6	49,8	17,83	0,69	0,69	-
Итого:	67,975	0	3827,64	3901,57	3753,3	3858,24	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,975															

Общее время работы системы, ч 600  
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	888,274	75614,73	77256,56	74537,36	76559,51
17.02.2026	956,249	79442,37	81158,13	78290,66	80417,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.02.2026 8:23:20