

#208021#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой, 113, г. Калининград  
4113  
4703  
ВКТ-7  
00154098  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,88	0,314	27,45	20,89	26,99	20,65	6,34	24	0	0	60,4	42,2	18,11	0,69	0,69	-9,4
25.01.2026	0,855	0,3	27,04	20,77	26,58	20,53	6,05	24	0	0	60,4	42,3	18,07	0,69	0,69	-7,3
26.01.2026	0,837	0,287	26,9	20,87	26,43	20,63	5,8	24	0	0	60,3	42,5	17,85	0,69	0,69	-4,4
27.01.2026	0,825	0,282	26,82	20,9	26,37	20,66	5,71	24	0	0	60,3	42,7	17,65	0,69	0,69	-3,8
28.01.2026	0,829	0,288	26,89	20,82	26,42	20,58	5,84	24	0	0	60,3	42,7	17,6	0,69	0,69	-6
29.01.2026	0,808	0,268	26,52	20,82	26,05	20,58	5,47	24	0	0	60,3	42,5	17,81	0,69	0,69	-9,7
30.01.2026	0,789	0,251	25,85	20,5	25,4	20,26	5,14	24	0	0	60,3	42,1	18,23	0,69	0,69	-12,4
31.01.2026	0,83	0,278	26,12	20,23	25,7	19,99	5,71	24	0	0	60,4	41,9	18,49	0,69	0,69	-13,8
01.02.2026	0,851	0,294	26,39	20,19	25,95	19,95	6	24	0	0	60,4	41,7	18,69	0,69	0,69	-18,9
02.02.2026	0,839	0,276	26,1	20,19	25,65	19,95	5,7	24	0	0	60,4	41,5	18,89	0,69	0,69	-20,1
03.02.2026	0,831	0,27	25,97	20,23	25,52	19,99	5,53	24	0	0	60,5	41,5	19,01	0,69	0,69	-18
04.02.2026	0,964	0,334	34,05	27,37	33,47	27,13	6,34	24	0	0	60,8	44,4	16,34	0,69	0,69	-12,3
05.02.2026	0,876	0,244	38,27	33,36	37,6	33,12	4,48	24	0	0	60,8	46,2	14,6	0,69	0,69	-7,6
06.02.2026	0,883	0,258	38,1	32,92	37,45	32,68	4,77	24	0	0	60,7	46,4	14,36	0,69	0,69	-3,2
07.02.2026	0,893	0,274	38,29	32,88	37,63	32,64	4,99	24	0	0	60,8	46,6	14,21	0,69	0,69	-3,3
08.02.2026	0,961	0,33	39	32,58	38,37	32,34	6,03	24	0	0	60,8	46,6	14,26	0,69	0,69	-4,9
09.02.2026	0,872	0,258	37,63	32,47	36,97	32,23	4,74	24	0	0	60,8	46,4	14,32	0,69	0,69	-12,1
10.02.2026	0,845	0,237	38,28	33,6	37,62	33,32	4,3	24	0	0	60,7	46,8	13,96	0,69	0,69	-12,4
11.02.2026	0,929	0,313	38,79	32,69	38,09	32,39	5,7	24	0	0	60,7	46,8	13,95	0,69	0,69	-3,8
12.02.2026	0,897	0,3	37,16	31,3	36,52	31,06	5,46	24	0	0	60,7	46,6	14,18	0,69	0,69	-0,7
13.02.2026	0,8	0,27	33,41	28,19	32,88	27,97	4,91	24	0	0	60,6	46,6	13,99	0,69	0,69	-1,2
14.02.2026	0,891	0,274	38,52	33,13	37,85	32,89	4,96	24	0	0	60,8	46,7	14,09	0,69	0,69	-6,7
15.02.2026	0,932	0,304	38,67	32,71	38,02	32,47	5,55	24	0	0	60,8	46,6	14,26	0,69	0,69	-11,2
16.02.2026	0,867	0,251	37,63	32,62	36,97	32,38	4,59	24	0	0	60,8	46,4	14,44	0,69	0,69	-
17.02.2026	0,812	0,205	36,59	32,39	35,94	32,15	3,79	24	0	0	60,8	46,2	14,62	0,69	0,69	-
Итого:	21,596	0	816,44	674,62	802,44	668,54	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,596															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	715,883	29241,83	24316,48	28751,27	24068,33
17.02.2026	737,479	30058,27	24991,1	29553,71	24736,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:59:10