

#121684#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 113, г. Калининград

4113

4702

ВКТ-7

00154098

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,941	-0,187	152,82	156,04	150,56	154,6	-4,04	24	0	0	56,8	44,5	12,31	0,69	0,69	-
25.02.2025	1,919	-0,185	153,31	156,54	151,06	155,1	-4,04	24	0	0	56,5	44,4	12,13	0,69	0,69	-
26.02.2025	1,818	-0,183	154,13	157,46	151,98	156,02	-4,04	24	0	0	55	43,6	11,48	0,69	0,69	-
27.02.2025	1,759	-0,182	155,35	158,72	153,2	157,28	-4,08	24	0	0	54,4	43,4	11,05	0,69	0,69	-
28.02.2025	1,834	-0,19	156,39	159,76	154,21	158,32	-4,11	24	0	0	55,2	43,8	11,41	0,69	0,69	-
01.03.2025	1,929	-0,191	156,93	160,26	154,63	158,82	-4,19	24	0	0	56,5	44,6	11,96	0,69	0,69	-
02.03.2025	1,862	-0,189	155,92	159,26	153,69	157,82	-4,13	24	0	0	55,6	44	11,62	0,69	0,69	-
03.03.2025	1,789	-0,185	155,6	158,99	153,47	157,55	-4,08	24	0	0	54,7	43,5	11,2	0,69	0,69	-
04.03.2025	1,718	-0,185	155,24	158,65	153,13	157,21	-4,08	24	0	0	53,9	43,1	10,83	0,69	0,69	-
05.03.2025	1,536	-0,175	154,71	158,2	152,81	156,89	-4,08	24	0	0	51,5	41,7	9,79	0,69	0,69	-
06.03.2025	1,435	-0,178	155,7	159,28	153,85	158,04	-4,19	24	0	0	50,4	41,2	9,16	0,69	0,69	-
07.03.2025	1,52	-0,183	156,44	159,96	154,47	158,6	-4,13	24	0	0	52,3	42,7	9,62	0,69	0,69	-
08.03.2025	1,497	-0,183	156,69	160,22	154,68	158,86	-4,18	24	0	0	52,4	42,8	9,52	0,69	0,69	-
09.03.2025	1,447	-0,181	156,28	159,82	154,34	158,49	-4,15	24	0	0	51,7	42,5	9,22	0,69	0,69	-
10.03.2025	1,332	-0,176	156,94	160,55	155,08	159,24	-4,16	24	0	0	50,3	41,7	8,53	0,69	0,69	-
11.03.2025	1,666	-0,191	157,71	161,19	155,58	159,75	-4,17	24	0	0	54,3	43,9	10,4	0,69	0,69	-
12.03.2025	1,645	-0,185	157,33	160,8	155,22	159,36	-4,14	24	0	0	54	43,6	10,31	0,69	0,69	-
13.03.2025	1,757	-0,191	158,06	161,5	155,88	160,04	-4,16	24	0	0	54,9	44,1	10,87	0,69	0,69	-
14.03.2025	1,89	-0,192	158,39	161,77	156,08	160,21	-4,13	24	0	0	56,5	44,9	11,62	0,69	0,69	-
15.03.2025	1,967	-0,2	159,06	162,39	156,62	160,8	-4,18	24	0	0	57,7	45,6	12,05	0,69	0,69	-
16.03.2025	1,949	-0,197	158,27	161,6	155,85	160,02	-4,17	24	0	0	57,6	45,6	11,99	0,69	0,69	-
17.03.2025	2,014	-0,201	158,78	162,1	156,27	160,49	-4,22	24	0	0	58,3	45,9	12,35	0,69	0,69	-
18.03.2025	1,892	-0,193	157,66	161,01	155,33	159,49	-4,16	24	0	0	56,5	44,8	11,7	0,69	0,69	-
19.03.2025	1,84	-0,195	157,78	161,17	155,49	159,71	-4,22	24	0	0	55,8	44,4	11,41	0,69	0,69	-
20.03.2025	1,709	-0,193	157,96	161,41	155,74	159,93	-4,19	24	0	0	54,7	44	10,66	0,69	0,69	-
21.03.2025	1,595	-0,186	157,79	161,31	155,74	159,93	-4,19	24	0	0	53,1	43,1	9,99	0,69	0,69	-
22.03.2025	1,605	-0,185	157,41	160,89	155,34	159,47	-4,13	24	0	0	53,4	43,4	10,06	0,69	0,69	-
23.03.2025	1,571	-0,184	157,6	161,11	155,54	159,72	-4,18	24	0	0	53	43,1	9,88	0,69	0,69	-
Итого:	48,436	0	4386,25	4481,96	4325,84	4441,76	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,436															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	594,713	50359,53	51447,43	49641,24	50983,74
23.03.2025	643,149	54745,78	55929,39	53967,08	55425,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:18:00