

#93102#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4703  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00154098  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,632	0,193	28,85	25,14	28,37	24,9	3,47	24	0	0	61	47,6	13,37	0,69	0,69	-
25.07.2024	0,636	0,197	28,68	24,88	28,2	24,64	3,56	24	0	0	60,9	47,5	13,46	0,69	0,69	-
26.07.2024	0,681	0,231	29,2	24,83	28,72	24,59	4,13	24	0	0	61	47,4	13,59	0,69	0,69	-
27.07.2024	0,618	0,184	28,35	24,83	27,87	24,59	3,28	24	0	0	60,9	47,4	13,49	0,69	0,69	-
28.07.2024	0,642	0,199	28,57	24,77	28,09	24,53	3,56	24	0	0	60,9	47,2	13,69	0,69	0,69	-
29.07.2024	0,68	0,22	29,04	24,79	28,56	24,55	4,01	24	0	0	60,9	47	13,94	0,69	0,69	-
30.07.2024	0,661	0,203	28,74	24,79	28,26	24,55	3,71	24	0	0	60,9	47	13,95	0,69	0,69	-
31.07.2024	0,681	0,22	28,97	24,73	28,48	24,49	3,99	24	0	0	60,9	46,9	14	0,69	0,69	-
01.08.2024	0,726	0,261	29,61	24,68	29,12	24,44	4,68	24	0	0	61	47	13,92	0,69	0,69	-
02.08.2024	0,684	0,225	29	24,71	28,52	24,47	4,05	24	0	0	60,9	47	13,92	0,69	0,69	-
03.08.2024	0,647	0,201	28,51	24,65	28,03	24,41	3,62	24	0	0	60,9	47	13,92	0,69	0,69	-
04.08.2024	0,635	0,19	28,27	24,62	27,79	24,38	3,41	24	0	0	60,9	47,1	13,86	0,69	0,69	-
05.08.2024	0,696	0,237	29,13	24,6	28,65	24,36	4,29	24	0	0	60,9	47,1	13,82	0,69	0,69	-
06.08.2024	0,657	0,209	28,65	24,63	28,17	24,39	3,78	24	0	0	60,9	47,1	13,77	0,69	0,69	-
07.08.2024	0,627	0,187	28,24	24,64	27,76	24,4	3,36	24	0	0	60,9	47,2	13,73	0,69	0,69	-
08.08.2024	0,668	0,22	28,76	24,56	28,28	24,32	3,96	24	0	0	60,9	47,2	13,69	0,69	0,69	-
09.08.2024	0,594	0,163	27,68	24,53	27,2	24,29	2,91	24	0	0	60,9	47,2	13,7	0,69	0,69	-
10.08.2024	0,647	0,199	28,21	24,35	27,72	24,11	3,61	24	0	0	60,9	47,1	13,87	0,69	0,69	-
11.08.2024	0,671	0,216	28,51	24,3	28,03	24,06	3,97	24	0	0	60,9	46,9	14	0,69	0,69	-
12.08.2024	0,69	0,228	28,75	24,32	28,27	24,08	4,19	24	0	0	60,9	46,9	14,04	0,69	0,69	-
13.08.2024	0,643	0,191	28,31	24,55	27,82	24,31	3,51	24	0	0	60,9	46,9	14,04	0,69	0,69	-
14.08.2024	0,627	0,187	27,57	23,98	27,09	23,74	3,35	24	0	0	60,9	46,8	14,1	0,69	0,69	-
15.08.2024	0,631	0,193	27,68	23,95	27,2	23,71	3,49	24	0	0	60,9	47	13,95	0,69	0,69	-
16.08.2024	0,637	0,202	27,86	23,96	27,37	23,72	3,65	24	0	0	60,9	47,2	13,69	0,69	0,69	-
17.08.2024	0,635	0,206	28,02	24,09	27,54	23,85	3,69	24	0	0	61	47,5	13,46	0,69	0,69	-
18.08.2024	0,657	0,226	28,14	23,85	27,66	23,61	4,05	24	0	0	61	47,5	13,47	0,69	0,69	-
19.08.2024	0,627	0,199	27,65	23,83	27,17	23,59	3,58	24	0	0	61	47,4	13,55	0,69	0,69	-
20.08.2024	0,648	0,211	27,9	23,8	27,42	23,56	3,86	24	0	0	61	47,2	13,72	0,69	0,69	-
21.08.2024	0,615	0,186	27,43	23,83	26,95	23,59	3,36	24	0	0	61	47,2	13,74	0,69	0,69	-
22.08.2024	0,622	0,188	27,41	23,81	26,93	23,57	3,36	24	0	0	60,9	46,8	14,1	0,69	0,69	-
23.08.2024	0,671	0,215	27,91	23,7	27,43	23,46	3,97	24	0	0	60,9	46,7	14,21	0,69	0,69	-
Итого:	20,186	0	879,6	756,7	864,67	749,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,186															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	288,563	11898,35	9900,62	11696,48	9798,14
23.08.2024	308,749	12777,95	10657,32	12561,15	10547,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2024 12:44:04