

#166799#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
4113
4703
ВКТ-7
00154098
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,799	0,274	32,73	27,47	32,2	27,23	4,97	24	0	0	60,8	46,6	14,17	0,69	0,69	-
25.10.2025	0,796	0,267	32,51	27,38	31,99	27,14	4,85	24	0	0	60,8	46,4	14,32	0,69	0,69	-
26.10.2025	0,765	0,245	32,01	27,27	31,52	27,03	4,49	24	0	0	60,6	46,4	14,23	0,69	0,69	-
27.10.2025	0,777	0,251	31,94	27,05	31,43	26,81	4,62	24	0	0	60,8	46,3	14,44	0,69	0,69	-
28.10.2025	0,811	0,282	32,22	26,74	31,7	26,5	5,2	24	0	0	60,6	46,2	14,45	0,69	0,69	-
29.10.2025	0,781	0,26	31,78	26,73	31,26	26,49	4,77	24	0	0	60,7	46,2	14,5	0,69	0,69	-
30.10.2025	0,77	0,248	31,69	26,85	31,18	26,61	4,57	24	0	0	60,7	46,2	14,51	0,69	0,69	-
31.10.2025	0,825	0,286	32,36	26,75	31,83	26,51	5,32	24	0	0	60,7	46,1	14,6	0,69	0,69	-
01.11.2025	0,826	0,29	32,33	26,71	31,79	26,47	5,32	24	0	0	60,8	46,2	14,57	0,69	0,69	-
02.11.2025	0,76	0,247	31,25	26,46	30,74	26,22	4,52	24	0	0	60,8	46,3	14,5	0,69	0,69	-
03.11.2025	0,717	0,216	30,42	26,17	29,92	25,93	3,99	24	0	0	60,7	46,1	14,57	0,69	0,69	-
04.11.2025	0,865	0,328	32,34	25,94	31,79	25,7	6,09	24	0	0	60,7	46,1	14,63	0,69	0,69	-
05.11.2025	0,734	0,235	30,56	26,03	30,06	25,79	4,27	24	0	0	60,7	46,2	14,5	0,69	0,69	-
06.11.2025	0,761	0,256	30,85	25,92	30,35	25,68	4,67	24	0	0	60,7	46,3	14,37	0,69	0,69	-
07.11.2025	0,808	0,285	31,51	25,95	30,99	25,71	5,28	24	0	0	60,8	46,2	14,55	0,69	0,69	-
08.11.2025	0,829	0,3	31,59	25,74	31,06	25,5	5,56	24	0	0	60,7	46	14,69	0,69	0,69	-
09.11.2025	0,847	0,317	31,67	25,54	31,15	25,3	5,85	24	0	0	60,7	46	14,75	0,69	0,69	-
10.11.2025	0,781	0,265	30,78	25,58	30,29	25,34	4,95	24	0	0	60,6	45,9	14,71	0,69	0,69	-
11.11.2025	0,826	0,302	31,27	25,41	30,77	25,17	5,6	24	0	0	60,6	45,8	14,71	0,69	0,69	-
12.11.2025	0,836	0,306	31,37	25,39	30,85	25,15	5,7	24	0	0	60,7	45,8	14,83	0,69	0,69	-
13.11.2025	0,816	0,29	31,03	25,34	30,52	25,1	5,42	24	0	0	60,7	45,8	14,85	0,69	0,69	-
14.11.2025	0,759	0,25	30,26	25,38	29,78	25,14	4,64	24	0	0	60,7	45,8	14,82	0,69	0,69	-
15.11.2025	0,807	0,284	30,86	25,31	30,36	25,07	5,29	24	0	0	60,7	45,8	14,93	0,69	0,69	-
16.11.2025	0,867	0,325	31,46	25,09	30,93	24,85	6,08	24	0	0	60,8	45,7	15,09	0,69	0,69	-
17.11.2025	0,798	0,274	30,65	25,29	30,17	25,05	5,12	24	0	0	60,6	45,6	15,02	0,69	0,69	-
18.11.2025	0,825	0,292	30,92	25,17	30,41	24,93	5,48	24	0	0	60,6	45,4	15,2	0,69	0,69	-
19.11.2025	0,833	0,296	30,88	25,08	30,38	24,84	5,54	24	0	0	60,7	45,3	15,32	0,69	0,69	-
20.11.2025	0,841	0,3	30,93	25,01	30,44	24,77	5,67	24	0	0	60,6	45,3	15,32	0,69	0,69	-
21.11.2025	0,768	0,241	29,98	25,19	29,49	24,95	4,54	24	0	0	60,6	45,2	15,44	0,69	0,69	-
22.11.2025	0,842	0,302	31,07	25,15	30,56	24,91	5,65	24	0	0	60,7	45,3	15,36	0,69	0,69	-
23.11.2025	0,916	0,357	32,02	25,03	31,48	24,79	6,69	24	0	0	60,7	45,3	15,38	0,69	0,69	-
Итого:	24,986	0	973,24	804,12	957,39	796,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,986															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	639,814	26505,09	22113,83	26060,21	21887,76
23.11.2025	664,8	27478,33	22917,95	27017,6	22684,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:32:49