

#190903#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 113, г. Калининград

4113

4702

ВКТ-7

00154098

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,301	-0,21	156,52	159,71	153,78	158,03	-4,25	24	0	0	61,7	47,4	14,22	0,69	0,69	-3,9
25.11.2025	2,154	-0,202	155,29	158,56	152,77	156,92	-4,15	24	0	0	59,4	46,1	13,39	0,69	0,69	-0,9
26.11.2025	2,143	-0,199	155,05	158,32	152,6	156,72	-4,12	24	0	0	59,2	45,9	13,34	0,69	0,69	-0,4
27.11.2025	2,162	-0,201	154,77	158,03	152,27	156,45	-4,18	24	0	0	59,4	45,9	13,48	0,69	0,69	-1,3
28.11.2025	2,125	-0,199	154,63	157,92	152,16	156,4	-4,24	24	0	0	59	45,7	13,29	0,69	0,69	-0,4
29.11.2025	2,171	-0,203	154,79	158,04	152,32	156,52	-4,2	24	0	0	59,5	45,9	13,53	0,69	0,69	-0,3
30.11.2025	2,162	-0,203	154,9	158,18	152,4	156,6	-4,2	24	0	0	59,4	45,9	13,5	0,69	0,69	-0,5
01.12.2025	2,054	-0,199	154,09	157,4	151,69	155,96	-4,27	24	0	0	58,1	45,1	12,95	0,69	0,69	-
02.12.2025	2,208	-0,202	155,39	158,64	152,83	157,03	-4,2	24	0	0	59,9	46,2	13,71	0,69	0,69	-
03.12.2025	1,958	-0,19	154,07	157,41	151,77	155,97	-4,2	24	0	0	56,8	44,4	12,35	0,69	0,69	-
04.12.2025	1,859	-0,189	153,77	157,17	151,61	155,73	-4,12	24	0	0	55,5	43,8	11,75	0,69	0,69	-
05.12.2025	1,669	-0,185	152,64	156,12	150,59	154,79	-4,2	24	0	0	53,2	42,4	10,74	0,69	0,69	-
06.12.2025	1,568	-0,18	152,12	155,65	150,24	154,43	-4,19	24	0	0	51,5	41,3	10,13	0,69	0,69	-
07.12.2025	1,787	-0,192	154,65	158,13	152,49	156,69	-4,2	24	0	0	54,8	43,5	11,32	0,69	0,69	-
08.12.2025	1,691	-0,186	153,19	156,67	151,15	155,33	-4,18	24	0	0	53,7	42,8	10,83	0,69	0,69	-
09.12.2025	1,411	-0,172	152,13	155,75	150,4	154,55	-4,15	24	0	0	49,5	40,3	9,2	0,69	0,69	-
10.12.2025	1,296	-0,171	151,64	155,3	149,94	154,1	-4,16	24	0	0	48,3	39,7	8,56	0,69	0,69	-
11.12.2025	1,327	-0,171	152,1	155,77	150,4	154,57	-4,17	24	0	0	48,5	39,8	8,71	0,69	0,69	-
12.12.2025	1,45	-0,176	152,72	156,34	150,94	155,12	-4,18	24	0	0	50,4	41	9,43	0,69	0,69	-
13.12.2025	1,692	-0,189	154,46	157,97	152,36	156,55	-4,19	24	0	0	54	43,2	10,77	0,69	0,69	-
14.12.2025	1,559	-0,182	152,36	155,9	150,44	154,67	-4,23	24	0	0	52	41,9	10,12	0,69	0,69	-
15.12.2025	1,793	-0,19	154,46	157,92	152,31	156,48	-4,17	24	0	0	55,2	43,9	11,35	0,69	0,69	-
16.12.2025	1,88	-0,194	154,45	157,86	152,23	156,41	-4,18	24	0	0	56,3	44,5	11,87	0,69	0,69	-
17.12.2025	2	-0,202	155,15	158,5	152,75	157,02	-4,27	24	0	0	57,9	45,3	12,54	0,69	0,69	-
18.12.2025	2,003	-0,195	154,91	158,27	152,57	156,74	-4,17	24	0	0	57,8	45,3	12,55	0,69	0,69	-
19.12.2025	1,824	-0,19	154,16	157,58	152	156,14	-4,14	24	0	0	55,4	43,9	11,54	0,69	0,69	-
20.12.2025	1,65	-0,184	152,63	156,11	150,62	154,79	-4,17	24	0	0	53,2	42,6	10,64	0,69	0,69	-
21.12.2025	1,59	-0,184	152,46	155,98	150,51	154,72	-4,21	24	0	0	52,4	42,1	10,29	0,69	0,69	-
22.12.2025	1,644	-0,178	153,55	157,05	151,55	155,67	-4,12	24	0	0	53,1	42,6	10,5	0,69	0,69	-
23.12.2025	2,057	-0,201	156,36	159,73	153,93	158,21	-4,28	24	0	0	58,4	45,6	12,77	0,69	0,69	-
Итого:	55,188	0	4619,41	4721,98	4553,62	4679,31	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,188															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	755,145	66184,88	67628,23	65261,65	67026,64
23.12.2025	810,333	70804,29	72350,21	69815,27	71705,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:37:21