

#24558#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4703
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154098
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	0,67	0,23	22,23	16,39	21,87	16,19	5,68	24	0	0	60	39,7	20,25	0,7	0,7	5,2
24.12.2020	0,66	0,223	22,19	16,43	21,82	16,29	5,53	24	0	0	60	39,8	20,2	0,7	0,7	2,5
25.12.2020	0,666	0,226	22,04	16,02	21,66	15,97	5,69	24	0	0	59,9	39,4	20,42	0,7	0,7	2,6
26.12.2020	0,675	0,23	21,61	15,35	21,26	15,35	5,91	24	0	0	59,9	38,8	21,01	0,7	0,7	1,5
27.12.2020	0,784	0,298	23,32	15,28	22,94	15,28	7,66	24	0	0	60	38,8	21,2	0,7	0,7	-0,5
28.12.2020	0,665	0,221	21,24	15,19	20,86	15,19	5,67	24	0	0	59,9	38,5	21,33	0,7	0,7	2,2
29.12.2020	0,738	0,272	22,47	15,14	22,11	15,14	6,97	24	0	0	59,8	38,6	21,18	0,7	0,7	4,7
30.12.2020	0,737	0,27	22,03	14,6	21,65	14,6	7,05	24	0	0	59,9	38,4	21,51	0,7	0,7	1,6
31.12.2020	0,862	0,354	22,91	13,11	22,54	13,11	9,43	24	0	0	60	37,4	22,6	0,7	0,7	0,4
01.01.2021	0,572	0,172	17,37	12,43	17,13	12,43	4,7	24	0	0	59,5	36,2	23,27	0,7	0,7	-2,4
02.01.2021	0,645	0,222	19,15	12,93	18,82	12,93	5,89	24	0	0	59,7	36,8	22,88	0,7	0,7	-0,2
03.01.2021	0,666	0,229	19,52	13,04	19,2	13,04	6,16	24	0	0	59,7	36,8	22,96	0,7	0,7	-0,9
04.01.2021	0,662	0,225	20,21	13,97	19,87	13,97	5,9	24	0	0	59,8	37,7	22,11	0,7	0,7	-0,5
05.01.2021	0,684	0,239	21,33	14,85	20,95	14,85	6,1	24	0	0	59,8	38,4	21,44	0,7	0,7	0,4
06.01.2021	0,75	0,281	22,5	14,91	22,12	14,91	7,21	24	0	0	59,8	38,5	21,31	0,7	0,7	0,2
07.01.2021	0,691	0,244	21,62	14,98	21,27	14,98	6,29	24	0	0	59,8	38,6	21,11	0,7	0,7	0,2
08.01.2021	0,684	0,24	21,55	15,03	21,19	15,03	6,16	24	0	0	59,8	38,7	21,04	0,7	0,7	0,2
09.01.2021	0,682	0,239	21,48	14,97	21,12	14,97	6,15	24	0	0	59,7	38,6	21,1	0,7	0,7	-1
10.01.2021	0,865	0,371	24,06	14,3	23,65	14,3	9,35	24	0	0	60,1	38,9	21,2	0,7	0,7	-0,6
11.01.2021	0,698	0,245	21,93	15,26	21,55	15,25	6,3	24	0	0	59,8	38,8	20,98	0,7	0,7	0,3
12.01.2021	0,815	0,329	27,61	19,71	27,16	19,59	7,57	24	0	0	60,3	42	18,28	0,7	0,7	0,1
13.01.2021	0,797	0,295	32,79	25,98	32,28	25,74	6,54	24	0	0	60,6	44,9	15,66	0,7	0,7	0,2
14.01.2021	0,791	0,292	32,46	25,72	31,94	25,48	6,46	24	0	0	60,5	44,8	15,74	0,7	0,7	-2,7
15.01.2021	0,761	0,266	31,77	25,55	31,24	25,31	5,93	24	0	0	60,5	44,6	15,91	0,7	0,7	-6
16.01.2021	0,804	0,293	32,12	25,23	31,59	24,99	6,6	24	0	0	60,5	44,4	16,18	0,7	0,7	-8,2
17.01.2021	0,859	0,326	32,61	24,91	32,04	24,67	7,37	24	0	0	60,8	44,1	16,67	0,7	0,7	-15,6
18.01.2021	0,779	0,286	31,76	24,82	31,27	24,58	6,69	24	0	0	58,9	43,2	15,64	0,7	0,7	-7,6
19.01.2021	0,776	0,288	31,75	24,56	31,26	24,32	6,94	24	0	0	58,1	42,8	15,31	0,7	0,7	-9,6
20.01.2021	0,689	0,247	30,82	24,58	30,35	24,34	6,01	24	0	0	56,2	41,8	14,43	0,7	0,7	-0,7
21.01.2021	0,769	0,285	31,37	24,46	30,87	24,22	6,65	24	0	0	58,4	42,8	15,66	0,7	0,7	4
22.01.2021	0,758	0,259	30,56	24,57	30,06	24,33	5,73	24	0	0	61,4	44,7	16,68	0,7	0,7	4,3
23.01.2021	0,824	0,313	31,56	24,36	31	24,12	6,88	24	0	0	61,4	44,7	16,7	0,7	0,7	-
Итого:	23,478	0	807,94	588,63	794,64	585,47	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,478															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	49,307	1936,64	1531,93	1903,82	1515,47
23.01.2021	72,785	2744,58	2120,56	2698,46	2100,94

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 18:24:30