

#208018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
4113
4700
ВКТ-7
00155898
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,767	0	432,56	443,48	0	423,37	436,73	0	0	24	0	0	68,8	57,5	11,27	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	4,362	0	428,56	439,07	0	420,1	432,81	0	0	24	0	0	66	55,6	10,39	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	4,006	0	426,41	436,59	0	418,64	430,73	0	0	24	0	0	63,3	53,7	9,58	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	3,954	0	427,15	437,24	0	419,52	431,5	0	0	24	0	0	62,7	53,2	9,43	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	4,149	0	430,1	440,41	0	421,97	434,33	0	0	24	0	0	64,5	54,6	9,84	0,7	0,7	-6
29.01.2026	4,569	0	431,03	441,76	0	422,04	435,09	0	0	24	0	0	68,1	57,2	10,83	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	4,872	0	430,23	441,24	0	420,7	434,28	0	0	24	0	0	70,3	58,7	11,58	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	4,938	0	428,72	439,71	0	419,23	432,78	0	0	24	0	0	70,3	58,5	11,79	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	5,032	0	427,24	438,3	0	417,79	431,4	0	0	24	0	0	70,4	58,3	12,05	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	5,075	0	426,01	437,07	0	416,64	430,32	0	0	24	0	0	70,3	58,1	12,19	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	4,791	0	424,09	434,81	0	415,23	428,43	0	0	24	0	0	68,1	56,6	11,55	0,7	0,7	-18
04.02.2026	4,493	0	420,02	430,33	0	412	424,57	0	0	24	0	0	64,7	53,8	10,92	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	4,489	0	423,67	434,12	0	415,4	428,07	0	0	24	0	0	65,7	54,9	10,82	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	4,04	0	421,98	431,98	0	414,45	426,35	0	0	24	0	0	62,6	52,9	9,76	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	3,941	0	422,74	432,62	0	415,27	427,06	0	0	24	0	0	62,1	52,6	9,5	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	4,169	0	425,54	435,66	0	417,6	429,75	0	0	24	0	0	64	54	9,99	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	4,638	0	429,26	439,98	0	420,3	433,38	0	0	24	0	0	68,1	57,1	11,04	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	4,548	0	427,59	438,15	0	418,83	431,67	0	0	24	0	0	67,4	56,6	10,86	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	3,843	0	422,42	432,25	0	414,97	426,6	0	0	24	0	0	62,1	52,8	9,27	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	3,55	0	421,35	430,89	0	414,46	425,65	0	0	24	0	0	59,6	51,1	8,58	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	3,677	0	422,18	431,83	0	415,06	426,4	0	0	24	0	0	60,8	52	8,87	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	4,062	0	425,87	435,92	0	417,93	429,94	0	0	24	0	0	64,1	54,4	9,73	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	4,402	0	428,31	438,71	0	419,68	432,29	0	0	24	0	0	66,9	56,4	10,49	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	4,666	0	428,45	439,11	0	419,38	432,42	0	0	24	0	0	68,7	57,6	11,14	0,7	0,7	-
17.02.2026	4,575	0	426,48	437,06	0	417,63	430,54	0	0	24	0	0	67,9	57	10,96	0,7	0,7	-
Итого:	109,608	0	10657,96	10918,29	0	10448,19	10763,09	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	109,608																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

600
600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	1482,883	211271,5	216335,01	0	208221,54	213939,7	0
17.02.2026	1592,491	221929,46	227253,3	0	218669,73	224702,79	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 8:23:14