

#208019#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
4113
4701
ВКТ-7
00155898
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,025	0	83,62	73,7	0	82,17	72,66	0	9,51	24	0	0	62,1	56,1	5,97	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	1,08	0	84,11	73,27	0	82,62	72,23	0	10,39	24	0	0	62,2	56,2	6	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	1,008	0	83,49	73,79	0	82,03	72,73	0	9,3	24	0	0	62,1	56,2	5,91	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	0,994	0	83,33	73,79	0	81,87	72,71	0	9,16	24	0	0	62,2	56,3	5,86	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	0,975	0	82,91	73,67	0	81,45	72,63	0	8,82	24	0	0	62,2	56,3	5,87	0,7	0,7	-6
29.01.2026	0,998	0	83,16	73,64	0	81,7	72,6	0	9,1	24	0	0	62,2	56,2	5,96	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	0,898	0	81,42	73,46	0	79,98	72,44	0	7,54	24	0	0	62	56	5,98	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	1,03	0	82,74	72,85	0	81,28	71,85	0	9,43	24	0	0	62,1	55,9	6,16	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	1,038	0	82,43	72,5	0	80,97	71,5	0	9,47	24	0	0	62,2	55,9	6,28	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	1,083	0	83,26	72,72	0	81,77	71,76	0	10,01	24	0	0	62,3	55,9	6,41	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	1,018	0	82,4	72,9	0	80,94	71,89	0	9,05	24	0	0	62,3	56	6,33	0,7	0,7	-18
04.02.2026	1,116	0	83,35	72,11	0	81,89	71,1	0	10,79	24	0	0	62,2	55,9	6,25	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	0,975	0	81,19	72,06	0	79,74	71,1	0	8,64	24	0	0	62	55,8	6,21	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,988	0	81,29	71,95	0	79,85	70,99	0	8,86	24	0	0	62,1	56	6,16	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	0,968	0	81,29	72,1	0	79,85	71,14	0	8,71	24	0	0	62,1	56,1	6,05	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	1,016	0	81,77	71,82	0	80,33	70,83	0	9,5	24	0	0	62,1	56	6,05	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	1,018	0	81,94	72,02	0	80,5	71,06	0	9,44	24	0	0	62,1	56	6,1	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	1,03	0	83,01	73,08	0	81,54	72,1	0	9,44	24	0	0	62,2	56,1	6,11	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	1,055	0	83,22	72,75	0	81,74	71,7	0	10,04	24	0	0	62,2	56,2	5,98	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,92	0	80,56	72,15	0	79,12	71,15	0	7,97	24	0	0	62,2	56,2	5,97	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,874	0	80,22	72,55	0	78,78	71,54	0	7,24	24	0	0	62,2	56,2	5,92	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	0,923	0	80,3	71,84	0	78,86	70,86	0	8	24	0	0	62,2	56,2	6,01	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	0,982	0	81,2	71,56	0	79,75	70,58	0	9,17	24	0	0	62	56,2	5,82	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	0,97	0	80,7	71,75	0	79,25	70,79	0	8,46	24	0	0	62,3	56,1	6,27	0,7	0,7	-
17.02.2026	0,946	0	80,31	71,79	0	78,88	70,81	0	8,07	24	0	0	62,3	56	6,28	0,7	0,7	-
Итого:	24,928	0	2053,22	1815,82	0	2016,86	1790,75	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,928																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

600
600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	2570,957	122229,14	89738,01	0	119971,78	88332,58	0
17.02.2026	2595,885	124282,36	91553,83	0	121988,64	90123,33	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:46:10