

#121682#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
4113
4701
ВКТ-7
00155898
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,919	0	80,27	71,53	0	78,83	70,53	0	8,3	24	0	0	62,1	56,3	5,73	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,911	0	79,83	71,4	0	78,41	70,38	0	8,03	24	0	0	62,2	56,4	5,78	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,928	0	79,93	71,02	0	78,52	70,02	0	8,5	24	0	0	62,2	56,4	5,7	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,908	0	80	71,31	0	78,58	70,31	0	8,27	24	0	0	62	56,4	5,63	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,891	0	79,8	71,49	0	78,39	70,49	0	7,9	24	0	0	62,1	56,5	5,67	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,946	0	80,38	71,05	0	78,95	70,06	0	8,89	24	0	0	61,9	56,3	5,65	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,92	0	79,58	70,72	0	78,17	69,74	0	8,43	24	0	0	61,5	55,8	5,72	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,968	0	80,57	71,12	0	79,15	70,14	0	9,01	24	0	0	61,9	56	5,85	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,935	0	80,19	71,36	0	78,76	70,37	0	8,39	24	0	0	61,9	56	5,9	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,955	0	80,64	71,36	0	79,2	70,37	0	8,83	24	0	0	62	56,2	5,76	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,871	0	79,65	71,58	0	78,22	70,58	0	7,64	24	0	0	62	56,3	5,67	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,878	0	79,85	71,59	0	78,41	70,59	0	7,82	24	0	0	62,1	56,5	5,55	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,867	0	79,89	71,66	0	78,45	70,63	0	7,82	24	0	0	62	56,6	5,43	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,972	0	81,37	71,24	0	79,93	70,21	0	9,72	24	0	0	61,7	56,4	5,31	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,897	0	80,25	71,57	0	78,81	70,56	0	8,25	24	0	0	62,1	56,7	5,44	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,899	0	80,25	71,47	0	78,81	70,46	0	8,35	24	0	0	61,9	56,4	5,48	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,921	0	80,75	71,65	0	79,31	70,65	0	8,66	24	0	0	61,9	56,5	5,44	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,886	0	80,14	71,59	0	78,7	70,57	0	8,13	24	0	0	61,8	56,3	5,44	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,865	0	79,74	71,62	0	78,32	70,61	0	7,71	24	0	0	61,7	56,2	5,52	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,955	0	81,01	71,32	0	79,57	70,3	0	9,27	24	0	0	61,5	56	5,48	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,912	0	79,76	70,56	0	78,37	69,55	0	8,82	24	0	0	60,7	55,3	5,41	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,923	0	80,09	71	0	78,67	70	0	8,67	24	0	0	61,5	55,9	5,57	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,957	0	80,34	70,51	0	78,94	69,52	0	9,42	24	0	0	61	55,5	5,5	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,942	0	80,03	70,48	0	78,64	69,49	0	9,15	24	0	0	60,8	55,3	5,53	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,933	0	79,95	70,42	0	78,56	69,42	0	9,14	24	0	0	61	55,6	5,42	0,7	0,7	-
21.03.2025	0,856	0	78,83	70,53	0	77,48	69,53	0	7,95	24	0	0	60,9	55,5	5,36	0,7	0,7	-
22.03.2025	0,871	0	78,94	70,32	0	77,61	69,31	0	8,3	24	0	0	60,5	55,2	5,29	0,7	0,7	-
23.03.2025	0,912	0	79,71	69,35	0	78,48	68,43	0	10,05	24	0	0	58	53,2	4,79	0,7	0,7	-
Итого:	25,598	0	2241,74	1990,82	0	2202,24	1962,82	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,598																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	2287,024	96151,99	66435,17	0	94337,6	65377,52	0
23.03.2025	2312,622	98393,73	68425,99	0	96539,84	67340,34	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:44:29