

#131129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4701  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00155898  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,924	0	81,53	72,42	0	80,09	71,37	0	8,72	24	0	0	61,7	56,3	5,41	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,909	0	81,26	72,48	0	79,81	71,46	0	8,35	24	0	0	61,7	56,2	5,54	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,991	0	82,18	72,08	0	80,74	71,06	0	9,68	24	0	0	61,4	55,8	5,57	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,931	0	81,32	72,14	0	79,9	71,11	0	8,79	24	0	0	61,1	55,6	5,55	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,98	0	82,11	72,19	0	80,67	71,18	0	9,49	24	0	0	61,4	55,8	5,61	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,933	0	81,37	72,18	0	79,93	71,16	0	8,77	24	0	0	61,3	55,8	5,57	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,901	0	80,69	72,11	0	79,25	71,11	0	8,14	24	0	0	61,4	55,8	5,65	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,931	0	81,39	72,21	0	79,97	71,19	0	8,78	24	0	0	61,2	55,7	5,51	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,936	0	81,54	72,32	0	80,12	71,3	0	8,82	24	0	0	61,3	55,8	5,54	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,945	0	81,7	72,17	0	80,27	71,14	0	9,13	24	0	0	61	55,6	5,45	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,984	0	81,88	71,53	0	80,48	70,49	0	9,99	24	0	0	60,5	55,1	5,37	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,938	0	81,05	71,6	0	79,63	70,59	0	9,04	24	0	0	60,7	55,2	5,52	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,951	0	80,71	71,04	0	79,31	70,05	0	9,26	24	0	0	60,6	55	5,57	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,93	0	80,04	70,67	0	78,68	69,69	0	8,99	24	0	0	60,2	54,6	5,6	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,932	0	79,86	70,31	0	78,55	69,35	0	9,2	24	0	0	59,8	54,2	5,53	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,914	0	79,64	70,4	0	78,32	69,44	0	8,88	24	0	0	59,7	54,2	5,54	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,902	0	79,32	70,32	0	78,04	69,36	0	8,68	24	0	0	59,5	54	5,54	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,01	0	80,97	69,67	0	79,7	68,75	0	10,95	24	0	0	58,9	53,6	5,33	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,933	0	79,71	70,22	0	78,41	69,27	0	9,14	24	0	0	59,8	54,2	5,57	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,917	0	79,44	70,17	0	78,18	69,21	0	8,97	24	0	0	59,6	54,1	5,51	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,951	0	79,98	69,83	0	78,69	68,91	0	9,78	24	0	0	59,4	54	5,41	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,927	0	79,26	69,83	0	78	68,88	0	9,12	24	0	0	59,6	54	5,58	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,911	0	78,88	69,79	0	77,64	68,84	0	8,8	24	0	0	59,5	53,8	5,62	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,96	0	80,17	69,83	0	78,9	68,9	0	10	24	0	0	58,9	53,5	5,39	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,965	0	79,9	69,09	0	78,67	68,21	0	10,46	24	0	0	58	52,7	5,26	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,937	0	79,65	69,77	0	78,43	68,84	0	9,59	24	0	0	58,8	53,4	5,41	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,848	0	78,31	70,04	0	77,1	69,11	0	7,99	24	0	0	58,9	53,4	5,45	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,864	0	78,57	69,82	0	77,35	68,89	0	8,46	24	0	0	58,9	53,6	5,31	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,852	0	78,13	69,5	0	76,92	68,57	0	8,35	24	0	0	58,9	53,6	5,26	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,939	0	79,53	69,42	0	78,29	68,47	0	9,82	24	0	0	58,9	53,7	5,24	0,7	0,7	-
Итого:	27,946	0	2410,09	2125,15	0	2370,04	2095,9	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,946																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	2340,075	100850,04	70598,64	0	98955,85	69482,38	0
23.05.2025	2368,021	103260,13	72723,79	0	101325,89	71578,28	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2025 8:06:25