

#142577#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4701
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,868	0	77,75	69,02	0	76,51	68,06	0	8,45	24	0	0	59,9	54,6	5,33	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,867	0	77,22	68,31	0	76,01	67,38	0	8,63	24	0	0	59,4	54,2	5,23	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,804	0	73,17	65,15	0	72	64,3	0	7,7	24	0	0	59,4	54,1	5,38	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,879	0	79,62	71,43	0	78,21	70,35	0	7,86	24	0	0	62,2	56,7	5,54	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,865	0	81,12	73,21	0	79,67	72,06	0	7,61	24	0	0	62,2	56,8	5,43	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,886	0	81,34	73,15	0	79,9	72,03	0	7,87	24	0	0	62,3	56,8	5,51	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,936	0	82,18	73,11	0	80,73	71,99	0	8,74	24	0	0	62,3	56,8	5,45	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,869	0	81,35	73,37	0	79,91	72,18	0	7,73	24	0	0	62,3	56,9	5,38	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,855	0	81,56	73,63	0	80,12	72,43	0	7,69	24	0	0	62,3	57,1	5,17	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,826	0	81,19	73,69	0	79,75	72,49	0	7,26	24	0	0	62,3	57,1	5,12	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,843	0	81,44	73,81	0	80	72,61	0	7,39	24	0	0	62,3	57	5,25	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,803	0	81,02	74,01	0	79,58	72,81	0	6,77	24	0	0	62,3	57	5,24	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,863	0	82,03	73,94	0	80,58	72,75	0	7,83	24	0	0	62,3	57,1	5,16	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,866	0	82,21	74,09	0	80,76	72,89	0	7,87	24	0	0	62,3	57,2	5,1	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,856	0	82,17	74,19	0	80,73	72,99	0	7,74	24	0	0	62,3	57,2	5,12	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,835	0	81,78	74,28	0	80,34	73,08	0	7,26	24	0	0	62,3	57,1	5,22	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,888	0	82,37	74,02	0	80,92	72,82	0	8,1	24	0	0	62,3	57	5,26	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,853	0	81,85	74,04	0	80,41	72,84	0	7,57	24	0	0	62,3	57	5,26	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,801	0	81,06	74,11	0	79,62	72,91	0	6,71	24	0	0	62,2	57	5,28	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,885	0	82,23	73,9	0	80,79	72,7	0	8,09	24	0	0	62,3	57	5,24	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,814	0	81,64	74,39	0	80,2	73,19	0	7,01	24	0	0	62,3	57,1	5,13	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,827	0	81,74	74,28	0	80,3	73,08	0	7,22	24	0	0	62,3	57,1	5,14	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,872	0	82,86	74,66	0	81,42	73,46	0	7,96	24	0	0	62,3	57,2	5,12	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,856	0	81,89	73,99	0	80,45	72,79	0	7,66	24	0	0	62,3	57,1	5,17	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,864	0	81,94	73,93	0	80,49	72,73	0	7,76	24	0	0	62,3	57,1	5,23	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,79	0	80,9	73,96	0	79,45	72,76	0	6,69	24	0	0	62,3	57,1	5,15	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,796	0	80,95	73,84	0	79,51	72,64	0	6,87	24	0	0	62,3	57,2	5,07	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,775	0	80,75	73,92	0	79,31	72,72	0	6,59	24	0	0	62,3	57,3	5,02	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,758	0	80,48	73,92	0	79,04	72,72	0	6,32	24	0	0	62,3	57,3	5,01	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,795	0	81,08	74	0	79,63	72,8	0	6,83	24	0	0	62,3	57,2	5,08	0,7	0,7	-
Итого:	25,295	0	2428,89	2195,35	0	2386,34	2160,56	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,295																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	2384,405	104703,68	73968,81	0	102747,82	72806,64	0
23.07.2025	2409,7	107132,57	76164,16	0	105134,16	74967,2	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2025 7:51:48